

#282907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,595	0	165,608	0	0	160,374	0	0	24	0	524288	0	85,8	56,7	0	0,43	0,5	0	-
19.02.2026	4,231	0	158,993	0	0	154,324	0	0	24	0	524288	0	82,3	54,5	0	0,43	0,5	0	-
20.02.2026	4,059	0	153,718	0	0	149,243	0	0	24	0	524288	0	81,9	54,1	0	0,44	0,5	0	-
21.02.2026	4,135	0	160,275	0	0	155,67	0	0	24	0	524288	0	81,3	54,2	0	0,44	0,5	0	-
22.02.2026	3,641	0	156,953	0	0	152,804	0	0	24	0	524288	0	77,5	52,6	0	0,45	0,5	0	-
23.02.2026	3,606	0	157,025	0	0	152,958	0	0	24	0	524288	0	76,6	52,2	0	0,44	0,5	0	-
24.02.2026	3,583	0	157,288	0	0	153,283	0	0	24	0	524288	0	75,9	51,9	0	0,43	0,5	0	-
25.02.2026	3,716	0	157,868	0	0	153,657	0	0	24	0	524288	0	77,9	52,9	0	0,44	0,5	0	-
26.02.2026	3,629	0	162,903	0	0	158,698	0	0	24	0	524288	0	76,5	52,8	0	0,43	0,5	0	-
27.02.2026	3,174	0	153,698	0	0	149,993	0	0	24	0	524288	0	73,6	51,2	0	0,45	0,5	0	-
28.02.2026	2,985	0	142,048	0	0	138,644	0	0	24	0	524288	0	73,4	50,5	0	0,46	0,5	0	-
01.03.2026	3,275	0	155,313	0	0	151,609	0	0	24	0	524288	0	73,2	50,4	0	0,44	0,5	0	-
02.03.2026	3,286	0	161,353	0	0	157,476	0	0	24	0	524288	0	73,5	51,6	0	0,44	0,5	0	-
03.03.2026	3,128	0	147,76	0	0	144,216	0	0	24	0	524288	0	73,4	50,8	0	0,46	0,5	0	-
04.03.2026	3,394	0	174,415	0	0	170,245	0	0	24	0	524288	0	73,3	52,1	0	0,44	0,5	0	-
05.03.2026	3,435	0	170,33	0	0	166,238	0	0	24	0	524288	0	73,5	51,8	0	0,45	0,5	0	-
06.03.2026	3,418	0	163,558	0	0	159,582	0	0	24	0	524288	0	74	51,5	0	0,46	0,5	0	-
07.03.2026	3,187	0	149,883	0	0	146,298	0	0	24	0	524288	0	73,3	50,6	0	0,46	0,5	0	-
08.03.2026	2,853	0	136,448	0	0	133,208	0	0	24	0	524288	0	73	50,1	0	0,47	0,5	0	-
09.03.2026	2,792	0	135,955	0	0	132,738	0	0	24	0	524288	0	72,9	50,4	0	0,47	0,5	0	-
10.03.2026	2,619	0	128,503	0	0	125,471	0	0	24	0	524288	0	72,8	49,8	0	0,47	0,5	0	-
11.03.2026	2,552	0	128,788	0	0	125,742	0	0	24	0	524288	0	72,9	50,1	0	0,48	0,5	0	-
12.03.2026	2,735	0	132,348	0	0	129,203	0	0	24	0	524288	0	73,1	49,7	0	0,47	0,5	0	-
13.03.2026	2,713	0	131,653	0	0	128,521	0	0	24	0	524288	0	73,1	50,4	0	0,49	0,5	0	-
14.03.2026	2,482	0	125,866	0	0	122,906	0	0	24	0	524288	0	72,7	50,2	0	0,49	0,5	0	-
15.03.2026	2,733	0	135,591	0	0	132,422	0	0	24	0	524288	0	72,4	50	0	0,47	0,5	0	-
16.03.2026	2,979	0	142,88	0	0	139,461	0	0	24	0	524288	0	73,4	50,8	0	0,47	0,5	0	-
17.03.2026	2,995	0	148,41	0	0	144,893	0	0	24	0	524288	0	73	50,6	0	0,48	0,5	0	-
18.03.2026	3,063	0	150,063	0	0	146,508	0	0	24	0	524288	0	72,9	50,9	0	0,47	0,5	0	-
Итого:	94,993	0	4345,494	0	0	4236,385	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,993																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	6313,233	455731,969	0	0	444716,156	0	0	77457,78	767,98	2333,98	0,02
18.03.2026	6408,224	460077,469	0	0	448952,531	0	0	78153,78	1463,98	2333,98	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:19:24