

#145105#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,465	0	139,183	0	0	136,117	0	0	24	0	0	2	70,1	66,7	0	0,49	0,4	0	-
25.07.2025	0,44	0	153,401	0	0	149,935	0	0	24	0	0	2	71,1	68,1	0	0,49	0,4	0	-
26.07.2025	0,407	0	143,868	0	0	140,72	0	0	24	0	0	2	69,9	67	0	0,49	0,4	0	-
27.07.2025	0,413	0	148,206	0	0	144,924	0	0	24	0	0	2	70,4	67,5	0	0,49	0,4	0	-
28.07.2025	0,395	0	121,553	0	0	118,888	0	0	24	0	0	2	70	66,3	0	0,48	0,4	0	-
29.07.2025	0,421	0	134,068	0	0	131,097	0	0	24	0	0	2	70,4	67,1	0	0,49	0,4	0	-
30.07.2025	0,399	0	157,677	0	0	154,19	0	0	24	0	0	2	70,3	67,7	0	0,5	0,4	0	-
31.07.2025	0,401	0	177,472	0	0	173,506	0	0	24	0	0	2	70,7	68,4	0	0,51	0,4	0	-
01.08.2025	0,431	0	178,277	0	0	174,328	0	0	24	0	0	2	70,4	67,9	0	0,51	0,4	0	-
02.08.2025	0,418	0	171,812	0	0	167,977	0	0	24	0	0	2	70,7	68,2	0	0,51	0,4	0	-
03.08.2025	0,408	0	171,475	0	0	167,712	0	0	24	0	0	2	70	67,6	0	0,51	0,4	0	-
04.08.2025	0,405	0	172,027	0	0	168,177	0	0	24	0	0	2	70,8	68,4	0	0,51	0,4	0	-
05.08.2025	0,428	0	170,447	0	0	166,623	0	0	24	0	0	2	70,9	68,3	0	0,51	0,4	0	-
06.08.2025	0,475	0	175,895	0	0	172	0	0	24	0	0	2	70,4	67,6	0	0,51	0,4	0	-
07.08.2025	0,436	0	175,219	0	0	171,349	0	0	24	0	0	2	70,3	67,7	0	0,51	0,4	0	-
08.08.2025	0,433	0	177,004	0	0	173,132	0	0	24	0	0	2	69,9	67,4	0	0,51	0,4	0	-
09.08.2025	0,394	0	168,614	0	0	164,895	0	0	24	0	786432	2	70,2	67,8	0	0,51	0,4	0	-
10.08.2025	0,415	0	169,442	0	0	165,753	0	0	24	0	786432	2	69,7	67,3	0	0,51	0,4	0	-
11.08.2025	0,493	0	185,234	0	0	181,173	0	0	24	0	0	2	70	67,3	0	0,51	0,4	0	-
12.08.2025	0,447	0	147,53	0	0	144,329	0	0	24	0	0	2	69,6	66,3	0	0,5	0,4	0	-
13.08.2025	0,067	0	31,203	0	0	30,744	0	0	10,82	13,18	0	32774	56,4	38	0	0,22	0,19	0	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	22,6	22	0	0,03	0,02	0	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	22	21,6	0	0,03	0,02	0	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,7	21,2	0	0,03	0,01	0	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	21,2	20,5	0	0,03	0,01	0	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	20,8	20,1	0	0,03	0,01	0	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	20,6	19,9	0	0,03	0,01	0	-
20.08.2025	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	21,75	2,25	0	32774	20,1	19,9	0	0,25	0,23	0	-
21.08.2025	0,004	0	1,522	0	0	1,519	0	0	18,63	5,37	0	32774	24,3	20,8	0	0,41	0,39	0	-
22.08.2025	0	0	0,335	0	0	0,335	0	0	6,3	17,7	0	32774	21,3	22,1	0	0,42	0,39	0	-
23.08.2025	0,016	0	2,067	0	0	2,055	0	0	9,37	14,63	0	32774	34,9	21,4	0	0,41	0,39	0	-
Итого:	8,611	0	3273,541	0	0	3201,488	0	0	690,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,611																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 690,87

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	5804,021	428305,969	0	0	417993,844	0	0	72634,17	744	2141,6	0
23.08.2025	5812,632	431579,5	0	0	421195,344	0	0	73325,03	1434,87	2194,73	53,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2025 10:22:44