

#162816#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 11-17, Калининград
4402
7471
ВКТ-9
4189
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,464	0	131,963	0	0	129,087	0	0	24	0	524288	2	69,8	66,2	0	0,51	0,44	0	-
25.09.2025	0,482	0	123,94	0	0	121,242	0	0	24	0	524288	2	69,7	65,7	0	0,51	0,08	0	-
26.09.2025	0,198	0	56,2	0	0	54,965	0	0	11,93	12,07	524288	32774	70,1	61,2	0	0,51	0,32	0	-
27.09.2025	0,001	0	1,097	0	0	1,084	0	0	0,23	23,77	524288	32774	51,7	58,8	0	0,51	0,49	0	-
28.09.2025	0,061	0	30,337	0	0	29,843	0	0	6,33	17,67	524288	32774	59,6	60,8	0	0,51	0,5	0	-
29.09.2025	0,121	0	44,61	0	0	43,885	0	0	9,77	14,23	524288	32774	59,5	60,7	0	0,51	0,5	0	-
30.09.2025	0,203	0	58,732	0	0	57,643	0	0	13,43	10,57	524288	32774	63,8	62,4	0	0,51	0,42	0	-
01.10.2025	0,234	0	37,21	0	0	36,547	0	0	14,05	9,95	524288	32774	62,2	56,7	0	0,37	0,29	0	-
02.10.2025	0,241	0	35,88	0	0	35,225	0	0	17	7	524288	32774	63,2	58,9	0	0,39	0,34	0	-
03.10.2025	0,273	0	38,023	0	0	37,289	0	0	16,62	7,38	524288	32774	65,2	60	0	0,46	0,23	0	-
04.10.2025	1,087	0	70,885	0	0	69,52	0	0	19,35	4,65	524288	32774	65,1	53,1	0	0,47	0,13	0	-
05.10.2025	1,668	0	96,263	0	0	94,394	0	0	24	0	786432	0	65,4	45,8	0	0,47	0,11	0	-
06.10.2025	1,75	0	99,54	0	0	97,519	0	0	24	0	524288	0	67	46,9	0	0,46	0,05	0	-
07.10.2025	1,834	0	99,073	0	0	96,981	0	0	24	0	0	0	68,5	47,7	0	0,44	0,1	0	-
08.10.2025	1,744	0	90,128	0	0	88,225	0	0	24	0	0	0	68,4	47,1	0	0,43	0,17	0	-
09.10.2025	1,531	0	83,72	0	0	81,978	0	0	24	0	0	0	67,9	46,9	0	0,43	0,22	0	-
10.10.2025	1,683	0	91,78	0	0	89,841	0	0	24	0	0	0	68,5	47,3	0	0,42	0,21	0	-
11.10.2025	1,612	0	80,588	0	0	78,877	0	0	24	0	0	0	68,6	46	0	0,42	0,23	0	-
12.10.2025	1,66	0	86,863	0	0	85,017	0	0	24	0	524288	0	68,7	46,7	0	0,42	0,11	0	-
13.10.2025	1,928	0	103,25	0	0	101,069	0	0	24	0	524288	0	68,5	47,4	0	0,43	0,3	0	-
14.10.2025	2,096	0	109,703	0	0	107,369	0	0	24	0	524288	0	68,8	47,4	0	0,45	0,5	0	-
15.10.2025	2,091	0	103,758	0	0	101,53	0	0	24	0	524288	0	69,1	47,1	0	0,47	0,5	0	-
16.10.2025	2,007	0	106,8	0	0	104,508	0	0	24	0	524288	0	69,1	47,5	0	0,47	0,5	0	-
17.10.2025	2,009	0	107,573	0	0	105,263	0	0	24	0	524288	0	69,2	47,5	0	0,47	0,44	0	-
18.10.2025	2,242	0	121,863	0	0	119,283	0	0	24	0	524288	0	68,6	48,3	0	0,46	0,48	0	-
19.10.2025	2,335	0	118,035	0	0	115,517	0	0	24	0	524288	0	68,9	47,5	0	0,47	0,23	0	-
20.10.2025	2,516	0	124,18	0	0	121,448	0	0	24	0	524288	0	70	48,2	0	0,44	0,07	0	-
21.10.2025	2,495	0	128,548	0	0	125,76	0	0	24	0	0	0	69,5	48,6	0	0,46	0,03	0	-
22.10.2025	2,233	0	112,328	0	0	109,91	0	0	24	0	524288	2	69,2	47,9	0	0,47	0,05	0	-
23.10.2025	2,343	0	121,193	0	0	118,522	0	0	24	0	524288	0	70,1	48,4	0	0,48	0,46	0	-
Итого:	41,142	0	2614,063	0	0	2559,341	0	0	612,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,142																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч612,71

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	5826,591	434821,156	0	0	424368,438	0	0	74037,83	722,17	2225,93	45,83
23.10.2025	5867,734	437435,219	0	0	426927,75	0	0	74650,55	1334,88	2333,22	153,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 14:22:49