

#161840#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 11-17, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 4189	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5867,734	5826,591	41.143 <i>+ расход</i>

44.143 Гк

Подпись исполнителя



#151328#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2025	-	0,464	0	131,963	0	0	129,087	0	0	24	0	524288	2	69,8	66,2	0	0,51	0,44	0
25.09.2025	-	0,482	0	123,94	0	0	121,242	0	0	24	0	524288	2	69,7	65,7	0	0,51	0,08	0
26.09.2025	-	0,198	0	56,2	0	0	54,965	0	0	11,93	12,07	524288	32774	70,1	61,2	0	0,51	0,32	0
27.09.2025	-	0,001	0	1,097	0	0	1,084	0	0	0,23	23,77	524288	32774	51,7	58,8	0	0,51	0,49	0
28.09.2025	-	0,061	0	30,337	0	0	29,843	0	0	6,33	17,67	524288	32774	59,6	60,8	0	0,51	0,5	0
29.09.2025	-	0,121	0	44,61	0	0	43,885	0	0	9,77	14,23	524288	32774	59,5	60,7	0	0,51	0,5	0
30.09.2025	-	0,203	0	58,732	0	0	57,643	0	0	13,43	10,57	524288	32774	63,8	62,4	0	0,51	0,42	0
01.10.2025	-	0,234	0	37,21	0	0	36,547	0	0	14,05	9,95	524288	32774	62,2	56,7	0	0,37	0,29	0
02.10.2025	-	0,241	0	35,88	0	0	35,225	0	0	17	7	524288	32774	63,2	58,9	0	0,39	0,34	0
03.10.2025	-	0,273	0	38,023	0	0	37,289	0	0	16,62	7,38	524288	32774	65,2	60	0	0,46	0,23	0
04.10.2025	-	1,087	0	70,885	0	0	69,52	0	0	19,35	4,65	524288	32774	65,1	53,1	0	0,47	0,13	0
05.10.2025	-	1,668	0	96,263	0	0	94,394	0	0	24	0	786432	0	65,4	45,8	0	0,47	0,11	0
06.10.2025	-	1,75	0	99,54	0	0	97,519	0	0	24	0	524288	0	67	46,9	0	0,46	0,05	0
07.10.2025	-	1,834	0	99,073	0	0	96,981	0	0	24	0	0	0	68,5	47,7	0	0,44	0,1	0
08.10.2025	-	1,744	0	90,128	0	0	88,225	0	0	24	0	0	0	68,4	47,1	0	0,43	0,17	0
09.10.2025	-	1,531	0	83,72	0	0	81,978	0	0	24	0	0	0	67,9	46,9	0	0,43	0,22	0
10.10.2025	-	1,683	0	91,78	0	0	89,841	0	0	24	0	0	0	68,5	47,3	0	0,42	0,21	0
11.10.2025	-	1,612	0	80,588	0	0	78,877	0	0	24	0	0	0	68,6	46	0	0,42	0,23	0
12.10.2025	-	1,66	0	86,863	0	0	85,017	0	0	24	0	524288	0	68,7	46,7	0	0,42	0,11	0
13.10.2025	-	1,928	0	103,25	0	0	101,069	0	0	24	0	524288	0	68,5	47,4	0	0,43	0,3	0
14.10.2025	-	2,096	0	109,703	0	0	107,369	0	0	24	0	524288	0	68,8	47,4	0	0,45	0,5	0
15.10.2025	-	2,091	0	103,758	0	0	101,53	0	0	24	0	524288	0	69,1	47,1	0	0,47	0,5	0
16.10.2025	-	2,007	0	106,8	0	0	104,508	0	0	24	0	524288	0	69,1	47,5	0	0,47	0,5	0
17.10.2025	-	2,009	0	107,573	0	0	105,263	0	0	24	0	524288	0	69,2	47,5	0	0,47	0,44	0
18.10.2025	-	2,242	0	121,863	0	0	119,283	0	0	24	0	524288	0	68,6	48,3	0	0,46	0,48	0
19.10.2025	-	2,335	0	118,035	0	0	115,517	0	0	24	0	524288	0	68,9	47,5	0	0,47	0,23	0
20.10.2025	-	2,516	0	124,18	0	0	121,448	0	0	24	0	524288	0	70	48,2	0	0,44	0,07	0
21.10.2025	-	2,495	0	128,548	0	0	125,76	0	0	24	0	0	0	69,5	48,6	0	0,46	0,03	0
22.10.2025	-	2,233	0	112,328	0	0	109,91	0	0	24	0	524288	2	69,2	47,9	0	0,47	0,05	0
23.10.2025	-	2,343	0	121,193	0	0	118,522	0	0	24	0	524288	0	70,1	48,4	0	0,48	0,46	0
Итого:	-	41,142	0	2614,063	0	0	2559,341	0	0	612,71	107,29	-	-	66,8	52,16	0	0,46	0,28	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

612,71 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2025	5826,591	434821,156	0	0	424368,438	0	0	74037,83	722,17	2225,93	45,83
23.10.2025	5867,734	437435,219	0	0	426927,75	0	0	74650,55	1334,88	2333,22	153,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения