

#190319#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 3,998 | 0 | 157,575 | 0 | 0 | 153,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,4 | 53,9 | 0 | 0,43 | 0,24 | 0 | -3,9 |
| 25.11.2025 | 3,851 | 0 | 157,045 | 0 | 0 | 152,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 53 | 0 | 0,43 | 0,24 | 0 | -0,9 |
| 26.11.2025 | 3,966 | 0 | 167,263 | 0 | 0 | 162,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 53,3 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | -0,4 |
| 27.11.2025 | 3,807 | 0 | 159,603 | 0 | 0 | 155,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 52,6 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | -1,3 |
| 28.11.2025 | 3,669 | 0 | 156,69 | 0 | 0 | 152,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52,4 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | -0,4 |
| 29.11.2025 | 3,708 | 0 | 161,283 | 0 | 0 | 157,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 52,6 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | -0,3 |
| 30.11.2025 | 3,823 | 0 | 161,063 | 0 | 0 | 156,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 52,4 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | -0,5 |
| 01.12.2025 | 3,63 | 0 | 156,553 | 0 | 0 | 152,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 51,8 | 0 | 0,45 | 0,24 | 0 | - |
| 02.12.2025 | 3,795 | 0 | 161,913 | 0 | 0 | 157,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,7 | 53 | 0 | 0,44 | 0,24 | 0 | - |
| 03.12.2025 | 3,434 | 0 | 158,103 | 0 | 0 | 154,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 73,9 | 51,1 | 0 | 0,45 | 0,24 | 0 | - |
| 04.12.2025 | 3,254 | 0 | 161,748 | 0 | 0 | 157,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 72,2 | 50,6 | 0 | 0,45 | 0,33 | 0 | - |
| 05.12.2025 | 3,177 | 0 | 152,695 | 0 | 0 | 149,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,5 | 49,5 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 06.12.2025 | 2,945 | 0 | 143,238 | 0 | 0 | 139,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,3 | 49,2 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | - |
| 07.12.2025 | 3,197 | 0 | 155,203 | 0 | 0 | 151,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,3 | 49,6 | 0 | 0,45 | 0,22 | 0 | - |
| 08.12.2025 | 3,094 | 0 | 145,89 | 0 | 0 | 142,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,8 | 49,5 | 0 | 0,46 | 0,35 | 0 | - |
| 09.12.2025 | 2,735 | 0 | 133,933 | 0 | 0 | 130,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,2 | 48,9 | 0 | 0,47 | 0,49 | 0 | - |
| 10.12.2025 | 2,604 | 0 | 123,188 | 0 | 0 | 120,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,1 | 48,4 | 0 | 0,47 | 0,5 | 0 | - |
| 11.12.2025 | 2,708 | 0 | 127,103 | 0 | 0 | 124,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,1 | 48,1 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | - |
| 12.12.2025 | 2,757 | 0 | 132,256 | 0 | 0 | 129,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,4 | 48,8 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | - |
| 13.12.2025 | 2,987 | 0 | 151,473 | 0 | 0 | 148,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,3 | 50 | 0 | 0,45 | 0,5 | 0 | - |
| 14.12.2025 | 3,002 | 0 | 141,408 | 0 | 0 | 138,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,4 | 48,8 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | - |
| 15.12.2025 | 3,157 | 0 | 157,665 | 0 | 0 | 154,061 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,5 | 50,2 | 0 | 0,45 | 0,5 | 0 | - |
| 16.12.2025 | 3,29 | 0 | 152,63 | 0 | 0 | 148,972 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 73,4 | 50,5 | 0 | 0,45 | 0,5 | 0 | - |
| 17.12.2025 | 3,56 | 0 | 152,82 | 0 | 0 | 148,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 76,4 | 51,9 | 0 | 0,45 | 0,5 | 0 | - |
| 18.12.2025 | 3,479 | 0 | 154,793 | 0 | 0 | 150,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 75,3 | 51,6 | 0 | 0,45 | 0,5 | 0 | - |
| 19.12.2025 | 3,2 | 0 | 156,943 | 0 | 0 | 153,278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 72,4 | 50,4 | 0 | 0,45 | 0,5 | 0 | - |
| 20.12.2025 | 3,012 | 0 | 148,935 | 0 | 0 | 145,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,2 | 49,6 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | - |
| 21.12.2025 | 3,078 | 0 | 142,778 | 0 | 0 | 139,512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,6 | 48,7 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | - |
| 22.12.2025 | 2,977 | 0 | 140,26 | 0 | 0 | 137,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 71,8 | 49,2 | 0 | 0,46 | 0,5 | 0 | - |
| 23.12.2025 | 3,73 | 0 | 152,42 | 0 | 0 | 148,334 | 0 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 78,1 | 52,1 | 0 | 0,45 | 0,5 | 0 | - |
| Итого: | 99,624 | 0 | 4524,47 | 0 | 0 | 4413,958 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 99,624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.11.2025 | 5954,717 | 441522,5 | 0 | 0 | 430919,469 | 0 | 0 | 75394,55 | 768 | 2333,22 | 0 |
| 23.12.2025 | 6054,341 | 446046,969 | 0 | 0 | 435333,406 | 0 | 0 | 76114,55 | 1488 | 2333,22 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 13:53:06