

#207443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7463
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4238
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C	
24.01.2026	3,381	0	260,827	0	0	252,324	0	0	24	0	0	0	87,4	74	0	0,52	0,38	0	-9,4	
25.01.2026	3,378	0	272,543	0	0	263,736	0	0	24	0	0	0	87	74,2	0	0,53	0,38	0	-7,3	
26.01.2026	3,157	0	274,991	0	0	266,625	0	0	24	0	0	0	84	72,2	0	0,53	0,38	0	-4,4	
27.01.2026	3,133	0	277,824	0	0	269,379	0	0	24	0	0	0	84	72,4	0	0,53	0,38	0	-3,8	
28.01.2026	3,128	0	268,025	0	0	259,905	0	0	24	0	0	0	83,8	71,8	0	0,52	0,38	0	-6	
29.01.2026	3,359	0	263,69	0	0	254,946	0	0	24	0	0	0	88,3	75,2	0	0,52	0,38	0	-9,7	
30.01.2026	3,432	0	256,335	0	0	247,701	0	0	24	0	0	0	89,1	75,3	0	0,52	0,38	0	-12,4	
31.01.2026	3,472	0	254,345	0	0	245,62	0	0	24	0	0	0	90	76	0	0,52	0,38	0	-13,8	
01.02.2026	3,548	0	248,277	0	0	239,638	0	0	24	0	0	0	90,8	76	0	0,51	0,39	0	-18,9	
02.02.2026	3,68	0	250,454	0	0	241,416	0	0	24	0	0	0	92,6	77,4	0	0,51	0,39	0	-20,1	
03.02.2026	3,77	0	262,312	0	0	252,838	0	0	24	0	0	0	92,7	77,8	0	0,52	0,38	0	-18	
04.02.2026	3,696	0	263,777	0	0	254,256	0	0	24	0	0	0	92,7	78,2	0	0,52	0,38	0	-12,3	
05.02.2026	3,6	0	275,113	0	0	265,605	0	0	24	0	0	0	90,4	76,9	0	0,53	0,38	0	-7,6	
06.02.2026	3,347	0	283,692	0	0	274,604	0	0	24	0	0	0	86,5	74,4	0	0,53	0,37	0	-3,2	
07.02.2026	3,189	0	279,959	0	0	271,367	0	0	24	0	0	0	84,4	72,7	0	0,53	0,38	0	-3,3	
08.02.2026	3,293	0	273,173	0	0	264,603	0	0	24	0	0	0	85,5	73,1	0	0,53	0,38	0	-4,9	
09.02.2026	3,443	0	262,385	0	0	253,581	0	0	24	0	0	0	88,9	75,4	0	0,52	0,38	0	-12,1	
10.02.2026	3,46	0	265,525	0	0	256,649	0	0	24	0	0	0	88,7	75,3	0	0,52	0,38	0	-12,4	
11.02.2026	3,196	0	279,696	0	0	271,118	0	0	24	0	0	0	84,4	72,7	0	0,53	0,38	0	-3,8	
12.02.2026	3,05	0	280,784	0	0	272,805	0	0	24	0	0	0	80,9	69,7	0	0,53	0,38	0	-0,7	
13.02.2026	3,04	0	275,818	0	0	267,804	0	0	24	0	0	0	81,9	70,6	0	0,53	0,38	0	-1,2	
14.02.2026	3,245	0	271,353	0	0	262,785	0	0	24	0	0	0	85,8	73,5	0	0,53	0,38	0	-6,7	
15.02.2026	3,476	0	268,033	0	0	258,845	0	0	24	0	0	0	90	76,6	0	0,53	0,38	0	-11,2	
16.02.2026	3,391	0	242,897	0	0	234,177	0	0	24	0	0	0	92,4	77,6	0	0,52	0,38	0	-	
17.02.2026	3,167	0	235,022	0	0	226,758	0	0	24	0	0	0	91,3	77,4	0	0,52	0,38	0	-	
Итого:	84,031	0	6646,85	0	0	6429,085	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Гкал	84,031																			

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	1343,83	163670,297	0	0	159721,516	0	0	18506,65	768	1162,52	0
17.02.2026	1427,858	170317,156	0	0	166150,594	0	0	19106,65	1368	1162,52	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:24:05