

#282906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7463
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4238
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,977	0	215,045	0	0	208,114	0	0	24	0	0	0	86,8	71,1	0	0,53	0,38	0	-
19.02.2026	2,793	0	245,744	0	0	238,376	0	0	24	0	0	0	83,3	71,7	0	0,53	0,38	0	-
20.02.2026	2,836	0	251,552	0	0	244,078	0	0	24	0	0	0	82,9	71,4	0	0,53	0,38	0	-
21.02.2026	2,764	0	247,892	0	0	240,586	0	0	24	0	0	0	82,5	71,1	0	0,53	0,38	0	-
22.02.2026	2,51	0	253,049	0	0	246,207	0	0	24	0	0	0	78,6	68,5	0	0,54	0,37	0	-
23.02.2026	2,483	0	251,884	0	0	245,238	0	0	24	0	0	0	77,5	67,4	0	0,54	0,38	0	-
24.02.2026	2,392	0	249,149	0	0	242,635	0	0	24	0	0	0	77,1	67,3	0	0,53	0,38	0	-
25.02.2026	2,496	0	248,042	0	0	241,333	0	0	24	0	0	0	78,6	68,3	0	0,53	0,38	0	-
26.02.2026	2,439	0	247,692	0	0	241,172	0	0	24	0	0	0	77,4	67,4	0	0,53	0,38	0	-
27.02.2026	2,261	0	254,062	0	0	247,856	0	0	24	0	0	0	74,2	65,2	0	0,54	0,38	0	-
28.02.2026	2,314	0	260,33	0	0	253,98	0	0	24	0	0	0	74,2	65,1	0	0,54	0,37	0	-
01.03.2026	2,389	0	255,127	0	0	248,954	0	0	24	0	0	0	73,9	64,3	0	0,54	0,37	0	-
02.03.2026	2,298	0	252,422	0	0	246,295	0	0	24	0	0	0	74	64,7	0	0,54	0,38	0	-
03.03.2026	2,333	0	257,442	0	0	251,201	0	0	24	0	0	0	73,9	64,7	0	0,54	0,37	0	-
04.03.2026	2,332	0	249,334	0	0	243,28	0	0	24	0	0	0	74	64,4	0	0,53	0,37	0	-
05.03.2026	2,412	0	246,097	0	0	240,154	0	0	24	0	0	0	73,8	63,8	0	0,53	0,38	0	-
06.03.2026	2,272	0	248,124	0	0	242,05	0	0	24	0	0	0	74,3	65	0	0,53	0,37	0	-
07.03.2026	2,357	0	253,165	0	0	247,01	0	0	24	0	0	0	74	64,5	0	0,53	0,37	0	-
08.03.2026	2,313	0	257,455	0	0	251,205	0	0	24	0	0	0	74	64,8	0	0,54	0,37	0	-
09.03.2026	2,298	0	263,593	0	0	257,207	0	0	24	0	0	0	73,9	65	0	0,54	0,37	0	-
10.03.2026	2,316	0	271,808	0	0	265,226	0	0	24	0	0	0	73,9	65,2	0	0,55	0,36	0	-
11.03.2026	2,293	0	274,428	0	0	267,772	0	0	24	0	0	0	74	65,4	0	0,55	0,36	0	-
12.03.2026	2,28	0	272,108	0	0	265,446	0	0	24	0	0	0	74,4	65,8	0	0,55	0,36	0	-
13.03.2026	2,264	0	270,375	0	0	263,834	0	0	24	0	0	0	73,9	65,3	0	0,55	0,36	0	-
14.03.2026	2,251	0	275,913	0	0	269,246	0	0	24	0	0	0	73,8	65,5	0	0,55	0,36	0	-
15.03.2026	2,297	0	272,278	0	0	265,724	0	0	24	0	0	0	73,6	65	0	0,55	0,36	0	-
16.03.2026	2,319	0	266,765	0	0	260,274	0	0	24	0	0	0	74,1	65,2	0	0,55	0,36	0	-
17.03.2026	2,174	0	259,343	0	0	253,243	0	0	24	0	0	0	72,7	63,9	0	0,54	0,37	0	-
18.03.2026	2,223	0	261,803	0	0	255,709	0	0	24	0	0	0	72,3	63,5	0	0,54	0,37	0	-
Итого:	69,686	0	7432,021	0	0	7243,405	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,686																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	1427,858	170317,156	0	0	166150,594	0	0	19106,65	768	1162,52	0
18.03.2026	1497,543	177749,172	0	0	173394	0	0	19802,65	1464	1162,52	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:19:12