

#121094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7463
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4238
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,59	0	263,735	0	0	257,378	0	0	24	0	0	0	73,7	63,6	0	0,51	0,38	0	-
25.02.2025	2,515	0	258,605	0	0	252,61	0	0	24	0	0	0	72,1	62,2	0	0,51	0,39	0	-
26.02.2025	2,521	0	266,905	0	0	260,774	0	0	24	0	0	0	71,8	62,1	0	0,52	0,38	0	-
27.02.2025	2,416	0	270,566	0	0	264,382	0	0	24	0	0	0	71,6	62,5	0	0,52	0,38	0	-
28.02.2025	2,447	0	265,988	0	0	259,916	0	0	24	0	0	0	71,5	62,1	0	0,52	0,38	0	-
01.03.2025	2,558	0	266,923	0	0	260,563	0	0	24	0	0	0	73,2	63,4	0	0,52	0,38	0	-
02.03.2025	2,588	0	273,263	0	0	266,86	0	0	24	0	0	0	72,6	62,9	0	0,52	0,38	0	-
03.03.2025	2,511	0	276,739	0	0	270,352	0	0	24	0	0	0	72	62,7	0	0,52	0,38	0	-
04.03.2025	2,499	0	280,864	0	0	274,442	0	0	24	0	0	0	71,6	62,5	0	0,52	0,38	0	-
05.03.2025	2,516	0	285,397	0	0	278,867	0	0	24	0	0	0	71,6	62,6	0	0,53	0,37	0	-
06.03.2025	2,492	0	291,157	0	0	284,528	0	0	24	0	0	0	71,4	62,7	0	0,53	0,37	0	-
07.03.2025	2,442	0	293,129	0	0	286,458	0	0	24	0	0	0	71,4	62,9	0	0,53	0,37	0	-
08.03.2025	2,378	0	293,002	0	0	286,325	0	0	24	0	0	0	71,5	63,2	0	0,53	0,37	0	-
09.03.2025	2,465	0	294,412	0	0	287,686	0	0	24	0	0	0	71,6	63	0	0,53	0,37	0	-
10.03.2025	2,354	0	299,842	0	0	293,033	0	0	24	0	0	0	71,3	63,3	0	0,54	0,37	0	-
11.03.2025	2,448	0	283,936	0	0	277,518	0	0	24	0	0	0	71,2	62,4	0	0,53	0,38	0	-
12.03.2025	2,397	0	285,647	0	0	279,146	0	0	24	0	0	0	71,4	62,9	0	0,53	0,38	0	-
13.03.2025	2,494	0	281,324	0	0	274,721	0	0	24	0	0	0	72,6	63,6	0	0,52	0,38	0	-
14.03.2025	2,663	0	278,569	0	0	271,784	0	0	24	0	0	0	74,1	64,3	0	0,52	0,38	0	-
15.03.2025	2,67	0	280,169	0	0	273,123	0	0	24	0	0	0	75,4	65,7	0	0,52	0,38	0	-
16.03.2025	2,684	0	279,469	0	0	272,468	0	0	24	0	0	0	75,3	65,5	0	0,52	0,38	0	-
17.03.2025	2,719	0	274,713	0	0	267,698	0	0	24	0	0	0	76,1	66	0	0,52	0,38	0	-
18.03.2025	2,614	0	278,516	0	0	271,746	0	0	24	0	0	0	74	64,4	0	0,52	0,38	0	-
19.03.2025	2,505	0	280,026	0	0	273,535	0	0	24	0	0	0	72,1	63	0	0,52	0,38	0	-
20.03.2025	2,461	0	284,544	0	0	277,999	0	0	24	0	0	0	71,8	63	0	0,53	0,37	0	-
21.03.2025	2,454	0	288,712	0	0	282,093	0	0	24	0	0	0	71,7	63	0	0,53	0,37	0	-
22.03.2025	2,514	0	288,024	0	0	281,435	0	0	24	0	0	0	71,6	62,7	0	0,53	0,37	0	-
23.03.2025	2,484	0	289,444	0	0	282,849	0	0	24	0	0	0	71,5	62,7	0	0,53	0,37	0	-
Итого:	70,399	0	7853,62	0	0	7670,289	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,399																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	858,366	99340,711	0	0	96961,547	0	0	10506,62	767,35	1146,45	0,68
23.03.2025	928,764	107194,328	0	0	104631,836	0	0	11178,62	1439,35	1146,45	0,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 17:13:20