

# #126189#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 12-22, Калининград (подъезд 20)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7463  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4238  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,461	0	280,541	0	0	274,108	0	0	24	0	0	0	71,7	62,8	0	0,52	0,38	0	5,5
25.03.2025	2,412	0	282,436	0	0	275,953	0	0	24	0	0	0	71,8	63	0	0,53	0,38	0	4,4
26.03.2025	2,472	0	283,737	0	0	277,259	0	0	24	0	0	0	71,5	62,6	0	0,53	0,38	0	6,9
27.03.2025	2,441	0	285,004	0	0	278,49	0	0	24	0	0	0	71,6	62,8	0	0,53	0,38	0	5,7
28.03.2025	2,43	0	294,109	0	0	287,386	0	0	24	0	0	0	71,6	63,2	0	0,53	0,37	0	8,9
29.03.2025	2,399	0	295,759	0	0	289,012	0	0	24	0	0	0	71,5	63,2	0	0,54	0,37	0	9,9
30.03.2025	2,428	0	290,152	0	0	283,553	0	0	24	0	0	0	71,4	62,9	0	0,53	0,37	0	6,8
31.03.2025	2,407	0	285,734	0	0	279,206	0	0	24	0	0	0	71,6	63	0	0,53	0,38	0	5,9
01.04.2025	2,48	0	277,668	0	0	271,242	0	0	24	0	0	0	72,1	62,9	0	0,52	0,38	0	-
02.04.2025	2,438	0	278,271	0	0	271,866	0	0	24	0	0	0	71,8	62,9	0	0,51	0,37	0	-
03.04.2025	2,424	0	288,412	0	0	281,793	0	0	24	0	0	0	71,7	63,2	0	0,52	0,36	0	-
04.04.2025	2,419	0	284,617	0	0	278,01	0	0	24	0	0	0	72,2	63,5	0	0,52	0,37	0	-
05.04.2025	2,465	0	269,123	0	0	262,767	0	0	24	0	0	0	72,8	63,5	0	0,51	0,37	0	-
06.04.2025	2,62	0	264,605	0	0	257,977	0	0	24	0	0	0	75,3	65,1	0	0,51	0,37	0	-
07.04.2025	2,581	0	270,818	0	0	264,244	0	0	24	0	0	0	74	64,2	0	0,51	0,37	0	-
08.04.2025	2,477	0	270,898	0	0	264,545	0	0	24	0	0	0	72,6	63,2	0	0,51	0,37	0	-
09.04.2025	2,452	0	270,068	0	0	263,779	0	0	24	0	0	0	72,3	63	0	0,51	0,37	0	-
10.04.2025	2,467	0	264,715	0	0	258,463	0	0	24	0	0	0	72,8	63,3	0	0,51	0,37	0	-
11.04.2025	2,456	0	275,308	0	0	268,915	0	0	24	0	0	0	72,2	63,1	0	0,51	0,37	0	-
12.04.2025	2,496	0	284,176	0	0	277,573	0	0	24	0	0	0	72,2	63,3	0	0,52	0,37	0	-
13.04.2025	2,454	0	295,737	0	0	288,905	0	0	24	0	0	0	72	63,5	0	0,53	0,36	0	-
14.04.2025	2,34	0	294,417	0	0	287,65	0	0	24	0	0	0	71,8	63,7	0	0,52	0,36	0	-
15.04.2025	2,248	0	283,249	0	0	276,885	0	0	24	0	0	0	70,9	62,8	0	0,5	0,35	0	-
16.04.2025	1,16	0	221,022	0	0	216,028	0	0	24	0	0	2	71,1	66,3	0	0,5	0,34	0	-
17.04.2025	0,389	0	161,96	0	0	158,36	0	0	24	0	0	2	70,5	68	0	0,47	0,33	0	-
18.04.2025	0,356	0	150,873	0	0	147,519	0	0	24	0	0	2	70,5	68,1	0	0,44	0,32	0	-
19.04.2025	0,403	0	154,098	0	0	150,688	0	0	24	0	0	2	70,3	67,6	0	0,45	0,32	0	-
20.04.2025	0,367	0	150,373	0	0	147,079	0	0	24	0	0	2	69,9	67,4	0	0,44	0,32	0	-
21.04.2025	0,365	0	135,271	0	0	132,37	0	0	24	0	0	2	69	65,9	0	0,43	0,33	0	-
22.04.2025	0,378	0	138,073	0	0	134,91	0	0	24	0	0	2	71,6	68,8	0	0,44	0,34	0	-
23.04.2025	0,371	0	132,206	0	0	129,168	0	0	23,83	0,17	0	32774	71,7	68,7	0	0,43	0,33	0	-
Итого:	60,056	0	7713,43	0	0	7535,703	0	0	743,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,056																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,83

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	928,764	107194,328	0	0	104631,836	0	0	11178,62	696	1146,45	0
23.04.2025	988,819	114907,758	0	0	112167,539	0	0	11922,45	1439,83	1146,62	0,17

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2025 7:34:38