

#144763#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева, 43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	70,44	53,93	16,51	27,2	26,59	0	0	0	0	0	6,23	4,48	0,443	0	24	0	
24.07.2025	70,49	54,04	16,45	28,56	27,92	0	0	0	0	0	5,94	4,24	0,463	0	24	0	
25.07.2025	71,32	53,77	17,55	28,07	27,43	0	0	0	0	0	6,1	4,16	0,487	0	24	0	
26.07.2025	70,24	53,94	16,3	29,22	28,58	0	0	0	0	0	6,19	4,48	0,471	0	24	0	
27.07.2025	70,67	53,88	16,79	28,44	27,8	0	0	0	0	0	5,99	4,39	0,474	0	24	0	
28.07.2025	70,41	54,17	16,24	27,24	26,62	0	0	0	0	0	5,91	4,39	0,437	0	24	0	
29.07.2025	70,75	53,9	16,85	27,99	27,36	0	0	0	0	0	5,75	4,2	0,467	0	24	0	
30.07.2025	70,68	54,12	16,56	27,15	26,52	0	0	0	0	0	6,01	4,18	0,444	0	24	0	
31.07.2025	71,11	53,74	17,37	27,79	27,15	0	0	0	0	0	6,42	4,25	0,475	0	24	0	
01.08.2025	70,78	53,98	16,8	27,75	27,09	0	0	0	0	0	6,34	4,01	0,463	0	24	0	
02.08.2025	70,98	53,76	17,22	27,36	26,74	0	0	0	0	0	6,34	4,17	0,465	0	24	0	
03.08.2025	70,39	54,13	16,26	28,01	27,37	0	0	0	0	0	6,06	4,18	0,449	0	24	0	
04.08.2025	71,11	53,93	17,18	27,24	26,61	0	0	0	0	0	6,01	4,17	0,461	0	24	0	
05.08.2025	71,14	53,86	17,28	27,43	26,8	0	0	0	0	0	6,27	4,1	0,47	0	24	0	
06.08.2025	70,6	53,81	16,79	28,62	27,97	0	0	0	0	0	6,28	4,15	0,479	0	24	0	
07.08.2025	70,55	53,88	16,67	29,13	28,46	0	0	0	0	0	6,38	4,41	0,481	0	24	0	
08.08.2025	70,26	53,82	16,44	29,56	28,91	0	0	0	0	0	6,47	4,21	0,481	0	24	0	
09.08.2025	70,45	53,95	16,5	28,26	27,6	0	0	0	0	0	6,37	4,26	0,46	0	24	0	
10.08.2025	70,06	53,86	16,2	30,7	30,02	0	0	0	0	0	6,11	4,22	0,496	0	24	0	
11.08.2025	70,36	53,89	16,47	30,4	29,73	0	0	0	0	0	6,26	4,31	0,496	0	24	0	
12.08.2025	69,98	53,89	16,09	30,3	29,64	0	0	0	0	0	6,08	4,21	0,484	0	24	0	
13.08.2025	54,11	39,42	14,69	75,94	74,89	0	0	0	0	0	4,95	3,78	0,117	0	24	0	*
14.08.2025	64,18	38,07	26,11	16,93	16,59	0	0	0	0	0	4,38	3,42	0,236	0	24	0	*
15.08.2025	70,18	53,88	16,3	28,05	27,44	0	0	0	0	0	5,42	3,77	0,451	0	24	0	
16.08.2025	70,38	53,92	16,46	27,54	26,9	0	0	0	0	0	5,13	3,68	0,447	0	24	0	
17.08.2025	70,1	53,6	16,5	29,87	29,19	0	0	0	0	0	5,22	3,88	0,486	0	24	0	
18.08.2025	70,31	53,95	16,36	27,89	27,29	0	0	0	0	0	5,21	3,68	0,455	0	24	0	
19.08.2025	69,89	54,02	15,87	28,39	27,77	0	0	0	0	0	5,2	4,13	0,447	0	24	0	
20.08.2025	69,98	53,95	16,03	29,49	28,84	0	0	0	0	0	5,04	3,88	0,466	0	24	0	
21.08.2025	70,14	53,85	16,29	28,82	28,2	0	0	0	0	0	4,98	4,28	0,465	0	24	0	
22.08.2025	70,3	54,06	16,24	27,66	27,03	0	0	0	0	0	5,11	4,02	0,445	0	24	0	
23.08.2025	70	53,78	16,22	28,53	27,9	0	0	0	0	0	5,39	3,93	0,459	0	24	0	
Итого:				945,53	924,95	0	0	0	0	0			14,32	0	768	0	
Средние:	69,76	52,96	16,79								5,79	4,11					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	116000,38	113237,82	0	70692,56	7,19	7,08	7,08	2832,496	0,464	42395	768
23/08/2524:00	116945,91	114162,77	0	70692,56	7,19	7,08	7,08	2846,816	0,464	43163	768
Итого:	945,53	924,95	0	0	0	0	0	14,32	0	768	0

Период нормальной работы

Период отсутств.счета

Время работы прибора

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

