

#147845#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева, 43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	70	53,78	16,22	28,53	27,9	0	0	0	0	0	5,39	3,93	0,459	0	24	0	
24.08.2025	69,76	53,67	16,09	31	30,32	0	0	0	0	0	5,14	3,98	0,495	0	24	0	
25.08.2025	68,94	53,62	15,32	32,83	32,12	0	0	0	0	0	5,09	4,13	0,497	0	24	0	
26.08.2025	70,18	53,68	16,5	29,36	28,71	0	0	0	0	0	5,02	4,24	0,479	0	24	0	
27.08.2025	69,64	53,7	15,94	31,48	30,8	0	0	0	0	0	5,09	4,1	0,494	0	24	0	
28.08.2025	69,26	53,93	15,33	31,95	31,25	0	0	0	0	0	5,38	4,16	0,481	0	24	0	
29.08.2025	69,65	53,81	16,04	30,48	29,8	0	0	0	0	0	5,15	4,11	0,483	0	24	0	
30.08.2025	69,91	53,89	16,02	29,54	28,85	0	0	0	0	0	4,95	4,01	0,469	0	24	0	
31.08.2025	69,97	53,79	16,18	30,18	29,52	0	0	0	0	0	5,25	4,05	0,481	0	24	0	
01.09.2025	69,95	53,86	16,09	29,96	29,33	0	0	0	0	0	5,18	4,12	0,477	0	24	0	
02.09.2025	69,46	53,6	15,86	30,46	29,81	0	0	0	0	0	4,9	4,09	0,48	0	24	0	
03.09.2025	70,07	53,92	16,15	29,19	28,56	0	0	0	0	0	5,24	3,93	0,468	0	24	0	
04.09.2025	67,78	53,75	14,03	33,81	33,12	0	0	0	0	0	5,71	4,24	0,471	0	24	0	
05.09.2025	67,43	54,26	13,17	34,87	34,16	0	0	0	0	0	5,84	4,65	0,459	0	24	0	
06.09.2025	67,48	54,42	13,06	34,02	33,33	0	0	0	0	0	5,88	4,38	0,441	0	24	0	
07.09.2025	67,2	54,5	12,7	34,37	33,67	0	0	0	0	0	5,89	4,81	0,433	0	24	0	
08.09.2025	54,6	50,16	4,44	21,12	20,83	0	0	0	0	0	4,8	3,39	0,159	0	24	0	*
09.09.2025	66,9	53,92	12,98	39,71	38,92	0	0	0	0	0	5,76	4,58	0,514	0	24	0	
10.09.2025	67,44	54,16	13,28	36,54	35,81	0	0	0	0	0	5,97	4,94	0,484	0	24	0	
11.09.2025	66,79	53,94	12,85	38,27	37,52	0	0	0	0	0	5,78	4,78	0,49	0	24	0	
12.09.2025	67	54,24	12,76	36,98	36,22	0	0	0	0	0	6	4,73	0,468	0	24	0	
13.09.2025	67,13	54,05	13,08	36,86	36,12	0	0	0	0	0	6,21	4,61	0,48	0	24	0	
14.09.2025	66,85	54,08	12,77	38,37	37,59	0	0	0	0	0	5,7	4,54	0,488	0	24	0	
15.09.2025	66,67	53,86	12,81	35,43	34,73	0	0	0	0	0	5,69	4,56	0,452	0	24	0	
16.09.2025	66,7	51,2	15,5	31,37	30,74	0	0	0	0	0	5,83	4,53	0,475	0	24	0	
17.09.2025	66,56	51,73	14,83	33,24	32,6	0	0	0	0	0	5,92	4,71	0,473	0	24	0	
18.09.2025	67,73	54,18	13,55	35,93	35,19	0	0	0	0	0	5,88	4,67	0,479	0	24	0	
19.09.2025	67,98	54,02	13,96	34,81	34,06	0	0	0	0	0	5,52	4,44	0,483	0	24	0	
20.09.2025	69,79	53,77	16,02	30,25	29,59	0	0	0	0	0	5,26	4,09	0,478	0	24	0	
21.09.2025	69,98	53,66	16,32	32,09	31,37	0	0	0	0	0	4,9	3,77	0,523	0	24	0	
22.09.2025	69,44	53,76	15,68	32,14	31,43	0	0	0	0	0	4,9	3,85	0,499	0	24	0	
23.09.2025	69,62	53,85	15,77	31,07	30,37	0	0	0	0	0	5,39	3,82	0,484	0	24	0	
Итого:				1046,2	1024,34	0	0	0	0	0			14,996	0	768	0	
Средние:	68,06	53,64	14,41								5,45	4,27					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	116917,38	114134,87	0	70692,56	7,19	7,08	7,08	2846,357	0,464	43139	768
23/09/2524:00	117963,59	115159,21	0	70692,56	7,19	7,08	7,08	2861,353	0,464	43907	768
Итого:	1046,21	1024,34	0	0	0	0	0	14,996	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

