

#162000#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Сергеева, 43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	69,62	53,85	15,77	31,07	30,37	0	0	0	0	0	5,39	3,82	0,484	0	24	0	
24.09.2025	69,79	54,03	15,76	29,22	28,55	0	0	0	0	0	5,45	3,94	0,455	0	24	0	
25.09.2025	69,25	53,94	15,31	31,56	30,88	0	0	0	0	0	5,15	3,9	0,476	0	24	0	
26.09.2025	68,49	53,72	14,77	32,92	32,2	0	0	0	0	0	5,1	4,27	0,482	0	24	0	
27.09.2025	69,54	53,7	15,84	32,19	31,48	0	0	0	0	0	5,29	4,17	0,503	0	24	0	
28.09.2025	69,28	53,68	15,6	34,44	33,72	0	0	0	0	0	5,1	4,18	0,536	0	24	0	
29.09.2025	68,95	53,45	15,5	37,3	36,5	0	0	0	0	0	5,05	3,77	0,571	0	24	0	
30.09.2025	68,28	53,82	14,46	35,09	34,37	0	0	0	0	0	4,8	4,2	0,506	0	24	0	
01.10.2025	65,02	52,5	12,52	33	32,38	0	0	0	0	0	4,36	3,35	0,424	0	24	0	*
02.10.2025	68,84	53,63	15,21	38,3	37,48	0	0	0	0	0	4,11	3,41	0,575	0	24	0	
03.10.2025	68,73	52,64	16,09	39,84	39	0	0	1,8	1,76	1,76	5,06	3,94	0,737	0,114	24	0	
04.10.2025	72,12	45,44	26,68	58,98	57,62	0	0	0,25	0,25	0,25	7,01	4,41	1,549	0,017	24	0	
05.10.2025	72,75	44,51	28,24	53,43	52,18	0	0	0	0	0	6,78	4,5	1,472	0	24	0	
06.10.2025	72,73	44,83	27,9	55,13	53,85	0	0	0	0	0	6,55	4,77	1,497	0	24	0	
07.10.2025	73,27	44,74	28,53	52,7	51,43	0	0	0,07	0,07	0,07	6,89	4,63	1,473	0,005	24	0	
08.10.2025	72,87	44,27	28,6	52,89	51,63	0	0	0	0	0	6,45	4,8	1,474	0	24	0	
09.10.2025	73,03	44,95	28,08	47,88	46,74	0	0	0	0	0	6,47	4,49	1,312	0	24	0	
10.10.2025	72,88	44,75	28,13	49,93	48,74	0	0	0	0	0	6,63	4,46	1,369	0	24	0	
11.10.2025	72,84	45,05	27,79	47,02	45,9	0	0	0	0	0	6,63	4,44	1,276	0	24	0	
12.10.2025	72,6	44,94	27,66	51,68	50,44	0	0	0	0	0	6,63	4,42	1,395	0	24	0	
13.10.2025	72,79	44,33	28,46	56,03	54,71	0	0	0	0	0	6,69	4,38	1,555	0	24	0	
14.10.2025	72,81	44,19	28,62	58,36	57,01	0	0	0	0	0	6,55	4,7	1,634	0	24	0	
15.10.2025	73,04	44,21	28,83	53,16	51,88	0	0	0	0	0	6,6	4,64	1,494	0	24	0	
16.10.2025	72,91	44,23	28,68	54,49	53,2	0	0	0	0	0	6,72	4,51	1,525	0	24	0	
17.10.2025	72,96	44,16	28,8	51,16	49,97	0	0	0	0	0	6,65	4,63	1,438	0	24	0	
18.10.2025	73,03	44,1	28,93	64,47	62,94	0	0	0	0	0	6,86	4,88	1,82	0	24	0	
19.10.2025	73,04	43,91	29,13	64,1	62,54	0	0	0	0	0	6,89	4,41	1,822	0	24	0	
20.10.2025	72,69	44,86	27,83	76,03	74,26	0	0	0	0	0	6,62	4,75	2,061	0	24	0	
21.10.2025	72,88	45,09	27,79	74,33	72,59	0	0	0	0	0	6,68	4,87	2,004	0	24	0	
22.10.2025	72,68	44,18	28,5	62,41	60,91	0	0	0	0	0	6,74	4,65	1,733	0	24	0	
23.10.2025	72,49	44,29	28,2	54,7	53,43	0	0	0	0	0	6,58	4,67	1,504	0	24	0	
Итого:				1513,8	1478,9	0	0	2,12	2,08	2,08			37,156	0,136	744	0	
Средние:	71,36	47,74	23,61								6,08	4,35					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	117932,52	115128,84	0	70692,56	7,19	7,08	7,08	2860,869	0,464	43883	768
23/10/2524:00	119446,33	116607,74	0	70692,56	9,31	9,16	9,16	2898,025	0,6	44627	768
Итого:	1513,81	1478,9	0	0	2,12	2,08	2,08	37,156	0,136	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии

Время работы прибора после сброса 4550ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

