

#165765#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Сергеева, 43-49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272071

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0хD771

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	72,49	44,29	28,2	54,7	53,43	0	0	0	0	0	6,58	4,67	1,504	0	24	0	
24.10.2025	73	44,08	28,92	52,38	51,15	0	0	0	0	0	6,67	4,93	1,477	0	24	0	
25.10.2025	73,07	43,92	29,15	57,8	56,44	0	0	0	0	0	6,79	4,44	1,642	0	24	0	
26.10.2025	72,9	44,07	28,83	60,93	59,49	0	0	0	0	0	6,66	4,42	1,714	0	24	0	
27.10.2025	73,15	44,13	29,02	64,5	62,97	0	0	0	0	0	6,96	4,69	1,824	0	24	0	
28.10.2025	72,65	44,05	28,6	61,65	60,24	0	0	0	0	0	6,65	4,21	1,723	0	24	0	
29.10.2025	72,54	44,08	28,46	60,87	59,45	0	0	0	0	0	6,81	4,58	1,691	0	24	0	
30.10.2025	72,31	43,92	28,39	61,34	59,94	0	0	0	0	0	6,76	4,41	1,701	0	24	0	
31.10.2025	72,45	43,91	28,54	63,26	61,78	0	0	0	0	0	6,76	4,49	1,762	0	24	0	
01.11.2025	72,48	44,11	28,37	65,2	63,71	0	0	0,01	0,01	0,01	6,45	4,58	1,806	0,001	24	0	
02.11.2025	72,82	44,22	28,6	57,58	56,22	0	0	0	0	0	6,53	4,84	1,606	0	24	0	
03.11.2025	72,91	44,36	28,55	53,72	52,46	0	0	0	0	0	6,76	4,68	1,498	0	24	0	
04.11.2025	72,48	44,21	28,27	60,78	59,36	0	0	0	0	0	7,06	4,75	1,676	0	24	0	
05.11.2025	72,71	44,52	28,19	53,69	52,44	0	0	0	0	0	6,62	4,71	1,481	0	24	0	
06.11.2025	72,77	44,28	28,49	53,87	52,6	0	0	0	0	0	6,56	4,61	1,499	0	24	0	
07.11.2025	73,11	43,85	29,26	63,32	61,83	0	0	0	0	0	6,71	4,89	1,807	0	24	0	
08.11.2025	73,19	44,43	28,76	71,06	69,36	0	0	0	0	0	6,8	4,67	1,993	0	24	0	
09.11.2025	73,14	44,52	28,62	72,74	71,03	0	0	0	0	0	6,75	4,53	2,032	0	24	0	
10.11.2025	73,24	44,02	29,22	67,75	66,13	0	0	0	0	0	6,69	4,6	1,932	0	24	0	
11.11.2025	72,72	43,99	28,73	64,48	62,96	0	0	0	0	0	6,4	4,34	1,807	0	24	0	
12.11.2025	73,14	43,53	29,61	61,31	59,84	0	0	0	0	0	6,46	4,66	1,769	0	24	0	
13.11.2025	73,01	43,84	29,17	59,03	57,65	0	0	0	0	0	6,88	4,57	1,679	0	24	0	
14.11.2025	72,59	43,88	28,71	70,36	68,7	0	0	0	0	0	6,12	4,4	1,613	0	24	0	
15.11.2025	73,37	44,11	29,26	74,21	72,42	0	0	0	0	0	6,5	4,95	2,111	0	24	0	
16.11.2025	77,19	47,35	29,84	83,74	81,53	0	0	0	0	0	6,68	4,76	2,427	0	24	0	
17.11.2025	75,19	45,14	30,05	74,34	72,49	0	0	0	0	0	6,48	4,63	2,178	0	24	0	
18.11.2025	73,82	46,34	27,48	88,06	85,93	0	0	0	0	0	6,67	4,67	2,365	0	24	0	
19.11.2025	74,66	45,77	28,89	79,21	77,23	0	0	0	0	0	6,43	4,92	2,23	0	24	0	
20.11.2025	75,78	46,74	29,04	58,25	56,78	0	0	0,01	0,01	0,01	5,43	4,22	1,453	0,001	24	0	
21.11.2025	76,37	48,58	27,79	49,17	47,9	0	0	0,02	0,02	0,02	6,64	5,09	1,444	0,001	24	0	
22.11.2025	76,55	46,5	30,05	83,83	81,66	0	0	0	0	0	6,2	5,01	2,446	0	24	0	
23.11.2025	81,53	49,22	32,31	86,4	83,9	0	0	0	0	0	6,56	4,56	2,71	0	24	0	
Итого:				2089,5	2039,02	0	0	0,04	0,04	0,04			58,6	0,003	768	0	
Средние:	73,72	44,81	28,91								6,59	4,64					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	119391,63	116554,31	0	70692,56	9,31	9,16	9,16	2896,521	0,6	44603	768
23/11/2524:00	121481,16	118593,33	0	70692,56	9,35	9,2	9,2	2955,121	0,603	45371	768
Итого:	2089,53	2039,02	0	0	0,04	0,04	0,04	58,6	0,003	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0 282 1 282

Время работы прибора после сброса 46229ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

