

#193899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 43-49, Калининград
4402
7154
ВКТ-7
00272071
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,038	0	100,01	0	0	96,92	0	0	0	24	0	0	84,7	53,3	31,4	0,64	0,46	-6,3
25.12.2025	2,828	0	93,86	0	0	91,11	0	0	0	24	0	0	82,4	51,3	31,04	0,67	0,45	-5,6
26.12.2025	2,089	0	69,82	0	0	68,05	0	0	0	24	0	0	75,5	44,8	30,68	0,64	0,45	4,4
27.12.2025	2,106	0	73,26	0	0	71,5	0	0	0	24	0	0	74	44,5	29,5	0,66	0,48	5,4
28.12.2025	2,338	0	84,51	0	0	82,45	0	0	0	24	0	0	74,1	45,8	28,38	0,64	0,44	3,8
29.12.2025	2,38	0	85,46	0	0	83,33	0	0	0	24	0	0	75,2	46,5	28,72	0,66	0,47	2,5
30.12.2025	2,706	0	91,32	0	0	88,76	0	0	0	24	0	0	80	49,6	30,48	0,68	0,44	-1,1
31.12.2025	2,996	0	96,59	0	0	93,74	0	0	0	24	0	0	82,6	50,6	32,03	0,66	0,47	-4,2
01.01.2026	2,828	0	95,67	0	0	92,86	0	0	0	24	0	0	82,5	51,8	30,78	0,66	0,48	-5,2
02.01.2026	2,45	0	80,13	0	0	77,95	0	0	0	24	0	0	79,1	47,7	31,41	0,67	0,45	1,2
03.01.2026	2,639	0	89,65	0	0	87,18	0	0	0	24	0	0	79,7	49,3	30,38	0,64	0,48	-0,6
04.01.2026	2,876	0	99	0	0	96,16	0	0	0	24	0	0	81,5	51,6	29,93	0,65	0,46	-4
05.01.2026	2,847	0	92,96	0	0	90,21	0	0	0	24	0	0	82,3	50,8	31,53	0,64	0,49	-3
06.01.2026	2,998	0	95,13	0	0	92,21	0	0	0	24	0	0	84,4	51,8	32,53	0,65	0,47	-5,5
07.01.2026	3,194	0	101,58	0	0	98,35	0	0	0	24	0	0	86,4	53,8	32,68	0,69	0,48	-7,8
08.01.2026	3,53	0	121,63	0	0	117,6	0	0	0	24	0	0	88	57,9	30,1	0,65	0,48	-11
09.01.2026	3,442	0	114,27	0	0	110,49	0	0	0	24	0	0	87,9	56,8	31,11	0,66	0,47	-9,6
10.01.2026	3,065	0	99,14	0	0	96,07	0	0	0	24	0	0	84,8	53	31,85	0,66	0,49	-5,2
11.01.2026	2,921	0	92,26	0	0	89,46	0	0	0	24	0	0	83,8	51,1	32,69	0,7	0,48	-5,2
12.01.2026	3,133	0	100,6	0	0	97,49	0	0	0	24	0	0	84,8	52,7	32,11	0,69	0,48	-
13.01.2026	3,411	0	114,76	0	0	111,1	0	0	0	24	0	0	86,9	56,2	30,71	0,65	0,47	-
14.01.2026	3,416	0	118,35	0	0	114,62	0	0	0	24	0	0	85,8	56	29,82	0,66	0,46	-
15.01.2026	2,778	0	94,51	0	0	91,83	0	0	0	24	0	0	80,6	50,3	30,27	0,64	0,44	-
16.01.2026	3,046	0,019	110,78	0	0,31	107,51	0	0,3	0,3	24	0	0	82,8	54,6	28,18	0,68	0,48	-
17.01.2026	3,292	0	110,87	0	0	107,37	0	0	0	24	0	0	86	55,2	30,82	0,67	0,47	-
18.01.2026	3,527	0	120,33	0	0	116,41	0	0	0	24	0	0	87,4	57	30,36	0,64	0,47	-
19.01.2026	3,552	0	118,24	0	0	114,27	0	0	0	24	0	0	88,6	57,4	31,12	0,65	0,46	-
20.01.2026	3,349	0	109,59	0	0	105,99	0	0	0	24	0	0	87,7	55,7	31,99	0,66	0,46	-
21.01.2026	3,328	0	104,85	0	0	101,37	0	0	0	24	0	0	88,6	55,6	32,93	0,66	0,46	-
22.01.2026	3,753	0	137,06	0	0	132,48	0	0	0	24	0	0	88,2	59,9	28,32	0,68	0,45	-
23.01.2026	3,479	0	116,64	0	0	112,79	0	0	0	24	0	0	88,1	57,2	30,89	0,65	0,47	-
Итого:	93,335	0	3132,83	0	0,31	3037,63	0	0,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,335																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	3021,522	123777,75	0	9,35	120831,73	70692,56	9,2
23.01.2026	3114,857	126910,58	0	9,66	123869,36	70692,56	9,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 10:11:18