

#207441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 51-57, Калининград

6837

6872

ВКТ-7

00209826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,999	-0,076	158,12	157,39	153,07	154,78	-1,71	24	0	0	86,4	59,7	26,71	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	4,181	-0,061	174,06	172,9	168,54	169,94	-1,4	24	0	0	86	60,7	25,25	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,933	-0,024	179,2	177,57	173,83	174,61	-0,78	24	0	0	83,1	60,3	22,83	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,998	-0,014	182,85	181,06	177,39	178	-0,61	24	0	0	83,2	60,5	22,68	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,794	-0,023	168,11	166,62	163,08	163,85	-0,77	24	0	0	83,1	59,6	23,49	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,019	-0,068	161,45	160,4	156,17	157,66	-1,49	24	0	0	87,3	61,1	26,25	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,99	-0,081	150,85	150,11	145,85	147,63	-1,78	24	0	0	88	60	28,02	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,077	-0,096	148,73	148,23	143,71	145,77	-2,06	24	0	0	88,9	59,8	29,15	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,008	-0,117	138,61	138,55	133,88	136,33	-2,45	24	0	0	89,6	58,7	30,95	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,192	-0,142	142,88	142,96	137,82	140,58	-2,76	24	0	0	91,5	59,9	31,54	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,371	-0,132	158,83	158,49	153,18	155,67	-2,49	24	0	0	91,6	62,2	29,45	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,47	-0,121	162,17	161,64	156,42	158,75	-2,33	24	0	0	91,5	62,1	29,41	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,523	-0,089	178,57	177,49	172,48	174,29	-1,81	24	0	0	89,3	62,5	26,81	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	4,369	-0,039	191,02	189,3	184,98	186	-1,02	24	0	0	85,6	61,7	23,89	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	4,067	-0,024	186,07	184,34	180,41	181,21	-0,8	24	0	0	83,6	60,9	22,76	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	4,136	-0,035	177,41	175,89	171,94	172,93	-0,99	24	0	0	84,6	60,3	24,35	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,051	-0,081	160,64	159,8	155,33	157,05	-1,72	24	0	0	88	61,3	26,68	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,12	-0,078	165,18	164,28	159,76	161,43	-1,67	24	0	0	87,7	61,4	26,36	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	4,133	-0,015	187,75	185,85	182,08	182,71	-0,63	24	0	0	83,6	60,7	22,85	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,825	0,007	189,78	187,57	184,45	184,54	-0,09	24	0	0	80,2	59,4	20,72	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,854	-0,002	183,96	181,94	178,67	178,94	-0,27	24	0	0	81,2	59,6	21,61	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,084	-0,042	176,41	174,95	170,88	171,96	-1,08	24	0	0	85,1	60,8	24,22	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,293	-0,083	171,33	170,32	165,54	167,24	-1,7	24	0	0	89,1	62,6	26,51	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,334	-0,11	165,79	165,08	159,93	162,03	-2,1	24	0	0	91,4	63,6	27,86	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,23	-0,103	160,49	159,81	154,95	156,97	-2,02	24	0	0	90,2	62,2	28,02	0,6	0,4	-
Итого:	103,051	0	4220,26	4192,54	4084,34	4120,87	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,051															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1180,837	83865,64	82872,6	81901,9	81560,9
17.02.2026	1283,888	88085,9	87065,14	85986,24	85681,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:41:09