

#7058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 51-57, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 6872
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209826
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,823	0,07	88,94	87,3	87,15	85,94	1,21	24	0	0	66,9	58,3	8,59	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,859	0,065	89,17	87,6	87,39	86,24	1,15	24	0	0	67	58	9,01	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,815	0,069	88,75	87,18	86,98	85,79	1,19	24	0	0	66,8	58,3	8,53	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,847	0,064	88,67	87,12	86,9	85,78	1,12	24	0	0	66,9	58	8,95	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,805	0,068	89,12	87,57	87,34	86,19	1,15	24	0	0	66,6	58,3	8,38	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,848	0,07	93,85	92,22	91,91	90,72	1,19	24	0	0	67,9	59,5	8,42	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,885	0,065	97,34	95,78	95,2	94,12	1,08	24	0	0	69,9	61,4	8,55	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,829	0,073	95,59	93,96	93,52	92,33	1,19	24	0	0	69,7	61,7	8,02	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,866	0,076	101,25	99,56	99,02	97,8	1,22	24	0	0	69,5	61,5	7,95	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,549	0,062	76,73	75,58	75,08	74,24	0,84	24	0	1	68,9	62,4	6,49	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,889	0,095	115,69	113,74	113,13	111,63	1,5	24	0	0	70,4	63,5	6,96	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,857	0,074	116,11	114,45	113,5	112,34	1,16	24	0	0	70,5	63,6	6,87	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,818	0,086	116,51	114,77	113,92	112,6	1,32	24	0	0	70,4	64	6,41	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,845	0,095	118,42	116,5	115,78	114,31	1,47	24	0	0	70,7	64,2	6,45	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,832	0,102	117,57	115,52	114,95	113,35	1,6	24	0	0	70,4	64,1	6,3	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,849	0,104	116,83	114,76	114,25	112,63	1,62	24	0	0	70,1	63,7	6,47	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,757	0,107	112,33	110,24	110,05	108,31	1,74	24	0	0	67,6	61,7	5,88	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,793	0,101	114,42	112,3	111,95	110,29	1,66	24	0	0	68,5	62,4	6,12	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,796	0,102	113,73	111,69	111,3	109,71	1,59	24	0	0	68,3	62,1	6,22	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,782	0,104	111,77	109,71	109,49	107,83	1,66	24	0	0	67	60,8	6,19	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,791	0,1	111,61	109,57	109,33	107,67	1,66	24	0	0	67,4	61,2	6,27	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,817	0,1	112,38	110,31	110,04	108,4	1,64	24	0	0	67,8	61,3	6,47	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,774	0,099	109,29	107,27	107,04	105,41	1,63	24	0	0	67,2	61	6,25	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,813	0,081	112,88	111,09	110,52	109,2	1,32	24	0	0	67,6	61	6,59	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,8	0,084	115,1	113,31	112,7	111,35	1,35	24	0	0	67,6	61,3	6,33	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,766	0,094	116,13	114,22	113,73	112,21	1,52	24	0	0	67,7	61,8	5,85	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,756	0,103	118,24	116,18	115,78	114,1	1,68	24	0	0	68	62,4	5,61	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,78	0,106	119,4	117,32	116,89	115,2	1,69	24	0	0	68,4	62,7	5,72	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,759	0,107	118,72	116,62	116,26	114,53	1,73	24	0	0	67,9	62,3	5,59	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,737	0,113	119,03	116,92	116,61	114,82	1,79	24	0	0	67,7	62,4	5,32	0,6	0,4	-
Итого:	24,137	0	3215,57	3160,36	3147,71	3105,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,137															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	391,971	19734,14	19543,92	19251,03	19279,34
22.06.2021	416,108	22949,71	22704,28	22398,74	22384,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 12:10:08