

#135700#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 51-57, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 00209826	Показания прибора, Гкал 22.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 22.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	746,894	719,316	27.578

Подпись исполнителя



#135699#

Отчёт за период с 22.06.2025 по 22.07.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 6872
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209826
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
23.06.2025	-	0,904	0,216	173,55	169,82	169,69	166,43	3,26	24	0	0	70,3	66,2	4,01	0,6	0,4
24.06.2025	-	0,935	0,214	173,01	169,27	169,22	165,95	3,27	24	0	0	69,9	65,7	4,2	0,6	0,4
25.06.2025	-	0,938	0,217	174,67	170,94	170,81	167,52	3,29	24	0	0	70,5	66,4	4,16	0,6	0,4
26.06.2025	-	0,926	0,216	174,6	170,86	170,74	167,46	3,28	24	0	0	70,3	66,2	4,11	0,6	0,4
27.06.2025	-	0,906	0,228	175,95	172,1	172,05	168,63	3,42	24	0	0	70,4	66,5	3,92	0,6	0,4
28.06.2025	-	0,907	0,217	174,89	171,12	171,03	167,72	3,31	24	0	0	70,2	66,2	3,99	0,6	0,4
29.06.2025	-	0,955	0,222	175,23	171,43	171,38	168,02	3,36	24	0	0	70,3	66	4,22	0,6	0,4
30.06.2025	-	0,938	0,223	175,31	171,46	171,45	168,08	3,37	24	0	0	70,1	66	4,13	0,6	0,4
01.07.2025	-	0,936	0,22	175,68	171,86	171,83	168,47	3,36	24	0	0	69,9	65,8	4,11	0,6	0,4
02.07.2025	-	0,907	0,215	174,85	171,1	171,09	167,78	3,31	24	0	0	69,2	65,2	4	0,6	0,4
03.07.2025	-	0,903	0,215	172,1	168,35	168,4	165,08	3,32	24	0	0	69,2	65,2	4,03	0,6	0,4
04.07.2025	-	0,883	0,208	170,58	166,98	166,94	163,76	3,18	24	0	0	69,1	65,1	4,01	0,6	0,4
05.07.2025	-	0,9	0,211	172,96	169,28	169,24	165,99	3,25	24	0	0	69,3	65,3	4,03	0,6	0,4
06.07.2025	-	0,891	0,211	171,68	168,05	167,99	164,75	3,24	24	0	0	69,3	65,3	4	0,6	0,4
07.07.2025	-	0,875	0,217	175,67	171,93	171,85	168,54	3,31	24	0	0	69,6	65,8	3,78	0,6	0,4
08.07.2025	-	0,856	0,22	175,18	171,41	171,4	168,05	3,35	24	0	0	69,4	65,7	3,67	0,6	0,4
09.07.2025	-	0,867	0,218	174,98	171,21	171,19	167,84	3,35	24	0	0	69,4	65,7	3,74	0,6	0,4
10.07.2025	-	0,886	0,216	174,11	170,4	170,37	167,05	3,32	24	0	0	69,2	65,3	3,89	0,6	0,4
11.07.2025	-	0,892	0,216	175,69	171,97	171,86	168,58	3,28	24	0	0	69,6	65,7	3,9	0,6	0,4
12.07.2025	-	0,906	0,213	176,46	172,75	172,66	169,41	3,25	24	0	0	69,3	65,4	3,97	0,6	0,4
13.07.2025	-	0,864	0,218	176,74	173,03	172,93	169,62	3,31	24	0	0	69,3	65,6	3,71	0,6	0,4
14.07.2025	-	0,87	0,217	176,11	172,38	172,3	169,01	3,29	24	0	0	69,4	65,6	3,76	0,6	0,4
15.07.2025	-	0,872	0,213	177,59	173,88	173,73	170,46	3,27	24	0	0	69,6	65,9	3,73	0,6	0,4
16.07.2025	-	0,87	0,222	178,78	174,96	174,88	171,51	3,37	24	0	0	69,6	66	3,66	0,6	0,4
17.07.2025	-	0,838	0,221	177,5	173,73	173,69	170,33	3,36	24	0	0	69,2	65,6	3,52	0,6	0,4
18.07.2025	-	0,878	0,209	173,38	169,74	169,67	166,43	3,24	24	0	0	69,1	65,2	3,88	0,6	0,4
19.07.2025	-	0,909	0,207	173,81	170,15	170,02	166,83	3,19	24	0	0	69,5	65,4	4,06	0,6	0,4
20.07.2025	-	0,847	0,21	173,51	169,88	169,78	166,54	3,24	24	0	0	69,2	65,5	3,69	0,6	0,4
21.07.2025	-	0,852	0,216	172,56	168,9	168,83	165,54	3,29	24	0	0	69,5	65,8	3,73	0,6	0,4
22.07.2025	-	0,828	0,21	172,78	169,22	169,06	165,88	3,18	24	0	0	69,4	65,8	3,62	0,6	0,4
Итого:	-	26,739	6,476	5239,91	5128,16	5126,08	5027,26	98,82	720	0	-	69,61	65,7	3,91	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
22.06.2025	719,316	49980,82	49427,54	48826,53	48667,7
22.07.2025	746,894	55395,69	54726,93	54123,75	53862,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения