

#162813#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 51-57, Калининград
6837
6872
ВКТ-7
00209826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,611	0,032	81,38	80,61	79,64	79,19	0,45	24	0	0	68,5	61,2	7,28	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,593	0,023	77	76,39	75,4	75,12	0,28	24	0	0	67,8	60,2	7,58	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,594	0,023	70,86	70,28	69,39	69,13	0,26	24	0	1	67,4	59	8,34	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,621	0,022	76,57	76,02	74,99	74,75	0,24	24	0	0	68,1	60	8,05	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,668	0,01	72,29	71,92	70,77	70,79	-0,02	24	0	0	68	58,6	9,4	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,605	0	60,92	60,94	59,67	60	-0,33	24	0	0	67,3	56,9	10,39	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,502	-0,024	45,7	46,2	44,77	45,55	-0,78	24	0	0	66,9	54,8	12,08	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,463	0,05	62,45	61,4	61,27	60,42	0,85	24	0	1	65	58,3	6,69	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,424	0,033	104,97	104,25	102,8	102,78	0,02	24	0	1	67,8	54,1	13,75	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,314	-0,045	119,74	119,99	117,23	118,7	-1,47	24	0	1	68,5	48,1	20,33	0,6	0,4	-
04.10.2025	3,42	-0,008	226,57	225,11	221,39	221,8	-0,41	24	0	0	71,4	55,9	15,53	0,6	0,4	-
05.10.2025	3,302	-0,037	230,09	229,28	224,76	225,82	-1,06	24	0	0	72,1	57,2	14,92	0,6	0,4	-
06.10.2025	3,25	-0,006	221,68	220,36	216,56	217,02	-0,46	24	0	0	72,1	57	15,1	0,6	0,4	-
07.10.2025	3,263	-0,003	211,25	209,75	206,27	206,58	-0,31	24	0	0	72,6	56,8	15,88	0,6	0,4	-
08.10.2025	3,229	0,01	209,84	208,06	204,95	204,96	-0,01	24	0	0	72,2	56,5	15,72	0,6	0,4	-
09.10.2025	3,258	0,035	217,88	215,45	212,79	212,17	0,62	24	0	0	72,4	57,3	15,11	0,6	0,4	-
10.10.2025	3,228	0,016	214,07	212,12	209,09	208,91	0,18	24	0	0	72,3	56,9	15,37	0,6	0,4	-
11.10.2025	3,231	0,024	217,69	215,5	212,63	212,24	0,39	24	0	0	72,2	57,2	15,06	0,6	0,4	-
12.10.2025	3,271	0,033	215,8	213,5	210,82	210,28	0,54	24	0	0	72	56,7	15,34	0,6	0,4	-
13.10.2025	3,267	0,026	215,2	212,98	210,2	209,78	0,42	24	0	0	72,1	56,7	15,4	0,6	0,4	-
14.10.2025	3,241	0,021	212,06	210,06	207,17	206,91	0,26	24	0	0	72,2	56,6	15,54	0,6	0,4	-
15.10.2025	3,238	0,009	212,75	210,89	207,77	207,7	0,07	24	0	0	72,4	56,9	15,52	0,6	0,4	-
16.10.2025	3,256	0,024	215,65	213,56	210,65	210,34	0,31	24	0	0	72,2	56,9	15,33	0,6	0,4	-
17.10.2025	3,303	0,04	216,84	214,33	211,78	211,13	0,65	24	0	0	72,3	56,9	15,4	0,6	0,4	-
18.10.2025	3,355	0,039	209,63	207,09	204,72	204,04	0,68	24	0	0	72,4	56,2	16,17	0,6	0,4	-
19.10.2025	3,346	0,03	207,89	205,6	203,04	202,6	0,44	24	0	0	72,3	56	16,33	0,6	0,4	-
Итого:	60,853	0	4226,77	4191,64	4130,52	4128,71	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,853															

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	785,029	61802,58	61043,1	60393,85	60061,82
19.10.2025	849,162	66227,29	65430,73	64717,72	64383,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:04:45