

#166216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 51-57, Калининград

6837

6872

ВКТ-7

00209826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	3,28	0,017	197,94	195,99	193,35	193,2	0,15	24	0	0	72,1	55,2	16,89	0,6	0,4	-
21.10.2025	3,353	0,018	204,56	202,49	199,8	199,59	0,21	24	0	0	72,3	55,6	16,71	0,6	0,4	-
22.10.2025	3,35	0,026	215,43	213,23	210,44	210,07	0,37	24	0	0	72,1	56,3	15,79	0,6	0,4	-
23.10.2025	3,328	0,049	220,69	218,06	215,6	214,78	0,82	24	0	0	71,9	56,7	15,18	0,6	0,4	-
24.10.2025	3,352	0,051	222,52	219,83	217,33	216,46	0,87	24	0	0	72,4	57,3	15,16	0,6	0,4	-
25.10.2025	3,368	0,059	218,96	216,11	213,86	212,83	1,03	24	0	0	72,4	57	15,45	0,6	0,4	-
26.10.2025	3,364	0,054	212,03	209,24	207,09	206,16	0,93	24	0	0	72,2	56,3	15,97	0,6	0,4	-
27.10.2025	3,368	0,062	209,17	206,17	204,3	203,16	1,14	24	0	0	72,5	56,4	16,14	0,6	0,4	-
28.10.2025	3,347	0,076	212,8	209,61	207,88	206,5	1,38	24	0	0	72	56,3	15,71	0,6	0,4	-
29.10.2025	3,313	0,074	213,93	210,79	208,99	207,66	1,33	24	0	0	71,9	56,4	15,46	0,6	0,4	-
30.10.2025	3,303	0,064	211,4	208,45	206,53	205,41	1,12	24	0	0	71,7	56	15,65	0,6	0,4	-
31.10.2025	3,328	0,074	209,01	205,91	204,24	202,92	1,32	24	0	0	71,8	55,8	15,91	0,6	0,4	-
01.11.2025	3,349	0,066	208,41	205,43	203,61	202,43	1,18	24	0	0	71,8	55,8	16,08	0,6	0,4	-
02.11.2025	3,32	0,064	212,85	209,86	207,88	206,71	1,17	24	0	0	72,2	56,6	15,63	0,6	0,4	-
03.11.2025	3,325	0,068	215,39	212,3	210,39	209,13	1,26	24	0	0	72,2	56,8	15,43	0,6	0,4	-
04.11.2025	3,318	0,055	212,23	209,44	207,32	206,33	0,99	24	0	0	71,8	56,1	15,71	0,6	0,4	-
05.11.2025	3,266	0,059	215,92	213,08	210,91	209,87	1,04	24	0	0	72,1	56,9	15,18	0,6	0,4	-
06.11.2025	3,336	0,068	217,2	214,16	212,16	210,95	1,21	24	0	0	72,2	56,8	15,35	0,6	0,4	-
07.11.2025	3,397	0,069	214,06	210,93	209,04	207,8	1,24	24	0	0	72,5	56,6	15,88	0,6	0,4	-
08.11.2025	3,361	0,049	207,93	205,22	203,03	202,2	0,83	24	0	0	72,6	56,3	16,28	0,6	0,4	-
09.11.2025	3,371	0,039	206,9	204,39	202,07	201,41	0,66	24	0	0	72,5	56	16,47	0,6	0,4	-
10.11.2025	3,449	0,062	210,9	207,86	205,92	204,8	1,12	24	0	0	72,6	56,2	16,41	0,6	0,4	-
11.11.2025	3,236	0,039	192,07	189,7	187,6	186,97	0,63	24	0	0	72,4	55,4	17,01	0,6	0,4	-
12.11.2025	3,376	0,035	213,98	211,49	208,94	208,37	0,57	24	0	0	72,5	56,5	15,96	0,6	0,4	-
13.11.2025	3,273	0,019	204,04	201,98	199,27	199,01	0,26	24	0	0	72,3	56	16,33	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,811	0,034	176,91	174,83	172,85	172,29	0,56	24	0	1	71,6	55,6	16,06	0,6	0,4	-
15.11.2025	3,203	-0,005	185,88	184,37	181,48	181,78	-0,3	24	0	0	72,6	54,9	17,7	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,476	-0,02	176,21	174,99	171,68	172,42	-0,74	24	0	0	76,5	56	20,47	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,408	0,002	185,12	183,42	180,56	180,76	-0,2	24	0	0	74,6	55,7	18,9	0,6	0,4	-
18.11.2025	3,193	0,003	173,48	171,92	169,34	169,54	-0,2	24	0	0	73,1	54,2	18,89	0,6	0,4	-
19.11.2025	3,28	0,002	174,91	173,33	170,65	170,89	-0,24	24	0	0	74	54,7	19,28	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,354	-0,005	117,65	116,48	114,83	114,96	-0,13	24	0	1	73,4	52,9	20,56	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,294	-0,066	166,28	166,12	162,08	163,79	-1,71	24	0	0	75,6	54,8	20,85	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,223	-0,069	160,99	160,81	156,89	158,59	-1,7	24	0	0	75,7	54,6	21,1	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,596	-0,1	159,14	159,15	154,61	156,76	-2,15	24	0	0	80,7	56,7	24	0,6	0,4	-
Итого:	115,269	0	6956,89	6877,14	6792,52	6776,5	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,269															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

840

840

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.10.2025	845,882	66029,35	65234,74	64524,37	64190,53
23.11.2025	961,151	72986,24	72111,88	71316,89	70967,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 7:55:40