

#282903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 33-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7039
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,43	-0,28	207,69	209,69	201,05	205,9	-4,85	24	0	0	86,4	62,9	23,48	0,6	0,4	-
19.02.2026	4,188	-0,29	215,68	218,15	209,26	214,38	-5,12	24	0	0	83	61,5	21,45	0,6	0,4	-
20.02.2026	4,467	-0,298	224,76	227,26	218,08	223,4	-5,32	24	0	0	82,6	60,7	21,9	0,6	0,4	-
21.02.2026	4,157	-0,292	219,32	221,93	212,92	218,11	-5,19	24	0	0	82,1	61,2	20,96	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,843	-0,296	230,01	233,05	223,82	229,2	-5,38	24	0	0	78,3	59,7	18,57	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,788	-0,286	228,02	231,01	222,06	227,32	-5,26	24	0	0	77,1	58,7	18,4	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,775	-0,271	222,71	225,55	216,93	221,99	-5,06	24	0	0	76,8	58,1	18,72	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,964	-0,273	221,13	223,8	215,16	220,25	-5,09	24	0	0	78,4	58,6	19,77	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,772	-0,276	220,3	223,14	214,54	219,67	-5,13	24	0	0	77	58	18,93	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,568	-0,289	232,77	236,17	227,12	232,61	-5,49	24	0	0	73,9	56,9	17,06	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,494	-0,312	242,53	246,33	236,64	242,51	-5,87	24	0	0	73,9	57,7	16,17	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,533	-0,291	233	236,5	227,4	232,95	-5,55	24	0	0	73,6	56,7	16,89	0,6	0,4	-
02.03.2026	3,553	-0,283	228,26	231,63	222,76	228,2	-5,44	24	0	0	73,7	56,4	17,29	0,6	0,4	-
03.03.2026	3,539	-0,301	237,41	241,06	231,71	237,43	-5,72	24	0	0	73,6	57	16,66	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,498	-0,284	223,47	226,85	218,06	223,52	-5,46	24	0	0	73,8	56,3	17,41	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,563	-0,268	219,76	223	214,5	219,76	-5,26	24	0	0	73,5	55,6	17,94	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,655	-0,277	224,19	227,45	218,77	224,11	-5,34	24	0	0	74	55,9	18,04	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,555	-0,297	232,12	235,68	226,52	232,16	-5,64	24	0	0	73,8	56,7	17,06	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,528	-0,313	240,23	244,03	234,44	240,29	-5,85	24	0	0	73,7	57,3	16,44	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,665	-0,318	247,43	251,22	241,46	247,43	-5,97	24	0	0	73,6	57,1	16,56	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,52	-0,344	258,29	262,52	252,08	258,39	-6,31	24	0	0	73,6	58,2	15,38	0,6	0,4	-
11.03.2026	3,515	-0,356	261,5	265,91	255,19	261,69	-6,5	24	0	0	73,7	58,5	15,23	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,633	-0,355	259,09	263,42	252,77	259,28	-6,51	24	0	0	74,1	58,3	15,83	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,562	-0,338	254,97	259,16	248,82	255,1	-6,28	24	0	0	73,6	57,9	15,74	0,6	0,4	-
14.03.2026	3,447	-0,356	263,88	268,33	257,56	264,04	-6,48	24	0	0	73,5	58,6	14,81	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,483	-0,341	256,22	260,49	250,09	256,41	-6,32	24	0	0	73,4	58	15,36	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,648	-0,331	247,89	251,88	241,9	248,04	-6,14	24	0	0	73,8	57,3	16,5	0,6	0,4	-
17.03.2026	3,411	-0,309	237,92	241,85	232,34	238,26	-5,92	24	0	0	72,4	56,3	16,08	0,6	0,4	-
18.03.2026	3,501	-0,308	236,85	240,72	231,3	237,21	-5,91	24	0	0	72,4	55,9	16,52	0,6	0,4	-
Итого:	107,255	0	6827,4	6927,78	6655,25	6819,61	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,255															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	434,909	53465,79	54573,71	52107,8	53497,6
18.03.2026	542,164	60293,19	61501,49	58763,05	60317,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:30:57