

#162812#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 33-39, Калининград

4402

7039

ВКТ-7

00211627

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,407	-0,102	70,11	71,9	68,66	70,72	-2,06	24	0	1	67,5	59,9	7,62	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,811	-0,527	298,3	306,24	291,94	300,46	-8,52	24	0	1	68,9	64,3	4,59	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,274	-0,759	548,76	559,76	536,92	548,82	-11,9	24	0	0	69,2	65,4	3,78	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,464	-1,158	733,21	749,45	716,38	733,74	-17,36	24	0	0	71,7	68,1	3,65	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,773	-0,892	717,99	730,11	701,21	714,56	-13,35	24	0	0	72,4	68,6	3,8	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,475	-0,78	572,86	583,62	559,5	571,29	-11,79	24	0	0	72,3	68,3	4,03	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,314	-0,874	502,8	514,95	490,91	504,01	-13,1	24	0	0	73	68,5	4,47	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,163	-1,034	514,19	528,77	502,13	517,65	-15,52	24	0	0	72,5	68,2	4,38	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,294	-0,993	551,11	564,96	538,11	552,96	-14,85	24	0	0	72,8	68,5	4,26	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,242	-1,06	558,22	573,05	545,11	560,93	-15,82	24	0	0	72,6	68,4	4,23	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,219	-1,139	581,19	597,21	567,52	584,55	-17,03	24	0	0	72,6	68,4	4,16	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,276	-1,077	578,25	593,36	564,74	580,84	-16,1	24	0	0	72,4	68,2	4,16	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,168	-1,192	577,63	594,47	564,13	581,94	-17,81	24	0	0	72,5	68,3	4,19	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,079	-1,217	570,11	587,28	556,72	574,86	-18,14	24	0	0	72,6	68,4	4,13	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,16	-1,179	571,71	588,28	558,22	575,76	-17,54	24	0	0	72,8	68,6	4,2	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,174	-1,237	595,16	612,54	581,17	599,55	-18,38	24	0	1	72,7	68,5	4,15	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,489	-1,143	665,53	681,35	649,86	666,83	-16,97	24	0	0	72,7	68,6	4,04	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,449	-1,154	629,06	645,18	614,27	631,47	-17,2	24	0	0	72,7	68,5	4,23	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,589	-1,074	624,13	638,99	609,44	625,48	-16,04	24	0	0	72,7	68,4	4,37	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,575	-1,039	582,01	596,46	568,42	584,04	-15,62	24	0	0	72,4	67,8	4,59	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,577	-0,989	562,91	576,67	549,73	564,67	-14,94	24	0	0	72,4	67,8	4,68	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,547	-1,012	579,59	593,74	566,11	581,37	-15,26	24	0	0	72,3	67,8	4,52	0,6	0,4	-
Итого:	28,519	0	12184,83	12488,34	11901,2	12226,5	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,519															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	8,454	1431,43	1458,24	1401,04	1432,84
22.10.2025	38,502	14229,02	14574,44	13900,77	14274,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:29:54