

#166215#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 33-39, Калининград
4402
7039
ВКТ-7
00211627
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	1,529	-1,077	612,76	627,86	598,53	614,78	-16,25	24	0	0	72,2	67,8	4,36	0,6	0,4	-
24.10.2025	1,466	-1,14	633,32	649,2	618,39	635,41	-17,02	24	0	0	72,7	68,5	4,21	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,379	-1,148	606,33	622,37	592,03	609,17	-17,14	24	0	1	72,7	68,5	4,27	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,589	-1,268	693,37	711,02	677,1	696	-18,9	24	0	0	72,6	68,4	4,21	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,416	-1,244	638,78	656,18	623,71	642,21	-18,5	24	0	0	72,8	68,6	4,26	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,435	-1,247	648,72	666,28	633,59	652,27	-18,68	24	0	0	72,4	68,1	4,23	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,453	-1,242	653,69	671,21	638,52	657,16	-18,64	24	0	0	72,2	68	4,22	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,503	-1,212	660,06	677,08	644,78	663	-18,22	24	0	0	72	67,8	4,2	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,471	-1,257	646,95	664,75	631,98	650,91	-18,93	24	0	0	72,1	67,8	4,32	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,618	-1,178	645,16	661,69	630,21	647,99	-17,78	24	0	0	72,1	67,6	4,44	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,544	-1,2	672,96	689,65	657,2	675,11	-17,91	24	0	0	72,5	68,3	4,17	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,558	-1,2	694,47	711,09	678,14	695,98	-17,84	24	0	0	72,6	68,5	4,06	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,546	-1,202	681,13	697,93	665,31	683,31	-18	24	0	0	72,1	68	4,12	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,571	-1,197	702,74	719,37	686,3	704,16	-17,86	24	0	0	72,4	68,4	4,03	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,482	-1,285	698,79	716,74	682,44	701,57	-19,13	24	0	0	72,5	68,4	4,05	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,41	-1,311	664,54	682,86	648,83	668,3	-19,47	24	0	0	72,8	68,6	4,19	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,501	-1,25	615,66	633,17	601,13	619,79	-18,66	24	0	0	72,9	68,3	4,58	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,495	-1,169	579,59	595,91	565,92	583,42	-17,5	24	0	0	72,8	68,1	4,7	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,558	-1,139	606,19	621,97	591,83	608,82	-16,99	24	0	0	73	68,4	4,55	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,28	-1,111	518,96	534,64	506,75	523,46	-16,71	24	0	1	72,7	68	4,72	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,28	-1,255	560,83	578,49	547,59	566,33	-18,74	24	0	0	72,8	68,2	4,64	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,481	-1,411	736,06	755,74	718,73	739,62	-20,89	24	0	0	72,7	68,7	4,01	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,305	-1,248	693,15	710,4	676,8	695,12	-18,32	24	0	1	72,8	69	3,76	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,545	-1,678	848,61	871,93	828,53	853,13	-24,6	24	0	0	73	69,1	3,87	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,533	-1,897	786,14	811,18	765,66	792,15	-26,49	24	0	0	76,9	72,4	4,46	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,1	-2,087	800,87	829,49	780,97	810,76	-29,79	24	0	0	75	70,9	4,07	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,166	-1,896	751,94	778,42	733,86	761,5	-27,64	24	0	1	73,6	69,4	4,16	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,511	-1,64	799,57	821,88	780	803,62	-23,62	24	0	0	74,3	70,3	4,02	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,356	-1,106	557,9	572,61	543,73	559,56	-15,83	24	0	1	75,8	71,3	4,53	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,389	-1,57	750,32	771,31	731,26	753,45	-22,19	24	0	0	75,9	71,8	4,03	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,352	-1,624	724,77	746,43	706,23	729,15	-22,92	24	0	0	76,1	71,9	4,2	0,6	0,4	-
23.11.2025	1,776	-1,566	716,15	735,44	695,65	716,47	-20,82	24	0	0	81,1	76,3	4,79	0,6	0,4	-
Итого:	46,598	0	21600,48	22194,29	21081,7	21713,68	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,598															

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	36,973	13616,26	13946,58	13302,24	13659,34
23.11.2025	83,571	35216,74	36140,87	34383,94	35373,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:31:20