

#190315#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 33-39, Калининград

4402

7039

ВКТ-7

00211627

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,735	-1,181	544,66	558,71	528,85	544,9	-16,05	24	0	0	81,7	74,4	7,35	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	4,156	-0,226	223,77	225,48	217,58	221,79	-4,21	24	0	0	79,6	59,4	20,2	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	3,363	-0,114	148,49	149,11	144,51	147,02	-2,51	24	0	0	78,4	54,2	24,13	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	3,028	-0,062	106,03	106,16	103,27	105,07	-1,8	24	0	0	76,9	46,8	30,08	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	3,083	-0,072	110,01	110,29	107,16	109,15	-1,99	24	0	0	76,5	46,9	29,61	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	3,021	-0,057	103,15	103,24	100,5	102,23	-1,73	24	0	0	76,2	45,4	30,8	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,985	-0,053	102,06	102,12	99,42	101,08	-1,66	24	0	0	76,7	45,9	30,77	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	3,047	-0,071	110,58	110,95	107,78	109,78	-2	24	0	0	75,7	46,6	29,12	0,6	0,4	-
02.12.2025	3,731	-0,143	174,97	175,85	170,27	173,32	-3,05	24	0	0	78,2	55,3	22,86	0,6	0,4	-
03.12.2025	3,747	-0,211	229,55	231,54	223,91	228,06	-4,15	24	0	0	74,6	56,8	17,75	0,6	0,4	-
04.12.2025	3,681	-0,262	237,03	239,84	231,21	236,19	-4,98	24	0	0	74,2	57,1	17,13	0,6	0,4	-
05.12.2025	3,622	-0,287	246,48	249,77	240,48	245,9	-5,42	24	0	0	74,1	57,8	16,33	0,6	0,4	-
06.12.2025	3,604	-0,299	250,78	254,21	244,73	250,31	-5,58	24	0	0	73,7	57,7	16	0,6	0,4	-
07.12.2025	3,723	-0,276	240,07	243,25	234,31	239,64	-5,33	24	0	0	73,6	56,4	17,13	0,6	0,4	-
08.12.2025	3,579	-0,291	244,53	247,96	238,64	244,17	-5,53	24	0	0	73,6	57,3	16,29	0,6	0,4	-
09.12.2025	3,554	-0,311	255,2	258,87	249,11	254,84	-5,73	24	0	0	73,4	57,9	15,56	0,6	0,4	-
10.12.2025	3,519	-0,322	255,85	259,64	249,66	255,55	-5,89	24	0	0	73,7	58,3	15,42	0,6	0,4	-
11.12.2025	3,494	-0,327	255	258,88	248,81	254,78	-5,97	24	0	0	73,9	58,5	15,41	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,773	-0,258	201,52	204,56	196,62	201,32	-4,7	19	5	1	73,8	58,4	15,46	0,6	0,4	-
13.12.2025	3,524	-0,289	242,38	245,79	236,58	242,08	-5,5	24	0	0	73,4	57,2	16,18	0,6	0,4	-
14.12.2025	3,507	-0,301	248,84	252,36	242,86	248,45	-5,59	24	0	0	73,4	57,7	15,73	0,6	0,4	-
15.12.2025	3,395	-0,261	228,02	231,2	222,73	227,84	-5,11	24	0	0	72,2	55,7	16,49	0,6	0,4	-
16.12.2025	3,561	-0,266	229,01	232,08	223,53	228,65	-5,12	24	0	0	73,4	56,2	17,2	0,6	0,4	-
17.12.2025	3,782	-0,262	225,1	227,85	219,32	224,3	-4,98	24	0	0	76,3	57,7	18,53	0,6	0,4	-
18.12.2025	3,815	-0,262	226,25	228,88	220,42	225,31	-4,89	24	0	0	76,5	57,9	18,55	0,6	0,4	-
19.12.2025	3,676	-0,267	235,96	238,94	230,22	235,35	-5,13	24	0	0	74,1	56,9	17,2	0,6	0,4	-
20.12.2025	3,518	-0,278	242,17	245,42	236,38	241,7	-5,32	24	0	0	73,4	57,2	16,14	0,6	0,4	-
21.12.2025	3,574	-0,282	243,64	246,91	237,82	243,17	-5,35	24	0	0	73,4	57,1	16,28	0,6	0,4	-
22.12.2025	3,595	-0,281	242,27	245,5	236,45	241,76	-5,31	24	0	0	73,6	57,2	16,45	0,6	0,4	-
23.12.2025	3,936	-0,264	226,34	228,88	220,39	225,32	-4,93	24	0	0	77,2	58,1	19,12	0,6	0,4	-
Итого:	104,328	0	6629,71	6714,24	6463,52	6609,03	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,328															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

715

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	83,571	35216,74	36140,87	34383,94	35373,02
23.12.2025	187,899	41846,45	42855,11	40847,46	41982,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:50:28