

#282901#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 16-22, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7871
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2026	3,243	-0,066	142,3	142,72	138,72	140,94	-2,22	24	0	0	75,2	51,2	24,01	0,6	0,3	-
25.02.2026	3,402	-0,087	147,9	148,46	144,01	146,51	-2,5	24	0	0	77,3	53	24,33	0,6	0,3	-
26.02.2026	3,278	-0,079	146,1	146,67	142,39	144,77	-2,38	24	0	0	75,9	52,2	23,71	0,6	0,3	-
27.02.2026	3,158	-0,087	159,4	160,25	155,61	158,18	-2,57	24	0	0	73	52,1	20,95	0,6	0,3	-
28.02.2026	3,185	-0,099	168,2	169,3	164,24	167,09	-2,85	24	0	0	72,8	52,7	20,08	0,6	0,3	-
01.03.2026	3,046	-0,088	153,21	154,19	149,64	152,26	-2,62	24	0	0	72,6	51,5	21,05	0,6	0,3	-
02.03.2026	3,133	-0,082	150,05	150,87	146,51	149,01	-2,5	24	0	0	72,9	50,9	22,04	0,6	0,3	-
03.03.2026	3,142	-0,099	161,55	162,63	157,71	160,52	-2,81	24	0	0	73	52,4	20,65	0,6	0,3	-
04.03.2026	3,064	-0,082	149,63	150,53	146,12	148,69	-2,57	24	0	0	72,6	50,9	21,66	0,6	0,3	-
05.03.2026	3,104	-0,084	153,17	154,03	149,57	152,12	-2,55	24	0	0	72,8	51,4	21,43	0,6	0,3	-
06.03.2026	3,177	-0,091	157,75	158,7	153,97	156,66	-2,69	24	0	0	73,4	52	21,33	0,6	0,3	-
07.03.2026	0,141	-0,004	7,7	7,74	7,52	7,63	-0,11	1	0	0	73,2	53,9	19,33	0,6	0,3	-
08.03.2026	3,184	-0,107	170,32	171,53	166,31	169,28	-2,97	24	0	0	72,8	53	19,86	0,6	0,3	-
09.03.2026	3,127	-0,104	170,4	171,62	166,38	169,33	-2,95	24	0	0	72,8	53,2	19,51	0,6	0,3	-
10.03.2026	3,073	-0,113	174,92	176,2	170,81	173,81	-3	24	0	0	72,6	53,9	18,73	0,6	0,3	-
11.03.2026	3,097	-0,112	180,17	181,44	175,9	178,92	-3,02	24	0	0	72,8	54,4	18,35	0,6	0,3	-
12.03.2026	3,145	-0,106	176,01	177,13	171,85	174,71	-2,86	24	0	0	72,9	54	18,99	0,6	0,3	-
13.03.2026	3,204	-0,109	181,9	183,02	177,56	180,46	-2,9	24	0	0	73	54,3	18,72	0,6	0,3	-
14.03.2026	3,16	-0,112	184,21	185,46	179,89	182,9	-3,01	24	0	0	72,6	54,4	18,27	0,6	0,3	-
15.03.2026	3,104	-0,103	172,72	173,83	168,68	171,53	-2,85	24	0	0	72,3	53,2	19,11	0,6	0,3	-
16.03.2026	3,187	-0,093	169,43	170,34	165,4	168,09	-2,69	24	0	0	73,1	53,2	19,92	0,6	0,3	-
17.03.2026	3,192	-0,1	175,83	176,88	171,7	174,5	-2,8	24	0	0	72,7	53,4	19,27	0,6	0,3	-
18.03.2026	3,179	-0,089	164,57	165,44	160,71	163,33	-2,62	24	0	0	72,5	52,1	20,43	0,6	0,3	-
Итого:	69,725	0	3617,44	3638,98	3531,2	3591,24	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,725															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 529

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2026	99,941	2604,44	1965,27	2525,78	1937,77
18.03.2026	169,666	6221,88	5604,25	6056,98	5529,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:20:36