

#141949#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Севастьянова, 16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ86Б

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	71,18	64,98	6,2	115,08	112,47	116,16	113,96	-1,49	6	3	0,622	-0,058	24	0	
24.06.2025	70,75	64,64	6,11	114,91	112,34	116,01	113,8	-1,46	6	3	0,614	-0,055	24	0	
25.06.2025	71,45	65,15	6,3	115,86	113,25	116,93	114,65	-1,4	6	3	0,642	-0,054	24	0	
26.06.2025	71,26	64,97	6,29	116,07	113,43	117,1	114,81	-1,38	6	3	0,642	-0,049	24	0	
27.06.2025	71,29	64,98	6,31	116,7	114,05	117,79	115,52	-1,47	6	3	0,646	-0,055	24	0	
28.06.2025	71,06	64,66	6,4	116,3	113,69	117,43	115,17	-1,48	6	3	0,653	-0,055	24	0	
29.06.2025	71,09	64,95	6,14	116,19	113,58	117,3	115,02	-1,44	6	3	0,625	-0,054	24	0	
30.06.2025	71,03	64,89	6,14	116,96	114,32	118,02	115,75	-1,43	6	3	0,63	-0,053	24	0	
01.07.2025	70,57	64,71	5,86	117,24	114,65	118,37	116,1	-1,45	6	3	0,596	-0,056	24	0	
02.07.2025	69,94	64,19	5,75	114,27	111,73	115,06	112,87	-1,14	6	3	0,587	-0,041	24	0	
03.07.2025	70	64,3	5,7	114,75	112,23	115,02	112,83	-0,6	6	3	0,612	-0,014	24	0	
04.07.2025	69,86	64,05	5,81	113,69	111,24	114,22	112,08	-0,84	6	3	0,606	-0,023	24	0	
05.07.2025	70,11	64,27	5,84	114,94	112,4	115,84	113,65	-1,25	6	3	0,592	-0,044	24	0	
06.07.2025	70,08	64,28	5,8	114,33	111,85	115,48	113,31	-1,46	6	3	0,576	-0,055	24	0	
07.07.2025	70,38	64,69	5,69	116,6	114	117,76	115,51	-1,51	6	3	0,571	-0,058	24	0	
08.07.2025	70,25	64,58	5,67	116,18	113,57	117,29	115,05	-1,48	6	3	0,566	-0,058	24	0	
09.07.2025	70,19	64,65	5,54	115,58	113,01	116,74	114,52	-1,51	6	3	0,546	-0,057	24	0	
10.07.2025	70,02	64,36	5,66	115,51	112,96	116,67	114,46	-1,5	6	3	0,564	-0,057	24	0	
11.07.2025	70,44	64,63	5,81	116,55	113,93	117,7	115,44	-1,51	6	3	0,586	-0,058	24	0	
12.07.2025	70,18	64,44	5,74	117,12	114,53	118,27	116,03	-1,5	6	3	0,581	-0,058	24	0	
13.07.2025	70,13	64,4	5,73	117,19	114,58	118,38	116,13	-1,55	6	3	0,575	-0,059	24	0	
14.07.2025	70,23	64,63	5,6	116,86	114,27	118,05	115,79	-1,52	6	3	0,563	-0,06	24	0	
15.07.2025	70,4	64,84	5,56	117,67	115,04	118,79	116,52	-1,48	6	3	0,561	-0,056	24	0	
16.07.2025	70,39	65,09	5,3	118,17	115,55	119,33	117,03	-1,48	6	3	0,538	-0,057	24	0	
17.07.2025	69,84	64,41	5,43	117,22	114,66	118,44	116,2	-1,54	6	3	0,546	-0,059	24	0	
18.07.2025	69,94	64,51	5,43	114,9	112,39	116,04	113,82	-1,43	6	3	0,538	-0,053	24	0	
19.07.2025	70,35	64,71	5,64	115,49	112,92	116,6	114,38	-1,46	6	3	0,56	-0,056	24	0	
20.07.2025	69,93	64,61	5,32	115,17	112,65	116,34	114,11	-1,46	6	3	0,524	-0,054	24	0	
21.07.2025	70,31	64,88	5,43	114,48	111,94	115,63	113,42	-1,48	6	3	0,532	-0,056	24	0	
22.07.2025	70,24	64,88	5,36	114,75	112,21	115,85	113,63	-1,42	6	3	0,53	-0,052	24	0	
23.07.2025	70,32	64,86	5,46	113,86	111,3	113,88	111,68	-0,38	6	3	0,597	0,001	24	0	
Итого:				3590,5	3510,74	3622,4	3553,24	-42,5			18,121	-1,573	744	0	
Средние:	70,42	64,65	5,77						6	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	14931,67	14599,65	14964,83	14731,65	-132	181,204	-4,38	2673	0
23/07/2524:00	18522,26	18110,39	18587,32	18284,89	-174,5	199,325	-5,953	3417	0
Итого:	3590,59	3510,74	3622,49	3553,24	-42,5	18,121	-1,573	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета _____

Время работы прибора _____

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель теплоснабж. организации _____

