

#144762#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Севастьянова, 16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	70,32	64,86	5,46	113,86	111,3	113,88	111,68	-0,38	6	3	0,597	0,001	24	0	
24.07.2025	70,44	64,89	5,55	115,54	112,92	116,75	114,51	-1,59	6	3	0,545	-0,064	24	0	
25.07.2025	71,33	65,97	5,36	118,41	115,74	119,61	117,23	-1,49	6	3	0,541	-0,061	24	0	
26.07.2025	70,17	64,78	5,39	115,45	112,86	116,53	114,31	-1,45	6	3	0,535	-0,054	24	0	
27.07.2025	70,6	65,22	5,38	116,36	113,72	117,47	115,22	-1,5	6	3	0,536	-0,058	24	0	
28.07.2025	70,3	64,65	5,65	112,23	109,75	113,33	111,15	-1,4	6	3	0,547	-0,053	24	0	
29.07.2025	70,11	64,24	5,87	71,9	70,32	71,98	70,6	-0,28	6	3	0,402	-0,006	24	0	*
30.07.2025	70,78	64,12	6,66	90,05	88,04	90,56	88,86	-0,82	6	3	0,548	-0,023	24	0	
31.07.2025	71,34	64,78	6,56	92,88	90,77	93,47	91,66	-0,89	6	3	0,553	-0,026	24	0	
01.08.2025	68,85	64,35	4,5	73,63	72,04	70,73	69,4	2,64	6	3	0,473	0,09	24	0	*
02.08.2025	70,71	65,58	5,13	131,37	128,44	132,35	129,75	-1,31	6	3	0,593	-0,049	24	0	
03.08.2025	70,08	65,05	5,03	131,46	128,57	132,65	130,07	-1,5	6	3	0,566	-0,058	24	0	
04.08.2025	70,82	65,82	5	133,01	130,05	134,12	131,44	-1,39	6	3	0,579	-0,052	24	0	
05.08.2025	70,93	65,99	4,94	132,1	129,12	133,38	130,69	-1,57	6	3	0,555	-0,062	24	0	
06.08.2025	70,24	64,85	5,39	87,69	85,73	88	86,28	-0,55	6	3	0,436	-0,017	24	0	*
07.08.2025	70,68	64,75	5,93	107,2	104,82	107,53	105,47	-0,65	6	3	0,593	-0,017	24	0	
08.08.2025	71	64,29	6,71	92,7	90,57	93,43	91,66	-1,09	6	3	0,555	-0,037	24	0	
09.08.2025	70,82	64,27	6,55	91,92	89,89	92,65	90,9	-1,01	6	3	0,538	-0,034	24	0	
10.08.2025	71	64,28	6,72	91,59	89,57	92,24	90,48	-0,91	6	3	0,558	-0,026	24	0	
11.08.2025	70,78	64,24	6,54	90,63	88,63	91,3	89,59	-0,96	6	3	0,532	-0,03	24	0	
12.08.2025	71	64,43	6,57	91,38	89,31	92,08	90,32	-1,01	6	3	0,537	-0,031	24	0	
13.08.2025	71,25	64,45	6,8	90,75	88,69	91,36	89,6	-0,91	6	3	0,561	-0,026	24	0	
14.08.2025	70,88	63,48	7,4	74,14	72,48	74,4	73	-0,52	6	3	0,512	-0,01	24	0	
15.08.2025	70,92	63,26	7,66	70,1	68,56	70,25	68,99	-0,43	6	3	0,508	-0,005	24	0	
16.08.2025	71,13	63,4	7,73	70,27	68,73	70,41	69,13	-0,4	6	3	0,513	-0,005	24	0	
17.08.2025	70,72	62,99	7,73	69,46	67,92	69,58	68,28	-0,36	6	3	0,509	-0,003	24	0	
18.08.2025	71,17	63,39	7,78	72,99	71,33	73,15	71,8	-0,47	6	3	0,535	-0,007	24	0	
19.08.2025	70,48	63,17	7,31	66,12	64,65	66,26	65,05	-0,4	6	3	0,455	-0,005	24	0	
20.08.2025	70,7	63,2	7,5	66,51	65,01	66,52	65,29	-0,28	6	3	0,478	-0,001	24	0	
21.08.2025	70,69	62,92	7,77	63,64	62,21	63,08	61,9	0,31	6	3	0,506	0,025	24	0	
22.08.2025	70,98	63,09	7,89	66,9	65,4	66,49	65,24	0,16	6	3	0,527	0,013	24	0	
23.08.2025	70,54	62,83	7,71	64,42	62,95	64,18	63,05	-0,1	6	3	0,484	0,002	24	0	
Итого:				2976,6	2910,09	2989,7	2932,6	-22,51			16,907	-0,689	768	0	
Средние:	70,68	64,29	6,38						6	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	18408,4	17999,09	18473,44	18173,21	-174,12	198,728	-5,954	3393	0
23/08/2524:00	21385,06	20909,18	21463,16	21105,81	-196,63	215,635	-6,643	4161	0
Итого:	2976,66	2910,09	2989,72	2932,6	-22,51	16,907	-0,689	768	0

Период нормальной работы: _____
Период отсутств. счетов: _____
Время работы прибора после сброса: 425,4ч

Представитель абонента: _____

Представитель теплоснабж. организации: _____

