

#161996#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Севастьянова, 16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	70,71	62,8	7,91	55,92	54,66	55,81	54,74	-0,08	6	3	0,433	0,004	24	0	*
24.09.2025	70,62	62,66	7,96	65,53	64,07	65,4	64,2	-0,13	6	3	0,503	0,003	24	0	
25.09.2025	70,26	62,44	7,82	62,92	61,54	62,88	61,77	-0,23	6	3	0,473	0,002	24	0	
26.09.2025	69,81	62,04	7,77	59,48	58,22	59,43	58,44	-0,22	6	3	0,444	0	24	0	
27.09.2025	70,63	62,63	8	62,57	61,17	62,29	61,2	-0,03	6	3	0,491	0,007	24	0	
28.09.2025	70,05	62,5	7,55	60,22	58,9	59,87	58,82	0,08	6	3	0,452	0,013	24	0	
29.09.2025	69,66	62,73	6,93	54,49	53,3	54,29	53,32	-0,02	6	3	0,372	0,008	24	0	
30.09.2025	68,89	62,41	6,48	47,53	46,51	47,25	46,41	0,1	6	3	0,31	0,011	24	0	
01.10.2025	69,84	63,05	6,79	17,28	16,89	17,1	16,78	0,11	6	3	0,121	0,006	24	0	*
02.10.2025	23,07	20,75	2,32	0	0	0	0	0	6	3	0	0	24	0	*
03.10.2025	68,37	60,02	8,35	58,26	57,04	58,58	57,6	-0,56	6	3	0,451	-0,017	24	0	*
04.10.2025	69,16	56,87	12,29	146,78	143,61	145,8	143,56	0,05	6	3	1,777	0,003	24	0	
05.10.2025	69,04	50,63	18,41	148,46	145,27	147,02	145,22	0,05	6	3	2,682	0,007	24	0	
06.10.2025	69,31	51,05	18,26	149,88	146,65	148,29	146,45	0,2	6	3	2,693	0,007	24	0	
07.10.2025	63,31	48,68	14,63	136,02	133,45	119,37	118	15,45	6	3	2,563	0,395	24	0	
08.10.2025	69,1	50,36	18,74	145,67	142,54	144,88	143,15	-0,61	6	3	2,654	-0,003	24	0	
09.10.2025	68,61	50,59	18,02	146,9	143,78	146,16	144,4	-0,62	6	3	2,569	-0,004	24	0	
10.10.2025	68,97	50,8	18,17	146,86	143,73	146,2	144,44	-0,71	6	3	2,586	-0,007	24	0	
11.10.2025	69,33	50,85	18,48	150,46	147,2	149,86	148,03	-0,83	6	3	2,692	-0,013	24	0	
12.10.2025	69,22	50,8	18,42	148,5	145,31	148,14	146,34	-1,03	6	3	2,64	-0,021	24	0	
13.10.2025	68,82	50,86	17,96	150,56	147,36	150,4	148,55	-1,19	6	3	2,605	-0,027	24	0	
14.10.2025	69,07	51,67	17,4	160,38	156,93	160,43	158,42	-1,49	6	3	2,674	-0,041	24	0	
15.10.2025	69,58	52,63	16,95	170,73	167,05	170,9	168,66	-1,61	6	3	2,768	-0,047	24	0	
16.10.2025	69,55	52,68	16,87	171,62	167,9	172,45	170,21	-2,31	6	3	2,741	-0,075	24	0	
17.10.2025	69,52	52,89	16,63	174,32	170,55	174,78	172,5	-1,95	6	3	2,76	-0,063	24	0	
18.10.2025	68,86	51,39	17,47	167,14	163,55	167,71	165,65	-2,1	6	3	2,779	-0,063	24	0	
19.10.2025	69,19	51,13	18,06	167,61	164,02	168,22	166,17	-2,15	6	3	2,879	-0,066	24	0	
20.10.2025	70,31	52,22	18,09	168,59	164,85	169,34	167,15	-2,3	6	3	2,891	-0,075	24	0	
21.10.2025	59,28	46,83	12,45	131,73	129,47	108,5	107,36	22,11	6	3	2,438	0,502	24	0	
22.10.2025	69,55	50,35	19,2	151,9	148,61	151,97	150,14	-1,53	6	3	2,796	-0,038	24	0	
23.10.2025	70,24	50,86	19,38	126,14	123,34	126,35	124,8	-1,46	6	3	2,336	-0,042	24	0	*
Итого:				3604,4	3527,47	3559,6	3512,48	14,99			56,573	0,366	744	0	
Средние:	67,48	53,81	13,66						6	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	23532,96	23009,12	23610,78	23214,01	-204,89	230,653	-6,741	4881	0
23/10/2524:00	27137,41	26536,59	27170,45	26726,49	-189,9	287,226	-6,375	5625	0
Итого:	3604,45	3527,47	3559,67	3512,48	14,99	56,573	0,366	744	0

Период нормальной работы _____
 Период отсутств. счета _____
 Время работы прибора после сброса 5786ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

