

#179565#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: ЖЭУ № 7

Адрес: Севастьянова, 16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00207023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ86Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	79,41	54,15	25,26	147,73	143,65	147,51	145,46	-1,81	6	3	3,556	-0,058	24	0	
24.11.2025	80,05	54,56	25,49	146,2	142,11	145,94	143,92	-1,81	6	3	3,548	-0,06	24	0	
25.11.2025	78,41	54,08	24,33	148,5	144,51	148,35	146,31	-1,8	6	3	3,445	-0,059	24	0	
26.11.2025	77,7	51,94	25,76	132,2	128,68	131,92	130,23	-1,55	6	3	3,256	-0,042	24	0	
27.11.2025	76,8	49,71	27,09	120,26	117,12	119,78	118,39	-1,27	6	3	3,129	-0,028	24	0	
28.11.2025	76,43	49,5	26,93	122,05	118,89	121,63	120,22	-1,33	6	3	3,153	-0,031	24	0	
29.11.2025	76,29	49,03	27,26	118,66	115,54	118,14	116,8	-1,26	6	3	3,101	-0,026	24	0	
30.11.2025	76,75	48,59	28,16	118,11	115,02	117,55	116,24	-1,22	6	3	3,193	-0,025	24	0	
01.12.2025	75,63	49,39	26,24	122,25	119,18	121,86	120,45	-1,27	6	3	3,083	-0,029	24	0	
02.12.2025	77,16	51,27	25,89	132,47	128,98	132,1	130,42	-1,44	6	3	3,284	-0,039	24	0	
03.12.2025	73,63	51,06	22,57	145,4	141,86	145,41	143,63	-1,77	6	3	3,133	-0,05	24	0	
04.12.2025	71,91	49,89	22,02	144,26	140,98	144,38	142,67	-1,69	6	3	3,041	-0,043	24	0	
05.12.2025	71,26	50,59	20,67	150,72	147,3	151,06	149,24	-1,94	6	3	2,971	-0,055	24	0	
06.12.2025	71,16	51,04	20,12	153,69	150,2	154,08	152,21	-2,01	6	3	2,947	-0,059	24	0	
07.12.2025	70,95	49,51	21,44	143,29	140,07	143,52	141,84	-1,77	6	3	2,939	-0,047	24	0	
08.12.2025	71,63	51,02	20,61	150,82	147,36	151,09	149,24	-1,88	6	3	2,962	-0,054	24	0	
09.12.2025	70,99	51,95	19,04	160,9	157,28	161,43	159,38	-2,1	6	3	2,91	-0,062	24	0	
10.12.2025	71,17	51,95	19,22	162,38	158,69	163,05	160,96	-2,27	6	3	2,957	-0,071	24	0	
11.12.2025	71,15	51,69	19,46	158,44	154,86	159,02	157,02	-2,16	6	3	2,928	-0,068	24	0	
12.12.2025	71,28	51,98	19,3	155,05	151,5	155,51	153,53	-2,03	6	3	2,845	-0,061	24	0	
13.12.2025	71,06	50,13	20,93	146,66	143,34	146,98	145,24	-1,9	6	3	2,926	-0,052	24	0	
14.12.2025	71,21	50,52	20,69	151,68	148,21	152,05	150,2	-1,99	6	3	2,992	-0,059	24	0	
15.12.2025	71,18	49,55	21,63	142,36	139,13	142,65	140,99	-1,86	6	3	2,943	-0,049	24	0	
16.12.2025	73,16	51,03	22,13	144,76	141,31	144,93	143,14	-1,83	6	3	3,058	-0,05	24	0	
17.12.2025	76,18	52,65	23,53	147,01	143,24	146,9	145	-1,76	6	3	3,299	-0,053	24	0	
18.12.2025	75,04	51,95	23,09	145,47	141,84	145,42	143,58	-1,74	6	3	3,208	-0,05	24	0	
19.12.2025	72,09	50,91	21,18	147,5	144,08	147,83	145,99	-1,91	6	3	2,979	-0,054	24	0	
20.12.2025	70,94	50,44	20,5	150,82	147,42	151,3	149,48	-2,06	6	3	2,944	-0,063	24	0	
21.12.2025	71,23	50,36	20,87	150,9	147,48	151,26	149,45	-1,97	6	3	3,005	-0,057	24	0	
22.12.2025	71,66	51,2	20,46	151,61	148,12	152,08	150,2	-2,08	6	3	2,949	-0,065	24	0	
23.12.2025	77,28	53,48	23,8	148,59	144,7	148,66	146,67	-1,97	6	3	3,364	-0,066	24	0	
Итого:				4460,7	4352,65	4463,3	4408,1	-55,45			96,048	-1,585	744	0	
Средние:	73,89	51,13	22,76						6	3					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	32086,31	31371,13	32137,7	31629,1	-257,97	378,068	-8,587	6345	0
23/12/2524:00	36547,05	35723,78	36601,09	36037,2	-313,42	474,116	-10,172	7089	0
Итого:	4460,74	4352,65	4463,39	4408,1	-55,45	96,048	-1,585	744	0

Период нормальной работы 22/11/25-23/12/25

Период отсутств. учета тепла 0ч

Время работы прибора после сброса 7156ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

