

#207438#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7472
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4242
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,216	0	139,996	0	0	135,503	0	0	24	0	0	0	86,5	55,4	0	0,34	0,29	0	-9,4
25.01.2026	3,906	0	131,811	0	0	127,669	0	0	24	0	0	0	85,4	54,8	0	0,35	0,29	0	-7,3
26.01.2026	3,563	0	125,696	0	0	121,968	0	0	24	0	0	0	82,7	53,3	0	0,35	0,29	0	-4,4
27.01.2026	3,409	0	121,151	0	0	117,595	0	0	24	0	0	0	82,2	53,1	0	0,36	0,29	0	-3,8
28.01.2026	3,63	0	126,051	0	0	122,262	0	0	24	0	0	0	83,3	53,6	0	0,35	0,29	0	-6
29.01.2026	4,125	0	137,881	0	0	133,457	0	0	24	0	0	0	86,5	55,5	0	0,34	0,29	0	-9,7
30.01.2026	4,455	0	146,376	0	0	141,523	0	0	24	0	0	0	88,1	56,6	0	0,33	0,29	0	-12,4
31.01.2026	4,667	0	154,956	0	0	149,789	0	0	24	0	0	0	88,4	57,2	0	0,32	0,29	0	-13,8
01.02.2026	5,242	0	177,486	0	0	171,433	0	0	24	0	0	0	89,6	59	0	0,31	0,29	0	-18,9
02.02.2026	5,112	0	167,506	0	0	161,694	0	0	24	0	0	0	90,5	58,7	0	0,32	0,29	0	-20,1
03.02.2026	4,667	0	143,946	0	0	138,893	0	0	24	0	0	0	91,1	57,4	0	0,33	0,29	0	-18
04.02.2026	4,528	0	141,221	0	0	136,341	0	0	24	0	0	0	90,3	57	0	0,33	0,29	0	-12,3
05.02.2026	3,895	0	123,256	0	0	119,14	0	0	24	0	0	0	88,5	55,8	0	0,35	0,29	0	-7,6
06.02.2026	3,463	0	117,091	0	0	113,466	0	0	24	0	0	0	84,7	54,1	0	0,36	0,29	0	-3,2
07.02.2026	3,415	0	117,836	0	0	114,331	0	0	24	0	0	0	82,8	52,8	0	0,36	0,29	0	-3,3
08.02.2026	3,674	0	127,426	0	0	123,539	0	0	24	0	0	0	84	54,1	0	0,35	0,29	0	-4,9
09.02.2026	4,425	0	147,651	0	0	142,814	0	0	24	0	0	0	87,5	56,5	0	0,33	0,29	0	-12,1
10.02.2026	4,212	0	142,001	0	0	137,425	0	0	24	0	0	0	86,7	55,9	0	0,33	0,29	0	-12,4
11.02.2026	3,336	0	119,596	0	0	116,045	0	0	24	0	0	0	82,7	53,8	0	0,36	0,29	0	-3,8
12.02.2026	3,026	0	115,071	0	0	111,918	0	0	24	0	0	0	79,1	51,9	0	0,36	0,29	0	-0,7
13.02.2026	3,149	0	115,381	0	0	112,138	0	0	24	0	0	0	80,2	52	0	0,36	0,29	0	-1,2
14.02.2026	3,65	0	125,876	0	0	122,041	0	0	24	0	0	0	83,9	54	0	0,35	0,29	0	-6,7
15.02.2026	4,07	0	129,766	0	0	125,44	0	0	24	0	0	0	88,4	55,9	0	0,35	0,29	0	-11,2
16.02.2026	4,445	0	138,726	0	0	133,897	0	0	24	0	0	0	90,7	57,4	0	0,34	0,29	0	-
17.02.2026	4,406	0	136,901	0	0	132,221	0	0	24	0	0	0	89,7	56,3	0	0,34	0,29	0	-
Итого:	100,686	0	3370,655	0	0	3262,542	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,686																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	5556,355	253584,219	0	0	247616,5	0	0	74869,13	768	4344	0
17.02.2026	5657,041	256954,875	0	0	250879,031	0	0	75469,13	1368	4344	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:24:34