

# #282900#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7472  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,729	0	126,566	0	0	122,633	0	0	24	0	0	0	84,9	54,4	0	0,35	0,29	0	-
19.02.2026	3,383	0	122,986	0	0	119,446	0	0	24	0	0	0	81,3	52,8	0	0,35	0,29	0	-
20.02.2026	3,27	0	118,381	0	0	115	0	0	24	0	0	0	81	52,4	0	0,36	0,29	0	-
21.02.2026	3,418	0	128,501	0	0	124,874	0	0	24	0	0	0	80,4	52,9	0	0,35	0,29	0	-
22.02.2026	2,839	0	117,086	0	0	114,05	0	0	24	0	0	0	76,6	51,4	0	0,37	0,28	0	-
23.02.2026	2,812	0	118,406	0	0	115,409	0	0	24	0	0	0	75,6	50,9	0	0,36	0,28	0	-
24.02.2026	2,889	0	124,101	0	0	121,018	0	0	24	0	0	0	74,8	50,4	0	0,35	0,28	0	-
25.02.2026	2,945	0	119,441	0	0	116,335	0	0	24	0	0	0	76,7	51,2	0	0,36	0,28	0	-
26.02.2026	3,036	0	133,246	0	0	129,889	0	0	24	0	0	0	75,4	51,6	0	0,35	0,28	0	-
27.02.2026	2,388	0	110,651	0	0	108,058	0	0	24	0	0	0	72,4	50	0	0,37	0,28	0	-
28.02.2026	2,183	0	103,806	0	0	101,394	0	0	24	0	0	0	72,1	50,1	0	0,38	0,27	0	-
01.03.2026	2,481	0	119,386	0	0	116,618	0	0	24	0	0	0	72	50,1	0	0,36	0,27	0	-
02.03.2026	2,449	0	114,371	0	0	111,697	0	0	24	0	0	0	72,3	49,9	0	0,36	0,28	0	-
03.03.2026	2,313	0	108,546	0	0	106,009	0	0	24	0	0	0	72,3	50,1	0	0,37	0,28	0	-
04.03.2026	2,685	0	128,056	0	0	125,072	0	0	24	0	0	0	72,2	50,1	0	0,36	0,28	0	-
05.03.2026	2,59	0	118,571	0	0	115,795	0	0	24	0	0	0	72,4	49,7	0	0,37	0,28	0	-
06.03.2026	2,582	0	123,176	0	0	120,255	0	0	24	0	0	0	72,9	50,8	0	0,37	0,28	0	-
07.03.2026	2,358	0	111,416	0	0	108,816	0	0	24	0	0	0	72,3	50,2	0	0,37	0,27	0	-
08.03.2026	2,213	0	107,986	0	0	105,475	0	0	24	0	0	0	72,1	50,7	0	0,38	0,27	0	-
09.03.2026	2,208	0	108,211	0	0	105,696	0	0	24	0	0	0	72,1	50,7	0	0,38	0,27	0	-
10.03.2026	2,04	0	102,211	0	0	99,849	0	0	24	0	0	0	71,9	51	0	0,38	0,26	0	-
11.03.2026	1,995	0	99,131	0	0	96,833	0	0	24	0	0	0	72	51	0	0,39	0,26	0	-
12.03.2026	2,012	0	101,491	0	0	99,129	0	0	24	0	0	0	72,2	51,4	0	0,38	0,26	0	-
13.03.2026	2,131	0	105,571	0	0	103,105	0	0	24	0	0	0	72,3	51,3	0	0,4	0,26	0	-
14.03.2026	1,95	0	97,026	0	0	94,787	0	0	24	0	0	0	71,8	51	0	0,39	0,26	0	-
15.03.2026	2,126	0	109,101	0	0	106,596	0	0	24	0	0	0	71,6	51	0	0,38	0,26	0	-
16.03.2026	2,267	0	110,846	0	0	108,246	0	0	24	0	0	0	72,5	51	0	0,38	0,27	0	-
17.03.2026	2,225	0	112,016	0	0	109,417	0	0	24	0	0	0	72	51,1	0	0,39	0,27	0	-
18.03.2026	2,239	0	107,211	0	0	104,726	0	0	24	0	0	0	72	50,4	0	0,37	0,27	0	-
Итого:	73,756	0	3307,494	0	0	3226,227	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,756																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	5657,041	256954,875	0	0	250879,031	0	0	75469,13	768	4344	0
18.03.2026	5730,793	260262,359	0	0	254105,266	0	0	76165,13	1464	4344	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:19:29