

# #162810#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Севастьянова проф. 6-12, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7472  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4242  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,359	0	47,915	0	0	46,869	0	0	24	0	0	2	69,7	61,9	0	0,34	0,34	0	-
25.09.2025	0,397	0	51,78	0	0	50,651	0	0	24	0	0	2	69,6	61,6	0	0,34	0,34	0	-
26.09.2025	0,35	0	48,13	0	0	47,1	0	0	23,43	0,57	262144	32774	68,9	61,3	0	0,34	0,34	0	-
27.09.2025	0,358	0	48,095	0	0	47,041	0	0	24	0	0	2	69,8	62	0	0,34	0,35	0	-
28.09.2025	0,373	0	50,725	0	0	49,629	0	0	24	0	0	2	69,2	61,7	0	0,34	0,34	0	-
29.09.2025	0,377	0	45,915	0	0	44,927	0	0	24	0	0	2	69,1	60,8	0	0,34	0,34	0	-
30.09.2025	0,347	0	42,685	0	0	41,787	0	0	24	0	0	2	68,2	60	0	0,33	0,35	0	-
01.10.2025	0,084	0	10,225	0	0	10,007	0	0	8,88	15,12	262145	32774	68,6	43,8	0	0,43	0,13	0	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	19,4	22,8	0	0,36	0	0	-	
03.10.2025	0,633	0	62,75	0	0	61,448	0	0	13,12	10,88	262145	32774	67,6	40,4	0	0,31	0,16	0	-
04.10.2025	1,171	0	101,581	0	0	99,432	0	0	24	0	0	0	68,4	55,1	0	0,36	0,28	0	-
05.10.2025	1,137	0	102,636	0	0	100,47	0	0	24	0	0	0	68,4	55,4	0	0,36	0,28	0	-
06.10.2025	2,285	0	184,47	0	0	180,492	0	0	24	0	0	0	69,2	55	0	0,35	0,28	0	-
07.10.2025	3,679	0	365,329	0	0	358,031	0	0	23,62	0,38	0	32774	65,6	52,7	0	0,28	0,26	0	-
08.10.2025	4,258	0	420,459	0	0	411,393	0	0	24	0	0	0	69,2	58,8	0	0,31	0,27	0	-
09.10.2025	4,114	0	433,869	0	0	424,635	0	0	24	0	0	0	68,7	59	0	0,31	0,27	0	-
10.10.2025	4,07	0	426,309	0	0	417,15	0	0	24	0	0	2	69	59,3	0	0,31	0,27	0	-
11.10.2025	4,077	0	428,374	0	0	419,081	0	0	24	0	0	0	69,4	59,7	0	0,31	0,27	0	-
12.10.2025	4,126	0	432,889	0	0	423,526	0	0	24	0	0	0	69,3	59,6	0	0,31	0,27	0	-
13.10.2025	3,144	0	315,94	0	0	309,174	0	0	24	0	0	0	68,9	57,6	0	0,33	0,27	0	-
14.10.2025	1,712	0	125,29	0	0	122,625	0	0	24	0	0	0	68,7	52,9	0	0,36	0,26	0	-
15.10.2025	1,716	0	113,666	0	0	111,234	0	0	24	0	0	0	68,9	52,3	0	0,38	0,27	0	-
16.10.2025	1,727	0	114,561	0	0	112,111	0	0	24	0	0	0	68,9	52,2	0	0,38	0,27	0	-
17.10.2025	1,73	0	112,596	0	0	110,188	0	0	24	0	0	0	68,9	52	0	0,39	0,27	0	-
18.10.2025	1,716	0	118,666	0	0	116,169	0	0	24	0	0	0	68,3	52	0	0,38	0,27	0	-
19.10.2025	1,791	0	129,766	0	0	127,012	0	0	24	0	0	0	68,6	52,8	0	0,38	0,27	0	-
20.10.2025	2,03	0	114,071	0	0	111,592	0	0	24	0	0	0	69,5	50,8	0	0,36	0,25	0	-
21.10.2025	1,739	0	150,526	0	0	148,378	0	0	23,78	0,22	0	32774	52,8	42,3	0	0,27	0,22	0	-
22.10.2025	1,891	0	100,956	0	0	98,8	0	0	24	0	0	0	68,8	48,9	0	0,37	0,28	0	-
23.10.2025	1,54	0	105,655	0	0	103,871	0	0	23,72	0,28	1	32774	58,7	45,3	0	0,33	0,25	0	-
Итого:	52,931	0	4805,829	0	0	4704,823	0	0	668,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,931																		

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 668,55

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	5250,013	238059,625	0	0	232467,172	0	0	71992,58	727,9	4292,55	40,13
23.10.2025	5302,948	242865,453	0	0	237171,984	0	0	72661,13	1396,45	4344	91,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
30.10.2025 15:45:13