

#166213#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Севастьянова проф. 6-12, Калининград
4402
7472
ВКТ-9
4242
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,822	0	95,501	0	0	93,396	0	0	24	0	0	0	70,1	50	0	0,39	0,27	0	-
25.10.2025	1,816	0	94,591	0	0	92,519	0	0	24	0	0	0	69,8	49,8	0	0,38	0,27	0	-
26.10.2025	1,939	0	99,816	0	0	97,609	0	0	24	0	0	0	70,2	49,9	0	0,38	0,27	0	-
27.10.2025	2,084	0	108,436	0	0	106,041	0	0	24	0	0	0	70,1	49,8	0	0,38	0,27	0	-
28.10.2025	1,984	0	104,071	0	0	101,761	0	0	24	0	0	0	70,3	50,1	0	0,38	0,27	0	-
29.10.2025	1,88	0	94,281	0	0	92,186	0	0	24	0	0	0	70,4	49,6	0	0,38	0,27	0	-
30.10.2025	1,893	0	100,701	0	0	98,484	0	0	24	0	0	0	70	50,2	0	0,38	0,27	0	-
31.10.2025	1,829	0	93,601	0	0	91,548	0	0	24	0	0	0	69,9	49,5	0	0,38	0,27	0	-
01.11.2025	1,962	0	97,206	0	0	95,029	0	0	24	0	0	0	70,7	49,7	0	0,38	0,27	0	-
02.11.2025	1,758	0	91,886	0	0	89,868	0	0	24	0	0	0	69,9	50,1	0	0,39	0,27	0	-
03.11.2025	1,789	0	94,711	0	0	92,624	0	0	24	0	0	0	70,1	50,3	0	0,39	0,27	0	-
04.11.2025	1,85	0	94,851	0	0	92,745	0	0	24	0	0	0	70,3	50,1	0	0,38	0,27	0	-
05.11.2025	1,792	0	93,576	0	0	91,498	0	0	24	0	0	0	70,4	50,4	0	0,39	0,26	0	-
06.11.2025	1,77	0	92,911	0	0	90,847	0	0	24	0	0	0	70,4	50,6	0	0,39	0,26	0	-
07.11.2025	1,99	0	102,601	0	0	100,327	0	0	24	0	0	0	70,3	50	0	0,38	0,27	0	-
08.11.2025	2,266	0	116,371	0	0	113,784	0	0	24	0	0	0	70,4	49,9	0	0,37	0,27	0	-
09.11.2025	2,272	0	115,321	0	0	112,765	0	0	24	0	0	0	70,3	49,6	0	0,37	0,27	0	-
10.11.2025	2,103	0	107,961	0	0	105,565	0	0	24	0	0	0	70,3	49,8	0	0,38	0,27	0	-
11.11.2025	1,972	0	101,076	0	0	98,82	0	0	24	0	0	0	70,6	49,8	0	0,37	0,27	0	-
12.11.2025	2,006	0	102,521	0	0	100,254	0	0	24	0	0	0	70,2	49,6	0	0,38	0,27	0	-
13.11.2025	1,893	0	96,731	0	0	94,565	0	0	24	0	0	0	70,7	50,1	0	0,38	0,27	0	-
14.11.2025	1,861	0	95,981	0	0	93,865	0	0	24	0	0	0	70,1	49,9	0	0,38	0,27	0	-
15.11.2025	2,275	0	113,221	0	0	110,655	0	0	24	0	0	0	71,1	50	0	0,37	0,27	0	-
16.11.2025	2,773	0	117,256	0	0	114,299	0	0	24	0	0	0	75,4	51	0	0,37	0,28	0	-
17.11.2025	2,473	0	111,681	0	0	109,007	0	0	24	0	0	0	73,3	50,3	0	0,37	0,28	0	-
18.11.2025	2,65	0	123,111	0	0	120,234	0	0	24	0	0	0	72,3	49,9	0	0,35	0,28	0	-
19.11.2025	2,556	0	118,786	0	0	115,976	0	0	24	0	0	0	72,8	50,3	0	0,37	0,27	0	-
20.11.2025	2,856	0	124,941	0	0	121,86	0	0	24	0	0	0	74,5	50,8	0	0,36	0,28	0	-
21.11.2025	2,632	0	113,601	0	0	110,818	0	0	24	0	0	0	74,2	50,3	0	0,37	0,27	0	-
22.11.2025	2,701	0	117,061	0	0	114,184	0	0	24	0	0	0	74,3	50,4	0	0,36	0,28	0	-
23.11.2025	3,257	0	128,511	0	0	125,027	0	0	24	0	0	0	78,6	52,3	0	0,36	0,28	0	-
Итого:	66,704	0	3262,871	0	0	3188,16	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,704																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	5302,948	242865,453	0	0	237171,984	0	0	72661,13	692,55	4344	51,45
23.11.2025	5369,655	246128,312	0	0	240360,141	0	0	73405,13	1436,55	4344	51,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:16:16