

#148138#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 04.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 2-12, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00261215	Показания прибора, Гкал 04.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1736,272	1712,074	24.198

Подпись исполнителя



с 01.10.25 по 19



#148137#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 04.10.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7048
 Тип теплосчёта BKT-7
 Заводской номер 00261215
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 06.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, ч	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	1,747	-0,311	247,87	252,32	242,59	248,08	-5,49	24	0	1	68,7	60,1	8,54	0,57	0,46
02.10.2025	-	3,176	-0,469	488,99	494,77	478,02	485,75	-7,73	24	0	0	70,7	63,1	7,65	0,61	0,52
03.10.2025	-	6,335	-0,441	553,45	557,9	541,27	549,34	-8,07	24	0	0	70,1	57,5	12,55	0,63	0,53
04.10.2025	-	6,612	-0,476	587,68	592,52	574,72	583,34	-8,62	24	0	0	70,2	57,8	12,36	0,64	0,53
Итого:	-	17,87	-1,697	1877,99	1897,51	1836,6	1866,51	-29,91	96	0	-	69,92	59,62	10,27	0,61	0,51

Общее время работы системы

96 час.

Период нормальной работы системы

96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2025	1712,074	131395,73	137401,9	128340,81	135380,27
04.10.2025	1736,272	133853,59	139884,13	130744,51	137822,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
