

#162809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Мариупольская 2-12, Калининград  
4402  
7048  
ВКТ-7  
00261215  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 01.10.2025 | 1,747       | -0,311       | 247,87   | 252,32   | 242,59   | 248,08   | -5,49     | 24          | 0          | 1      | 68,7      | 60,1      | 8,54  | 0,57       | 0,46       | -              |
| 02.10.2025 | 3,176       | -0,469       | 488,99   | 494,77   | 478,02   | 485,75   | -7,73     | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 63,1      | 7,65  | 0,61       | 0,52       | -              |
| 03.10.2025 | 6,335       | -0,441       | 553,45   | 557,9    | 541,27   | 549,34   | -8,07     | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 57,5      | 12,55 | 0,63       | 0,53       | -              |
| 04.10.2025 | 6,612       | -0,476       | 587,68   | 592,52   | 574,72   | 583,34   | -8,62     | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 57,8      | 12,36 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 05.10.2025 | 6,328       | -0,47        | 579,87   | 584,72   | 567,1    | 575,6    | -8,5      | 23          | 1          | 1      | 70        | 58        | 12,01 | 0,63       | 0,52       | -              |
| 06.10.2025 | 6,535       | -0,495       | 601,3    | 606,42   | 588,02   | 596,91   | -8,89     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 58,3      | 11,98 | 0,61       | 0,51       | -              |
| 07.10.2025 | 6,443       | -0,494       | 596,46   | 601,64   | 583,24   | 592,14   | -8,9      | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 58,4      | 11,92 | 0,61       | 0,5        | -              |
| 08.10.2025 | 6,43        | -0,482       | 583,54   | 588,55   | 570,68   | 579,41   | -8,73     | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 58        | 12,14 | 0,61       | 0,5        | -              |
| 09.10.2025 | 6,29        | -0,465       | 587,36   | 592,16   | 574,62   | 583,04   | -8,42     | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 57,8      | 11,78 | 0,6        | 0,5        | -              |
| 10.10.2025 | 6,269       | -0,49        | 576,97   | 582,17   | 564,29   | 573,12   | -8,83     | 24          | 0          | 0      | 70        | 58        | 12    | 0,6        | 0,5        | -              |
| 11.10.2025 | 6,299       | -0,515       | 594,14   | 599,69   | 581      | 590,21   | -9,21     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 58,6      | 11,75 | 0,6        | 0,5        | -              |
| 12.10.2025 | 6,503       | -0,463       | 582,28   | 586,89   | 569,41   | 577,75   | -8,34     | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 58        | 12,25 | 0,61       | 0,51       | -              |
| 13.10.2025 | 6,344       | -0,502       | 574,16   | 579,62   | 561,63   | 570,73   | -9,1      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 57,6      | 12,22 | 0,62       | 0,52       | -              |
| 14.10.2025 | 6,42        | -0,581       | 600,29   | 607,04   | 587,09   | 597,52   | -10,43    | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 58,1      | 11,96 | 0,65       | 0,52       | -              |
| 15.10.2025 | 6,664       | -0,648       | 653,1    | 660,52   | 638,57   | 649,92   | -11,35    | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 59        | 11,46 | 0,65       | 0,52       | -              |
| 16.10.2025 | 6,766       | -0,687       | 668,56   | 676,62   | 653,72   | 665,71   | -11,99    | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 59,1      | 11,41 | 0,65       | 0,52       | -              |
| 17.10.2025 | 6,661       | -0,708       | 672,78   | 681,25   | 657,84   | 670,22   | -12,38    | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 59,2      | 11,22 | 0,64       | 0,52       | -              |
| 18.10.2025 | 6,567       | -0,664       | 629,7    | 637,78   | 615,96   | 627,83   | -11,87    | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 58        | 11,76 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 19.10.2025 | 6,806       | -0,672       | 631,97   | 639,95   | 618,05   | 629,99   | -11,94    | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 58        | 12,12 | 0,52       | 0,45       | -              |
| 20.10.2025 | 4,707       | -0,325       | 392,35   | 395,33   | 383,56   | 389,25   | -5,69     | 24          | 0          | 1      | 70,6      | 57,5      | 13,11 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 21.10.2025 | 6,617       | -0,526       | 585,01   | 590,65   | 571,99   | 581,43   | -9,44     | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 58,1      | 12,51 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 22.10.2025 | 6,606       | -0,626       | 609,92   | 617,22   | 596,36   | 607,51   | -11,15    | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 58,3      | 12,15 | 0,66       | 0,52       | -              |
| 23.10.2025 | 6,856       | -0,748       | 668,96   | 677,78   | 653,72   | 666,62   | -12,9     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 59,8      | 11,65 | 0,66       | 0,52       | -              |
| Итого:     | 139,981     | 0            | 13266,71 | 13403,51 | 12973,45 | 13191,42 | 0         | 551         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 139,981     |              |          |          |          |          |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч551

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.09.2025 | 1712,074 | 131395,73 | 137401,9  | 128340,81 | 135380,27 |
| 23.10.2025 | 1852,055 | 144662,44 | 150805,41 | 141314,26 | 148571,69 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.10.2025 7:37:49