

#190312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Мариупольская 2-12, Калининград

4402

7048

ВКТ-7

00261215

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	13,045	-0,838	776,67	782,17	754,31	767,97	-13,66	24	0	0	81,4	63	18,41	0,62	0,54	-3,9
25.11.2025	12,644	-0,848	798,29	804,41	776,17	790,17	-14	24	0	0	79,6	62,2	17,39	0,62	0,54	-0,9
26.11.2025	12,133	-0,784	754,52	760,25	733,9	747,09	-13,19	24	0	0	79	61,4	17,61	0,61	0,55	-0,4
27.11.2025	11,887	-0,734	721,85	727,13	702,44	714,96	-12,52	24	0	0	78,3	60,3	17,98	0,62	0,55	-1,3
28.11.2025	11,962	-0,729	736,22	741,43	716,63	729,12	-12,49	24	0	0	77,8	60,1	17,72	0,62	0,55	-0,4
29.11.2025	12,052	-0,683	716,66	721,3	697,67	709,56	-11,89	24	0	0	77,7	59,4	18,27	0,62	0,55	-0,3
30.11.2025	12,216	-0,682	716,53	720,95	697,34	709,14	-11,8	24	0	0	78,2	59,6	18,51	0,62	0,55	-0,5
01.12.2025	11,879	-0,705	746,86	751,91	727,39	739,59	-12,2	24	0	0	76,9	59,6	17,32	0,62	0,55	-
02.12.2025	12,146	-0,713	735,57	740,38	715,77	727,96	-12,19	24	0	0	78,4	60,4	17,98	0,63	0,55	-
03.12.2025	11,355	-0,7	771,77	777,31	752,67	764,96	-12,29	24	0	0	74,8	58,7	16,03	0,62	0,55	-
04.12.2025	10,971	-0,639	758,86	764,02	740,86	752,38	-11,52	24	0	0	73	57,3	15,68	0,63	0,55	-
05.12.2025	10,848	-0,691	812,86	818,89	793,92	806,28	-12,36	24	0	0	72,3	57,7	14,55	0,64	0,54	-
06.12.2025	8,578	-0,4	534,79	537,65	522,37	529,95	-7,58	24	0	0	72,2	55	17,18	0,63	0,55	-
07.12.2025	7,747	-0,075	264,04	262,41	257,92	260,27	-2,35	24	0	0	72,1	41,6	30,44	0,65	0,54	-
08.12.2025	7,19	-0,078	240,73	239,41	235,09	237,48	-2,39	24	0	0	72,5	41,5	31,02	0,66	0,53	-
09.12.2025	6,227	-0,084	210,18	209,66	205,33	207,98	-2,65	24	0	0	71,9	41	30,86	0,66	0,53	-
10.12.2025	5,95	-0,087	192,9	192,68	188,45	191,22	-2,77	24	0	0	72,1	39,9	32,18	0,65	0,53	-
11.12.2025	6,219	-0,085	199,53	199,16	194,92	197,69	-2,77	24	0	0	71,9	39,4	32,49	0,65	0,53	-
12.12.2025	6,544	-0,093	207,91	207,54	203,09	206,01	-2,92	24	0	0	72,2	39,4	32,81	0,64	0,54	-
13.12.2025	7,667	-0,11	254,22	253,56	248,34	251,59	-3,25	24	0	0	72	40,6	31,42	0,65	0,54	-
14.12.2025	7,224	-0,098	233,48	232,85	228,04	231,09	-3,05	24	0	0	72,2	40	32,23	0,63	0,55	-
15.12.2025	8,025	-0,1	264,41	263,38	258,26	261,32	-3,06	24	0	0	72,2	40,7	31,57	0,64	0,55	-
16.12.2025	8,288	-0,1	260,4	259,21	254	257,12	-3,12	24	0	0	74,3	41,1	33,15	0,64	0,55	-
17.12.2025	9,238	-0,123	278,36	276,84	271,06	274,48	-3,42	24	0	0	77,3	42,6	34,63	0,64	0,55	-
18.12.2025	8,976	-0,116	279,28	277,82	272,15	275,45	-3,3	24	0	0	76,1	42,6	33,51	0,64	0,54	-
19.12.2025	7,832	-0,106	255,91	255,03	249,83	253,01	-3,18	24	0	0	73	41,1	31,91	0,65	0,54	-
20.12.2025	7,241	-0,096	239,19	238,55	233,7	236,69	-2,99	24	0	0	72	40,4	31,51	0,65	0,54	-
21.12.2025	7,362	-0,098	240,87	240,12	235,24	238,28	-3,04	24	0	0	72,4	40,5	31,85	0,65	0,54	-
22.12.2025	7,444	-0,107	240,58	240	234,91	238,15	-3,24	24	0	0	72,8	40,5	32,26	0,64	0,54	-
23.12.2025	9,594	-0,16	284,74	283,7	276,9	281,08	-4,18	24	0	0	79,4	44	35,32	0,63	0,54	-
Итого:	280,484	0	13728,18	13779,72	13378,67	13588,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	280,484															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	2089,378	164951,38	171349,08	161119,2	168773,7
23.12.2025	2369,862	178679,56	185128,8	174497,87	182361,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:30:23