

#207436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7462
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,897	0	352,314	0	0	340,859	0	0	24	0	0	0	87,2	72,8	0	0,46	0,39	0	-9,4
25.01.2026	5,61	0	314,668	0	0	304,551	0	0	24	0	0	0	86,7	68,5	0	0,48	0,38	0	-7,3
26.01.2026	5,03	0	307,506	0	0	298,202	0	0	24	0	0	0	83,7	67,2	0	0,48	0,38	0	-4,4
27.01.2026	4,986	0	306,288	0	0	297,013	0	0	24	0	0	0	83,8	67,4	0	0,48	0,38	0	-3,8
28.01.2026	5,428	0	305,994	0	0	296,754	0	0	24	0	0	0	83,6	65,3	0	0,46	0,39	0	-6
29.01.2026	5,542	0	339,05	0	0	327,841	0	0	24	0	0	0	88,1	70,9	0	0,46	0,39	0	-9,7
30.01.2026	4,806	0	355,199	0	0	343,266	0	0	24	0	0	0	88,9	74,8	0	0,45	0,39	0	-12,4
31.01.2026	4,883	0	356,596	0	0	344,394	0	0	24	0	0	0	89,9	75,6	0	0,45	0,39	0	-13,8
01.02.2026	4,695	0	349,864	0	0	337,708	0	0	24	0	0	0	90,6	76,8	0	0,45	0,39	0	-18,9
02.02.2026	4,893	0	357,314	0	0	344,455	0	0	24	0	0	0	92,5	78,3	0	0,45	0,39	0	-20,1
03.02.2026	5,822	0	344,142	0	0	331,762	0	0	24	0	0	0	92,4	74,7	0	0,46	0,39	0	-18
04.02.2026	5,83	0	337,55	0	0	325,408	0	0	24	0	0	0	92,4	74,2	0	0,47	0,39	0	-12,3
05.02.2026	5,544	0	308,296	0	0	297,715	0	0	24	0	0	0	90	71,9	0	0,48	0,38	0	-7,6
06.02.2026	4,972	0	302,703	0	0	293,072	0	0	24	0	0	0	86,2	69,8	0	0,49	0,38	0	-3,2
07.02.2026	4,91	0	301,683	0	0	292,467	0	0	24	0	0	0	84,2	67,9	0	0,48	0,38	0	-3,3
08.02.2026	5,342	0	305,441	0	0	295,86	0	0	24	0	0	0	85,4	67,7	0	0,48	0,38	0	-4,9
09.02.2026	5,302	0	337,627	0	0	326,327	0	0	24	0	0	0	88,7	72,4	0	0,46	0,39	0	-12,1
10.02.2026	5,3	0	331,675	0	0	320,62	0	0	24	0	0	0	88,5	71,8	0	0,46	0,38	0	-12,4
11.02.2026	4,753	0	299,088	0	0	289,978	0	0	24	0	0	0	84	68	0	0,49	0,38	0	-3,8
12.02.2026	4,07	0	292,647	0	0	284,365	0	0	24	0	0	0	80,7	66,4	0	0,48	0,38	0	-0,7
13.02.2026	4,427	0	291,619	0	0	283,152	0	0	24	0	0	0	81,8	66,3	0	0,48	0,38	0	-1,2
14.02.2026	5,396	0	303,986	0	0	294,391	0	0	24	0	0	0	85,8	67,6	0	0,47	0,38	0	-6,7
15.02.2026	5,91	0	320,383	0	0	309,411	0	0	24	0	0	0	89,9	70,9	0	0,47	0,39	0	-11,2
16.02.2026	5,873	0	332,153	0	0	320,261	0	0	24	0	0	0	92,2	73,9	0	0,47	0,39	0	-
17.02.2026	6,045	0	329,933	0	0	318,388	0	0	24	0	0	0	91	71,8	0	0,47	0,39	0	-
Итого:	130,266	0	8083,719	0	0	7818,22	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,266																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	4561,611	324669,781	0	0	317010,562	0	0	72485,63	768	6512,77	0
17.02.2026	4691,878	332753,5	0	0	324828,781	0	0	73085,63	1368	6512,77	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:23:58