

#282898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7462
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 5,157 | 0 | 308,631 | 0 | 0 | 298,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 69,8 | 0 | 0,49 | 0,38 | 0 | - |
| 19.02.2026 | 4,717 | 0 | 304,829 | 0 | 0 | 295,734 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83,1 | 67,4 | 0 | 0,49 | 0,38 | 0 | - |
| 20.02.2026 | 4,577 | 0 | 303,904 | 0 | 0 | 294,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,7 | 67,5 | 0 | 0,49 | 0,38 | 0 | - |
| 21.02.2026 | 4,455 | 0 | 296,456 | 0 | 0 | 287,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,3 | 67 | 0 | 0,49 | 0,38 | 0 | - |
| 22.02.2026 | 3,772 | 0 | 286,954 | 0 | 0 | 279,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,3 | 64,8 | 0 | 0,49 | 0,38 | 0 | - |
| 23.02.2026 | 3,721 | 0 | 284,454 | 0 | 0 | 276,979 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 63,9 | 0 | 0,49 | 0,38 | 0 | - |
| 24.02.2026 | 3,776 | 0 | 287,572 | 0 | 0 | 280,075 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63,5 | 0 | 0,48 | 0,38 | 0 | - |
| 25.02.2026 | 4,033 | 0 | 289,564 | 0 | 0 | 281,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 64,2 | 0 | 0,48 | 0,38 | 0 | - |
| 26.02.2026 | 3,987 | 0 | 283,641 | 0 | 0 | 276,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 62,7 | 0 | 0,48 | 0,38 | 0 | - |
| 27.02.2026 | 3,245 | 0 | 271,991 | 0 | 0 | 265,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 61,8 | 0 | 0,48 | 0,38 | 0 | - |
| 28.02.2026 | 2,967 | 0 | 268,268 | 0 | 0 | 261,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 62,7 | 0 | 0,48 | 0,37 | 0 | - |
| 01.03.2026 | 3,359 | 0 | 270,966 | 0 | 0 | 264,433 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 61 | 0 | 0,48 | 0,38 | 0 | - |
| 02.03.2026 | 3,491 | 0 | 269,248 | 0 | 0 | 262,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 60,5 | 0 | 0,47 | 0,38 | 0 | - |
| 03.03.2026 | 3,162 | 0 | 264,92 | 0 | 0 | 258,524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 61,5 | 0 | 0,48 | 0,37 | 0 | - |
| 04.03.2026 | 3,57 | 0 | 267,785 | 0 | 0 | 261,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 60,2 | 0 | 0,46 | 0,38 | 0 | - |
| 05.03.2026 | 3,904 | 0 | 266,765 | 0 | 0 | 260,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 58,6 | 0 | 0,46 | 0,38 | 0 | - |
| 06.03.2026 | 3,863 | 0 | 266,028 | 0 | 0 | 259,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 59,3 | 0 | 0,46 | 0,37 | 0 | - |
| 07.03.2026 | 3,46 | 0 | 264,98 | 0 | 0 | 258,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 60,5 | 0 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 08.03.2026 | 3,036 | 0 | 260,482 | 0 | 0 | 254,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 61,9 | 0 | 0,47 | 0,37 | 0 | - |
| 09.03.2026 | 2,854 | 0 | 263,857 | 0 | 0 | 257,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 62,7 | 0 | 0,48 | 0,37 | 0 | - |
| 10.03.2026 | 2,772 | 0 | 265,99 | 0 | 0 | 259,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 63 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 11.03.2026 | 2,589 | 0 | 264,753 | 0 | 0 | 258,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 63,8 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 12.03.2026 | 2,747 | 0 | 264,175 | 0 | 0 | 257,737 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 63,5 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 13.03.2026 | 2,703 | 0 | 264,805 | 0 | 0 | 258,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 63,3 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 14.03.2026 | 2,443 | 0 | 264,345 | 0 | 0 | 257,989 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 64,1 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | - |
| 15.03.2026 | 2,869 | 0 | 269,428 | 0 | 0 | 262,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 62,6 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 16.03.2026 | 3,162 | 0 | 273,778 | 0 | 0 | 267,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 62,1 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 17.03.2026 | 2,992 | 0 | 264,783 | 0 | 0 | 258,631 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 60,3 | 0 | 0,48 | 0,37 | 0 | - |
| 18.03.2026 | 1,889 | 0 | 120,185 | 0 | 0 | 117,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 54,8 | 0 | 0,54 | 0,36 | 0 | - |
| Итого: | 99,272 | 0 | 7833,537 | 0 | 0 | 7633,939 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 99,272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 17.02.2026 | 4691,878 | 332753,5 | 0 | 0 | 324828,781 | 0 | 0 | 73085,63 | 768 | 6512,77 | 0 |
| 18.03.2026 | 4791,149 | 340587,031 | 0 | 0 | 332462,719 | 0 | 0 | 73781,63 | 1464 | 6512,77 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:19:07