

#162808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 12-22, Калининград (подъезд 14)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7462
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2025 | 0,299 | 0 | 67,62 | 0 | 0 | 66,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 62,5 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 25.09.2025 | 0,317 | 0 | 74,498 | 0 | 0 | 72,956 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 62,7 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 26.09.2025 | 0,31 | 0 | 71,59 | 0 | 0 | 70,104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,8 | 62,8 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 27.09.2025 | 0,306 | 0 | 71,165 | 0 | 0 | 69,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,5 | 62,6 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 28.09.2025 | 0,352 | 0 | 78,69 | 0 | 0 | 77,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 62,7 | 0 | 0,45 | 0,4 | 0 | - |
| 29.09.2025 | 0,326 | 0 | 66,105 | 0 | 0 | 64,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 67,7 | 62,4 | 0 | 0,4 | 0,36 | 0 | - |
| 30.09.2025 | 0,331 | 0 | 53,453 | 0 | 0 | 52,333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 68,1 | 61,8 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 01.10.2025 | 0,228 | 0 | 48,538 | 0 | 0 | 47,541 | 0 | 0 | 18,03 | 5,97 | 0 | 32774 | 67,1 | 58,7 | 0 | 0,25 | 0,22 | 0 | - |
| 02.10.2025 | 0,33 | 0 | 69,17 | 0 | 0 | 67,683 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 69 | 63,2 | 0 | 0,28 | 0,21 | 0 | - |
| 03.10.2025 | 1,132 | 0 | 98,328 | 0 | 0 | 96,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 68,8 | 57,2 | 0 | 0,36 | 0,27 | 0 | - |
| 04.10.2025 | 1,584 | 0 | 112,015 | 0 | 0 | 109,451 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 55,6 | 0 | 0,56 | 0,35 | 0 | - |
| 05.10.2025 | 1,639 | 0 | 102,306 | 0 | 0 | 99,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54,3 | 0 | 0,56 | 0,35 | 0 | - |
| 06.10.2025 | 1,582 | 0 | 100,665 | 0 | 0 | 98,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54,6 | 0 | 0,56 | 0,35 | 0 | - |
| 07.10.2025 | 1,638 | 0 | 101,965 | 0 | 0 | 99,581 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 54,9 | 0 | 0,56 | 0,36 | 0 | - |
| 08.10.2025 | 1,644 | 0 | 106,408 | 0 | 0 | 103,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 55 | 0 | 0,55 | 0,36 | 0 | - |
| 09.10.2025 | 1,485 | 0 | 93,505 | 0 | 0 | 91,337 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 54,7 | 0 | 0,55 | 0,36 | 0 | - |
| 10.10.2025 | 1,712 | 0 | 117,153 | 0 | 0 | 114,434 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 56 | 0 | 0,54 | 0,36 | 0 | - |
| 11.10.2025 | 2,056 | 0 | 185,089 | 0 | 0 | 180,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 61,4 | 0 | 0,52 | 0,36 | 0 | - |
| 12.10.2025 | 2,051 | 0 | 181,89 | 0 | 0 | 177,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 61,2 | 0 | 0,51 | 0,36 | 0 | - |
| 13.10.2025 | 2,366 | 0 | 183,345 | 0 | 0 | 179,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 59,8 | 0 | 0,51 | 0,36 | 0 | - |
| 14.10.2025 | 2,359 | 0 | 181,345 | 0 | 0 | 177,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 59,8 | 0 | 0,5 | 0,36 | 0 | - |
| 15.10.2025 | 2,169 | 0 | 173,625 | 0 | 0 | 169,542 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 60,3 | 0 | 0,5 | 0,36 | 0 | - |
| 16.10.2025 | 2,097 | 0 | 166,827 | 0 | 0 | 162,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 59,7 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | - |
| 17.10.2025 | 2,146 | 0 | 167,182 | 0 | 0 | 163,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 59,6 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | - |
| 18.10.2025 | 2,59 | 0 | 182,245 | 0 | 0 | 177,957 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 58,9 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | - |
| 19.10.2025 | 2,584 | 0 | 181,472 | 0 | 0 | 177,204 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 58,8 | 0 | 0,49 | 0,36 | 0 | - |
| 20.10.2025 | 2,71 | 0 | 191,78 | 0 | 0 | 187,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 58,4 | 0 | 0,48 | 0,37 | 0 | - |
| 21.10.2025 | 2,871 | 0 | 233,735 | 0 | 0 | 228,239 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 60,3 | 0 | 0,46 | 0,36 | 0 | - |
| 22.10.2025 | 2,495 | 0 | 237,84 | 0 | 0 | 232,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 61,9 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| 23.10.2025 | 2,175 | 0 | 234,665 | 0 | 0 | 229,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 62,8 | 0 | 0,48 | 0,36 | 0 | - |
| Итого: | 45,884 | 0 | 3934,214 | 0 | 0 | 3844,105 | 0 | 0 | 714,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 714,03

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.09.2025 | 4165,035 | 294082,469 | 0 | 0 | 287223,812 | 0 | 0 | 69563,6 | 767,8 | 6506,8 | 0,2 |
| 23.10.2025 | 4210,919 | 298016,688 | 0 | 0 | 291067,938 | 0 | 0 | 70277,63 | 1481,83 | 6512,77 | 6,17 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 7:40:41