

#142222#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Озерова 39-45, Калининград
5346
7104
ВКТ-7
00212292
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,443	-0,098	343,63	345,09	335,71	337,43	-1,72	24	0	0	71,8	70,2	1,63	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,408	-0,107	344,01	345,62	335,94	337,81	-1,87	24	0	0	72,5	70,9	1,58	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,459	-0,096	344,18	345,65	336,16	337,89	-1,73	24	0	0	72,3	70,6	1,68	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,374	-0,166	343,87	346,31	335,85	338,55	-2,7	24	0	0	72,3	70,7	1,63	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,433	-0,128	344,33	346,19	336,35	338,48	-2,13	24	0	0	72,1	70,4	1,69	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,411	-0,122	344,22	346,04	336,23	338,29	-2,06	24	0	0	72,1	70,5	1,61	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,438	-0,092	344,8	346,19	336,82	338,45	-1,63	24	0	0	72,1	70,5	1,6	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,269	-0,233	346,71	350,3	338,82	342,56	-3,74	24	0	0	71,5	69,9	1,52	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,366	-0,165	347,74	350,19	339,92	342,6	-2,68	24	0	0	70,9	69,4	1,58	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,408	-0,084	344,07	345,31	336,3	337,8	-1,5	24	0	0	71	69,5	1,48	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,385	-0,127	341,51	343,44	333,83	335,98	-2,15	24	0	0	70,9	69,3	1,56	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,34	-0,172	342,07	344,69	334,35	337,15	-2,8	24	0	0	71,1	69,5	1,56	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,339	-0,197	341,33	344,3	333,64	336,84	-3,2	24	0	0	71,1	69,4	1,65	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,245	-0,245	343,17	346,8	335,36	339,21	-3,85	24	0	0	71,3	69,8	1,49	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,256	-0,237	343,03	346,57	335,28	338,99	-3,71	24	0	0	71,2	69,7	1,49	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,393	-0,133	343,63	345,64	335,87	338,11	-2,24	24	0	0	71,1	69,5	1,6	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,357	-0,171	343,62	346,19	335,86	338,66	-2,8	24	0	0	71	69,4	1,6	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,294	-0,176	344,75	347,43	336,91	339,77	-2,86	24	0	0	71,4	70	1,43	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,318	-0,189	345,3	348,17	337,47	340,54	-3,07	24	0	0	71,2	69,6	1,54	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,3	-0,205	345,25	348,3	337,45	340,72	-3,27	24	0	0	71,1	69,6	1,51	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,261	-0,259	344,33	348,14	336,51	340,56	-4,05	24	0	0	71,2	69,6	1,56	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,255	-0,25	345,2	348,88	337,3	341,21	-3,91	24	0	0	71,4	69,9	1,51	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,125	-0,367	344,15	349,6	336,32	341,89	-5,57	24	0	0	71,4	69,9	1,47	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,131	-0,356	343,79	349,1	336,04	341,52	-5,48	24	0	0	70,8	69,4	1,46	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,189	-0,323	341,86	346,73	334,15	339,21	-5,06	24	0	0	71	69,4	1,57	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,151	-0,346	341,59	346,77	333,84	339,15	-5,31	24	0	0	71,3	69,8	1,51	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,234	-0,295	341,96	346,37	334,27	338,88	-4,61	24	0	0	71	69,4	1,6	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,162	-0,315	341,43	346,12	333,67	338,51	-4,84	24	0	0	71,3	69,8	1,44	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,011	-0,43	339,68	346,13	332	338,53	-6,53	24	0	0	71,2	69,9	1,32	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,165	-0,328	342,43	347,33	334,63	339,69	-5,06	24	0	0	71,4	69,9	1,49	0,6	0,4	-
Итого:	8,92	0	10307,64	10403,59	10072,85	10174,98	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,92															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	394,872	71585,93	72077,26	69854,36	70589,08
23.07.2025	403,792	81893,57	82480,85	79927,21	80764,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 11:04:35