

#144732#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: _ УКЛР 000

Адрес: _ Озерова,39-45

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00212292

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА22А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.07.2025	71,51	70,15	1,36	339,11	331,35	343,23	335,62	-4,27	6	4	0,175	-0,274	24	0	*
25.07.2025	72,53	71,11	1,42	334,84	326,99	340,14	332,41	-5,42	6	4	0,095	-0,362	24	0	*
26.07.2025	71,44	69,96	1,48	329,52	322,03	335,02	327,64	-5,61	6	4	0,102	-0,37	24	0	*
27.07.2025	71,86	70,36	1,5	330,08	322,44	336,23	328,73	-6,29	6	4	0,064	-0,416	24	0	*
28.07.2025	71,69	70,21	1,48	326,69	319,23	331,64	324,29	-5,06	6	4	0,137	-0,332	24	0	*
29.07.2025	71,79	70,39	1,4	334,71	327,02	339,57	332	-4,98	6	4	0,135	-0,328	24	0	*
30.07.2025	71,5	70,02	1,48	339,29	331,53	341,6	334,05	-2,52	6	4	0,329	-0,155	24	0	*
31.07.2025	71,98	70,56	1,42	331,11	323,46	334,64	327,14	-3,68	6	4	0,219	-0,236	24	0	*
01.08.2025	71,89	70,41	1,48	322,88	315,4	327,47	320,15	-4,75	6	4	0,146	-0,309	24	0	*
02.08.2025	71,93	70,38	1,55	324,81	317,31	330,13	322,78	-5,47	6	4	0,122	-0,36	24	0	*
03.08.2025	71,35	69,8	1,55	325,38	317,98	330,19	322,94	-4,96	6	4	0,165	-0,324	24	0	*
04.08.2025	72,1	70,54	1,56	326,73	319,13	329,54	322,17	-3,04	6	4	0,297	-0,189	24	0	*
05.08.2025	72,23	70,62	1,61	326,46	318,87	328,78	321,41	-2,54	6	4	0,347	-0,158	24	0	*
06.08.2025	71,62	70,05	1,57	324,32	316,91	327,66	320,4	-3,49	6	4	0,274	-0,217	24	0	*
07.08.2025	71,66	70,13	1,53	328,95	321,41	331,48	324,14	-2,73	6	4	0,315	-0,167	24	0	*
08.08.2025	71,23	69,91	1,32	337,75	330,09	339,84	332,35	-2,26	6	4	0,293	-0,135	24	0	*
09.08.2025	72	70,74	1,26	155,7	152,1	155,71	152,21	-0,11	6	4	0,189	-0,001	24	0	*
10.08.2025	71	69,59	1,41	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.08.2025	71,28	69,94	1,34	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.08.2025	70,61	69,2	1,41	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.08.2025	45,81	36,85	8,96	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.08.2025	31,58	23,43	8,15	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.08.2025	28,5	22,49	6,01	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.08.2025	27,27	22,18	5,09	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.08.2025	26,18	21,66	4,52	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.08.2025	25,19	21,37	3,82	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.08.2025	24,69	21,22	3,47	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.08.2025	24,04	20,75	3,29	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.08.2025	23,49	20,4	3,09	0	0	0,01	0,01	-0,01	6	4	0	0	24	0	*
22.08.2025	23,46	20,3	3,16	0,01	0,01	0,01	0,01	0	6	4	0	0	24	0	*
23.08.2025	22,46	20,28	2,18	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				5438,3	5313,26	5502,8	5380,45	-67,19			3,404	-4,333	744	0	
Средние:	55,99	53,38	2,6						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/07/2524:00	81893,57	79927,21	82480,85	80764,06	-836,85	403,792	-51,354	5842	1
23/08/2524:00	87331,91	85240,47	87983,74	86144,51	-904,04	407,196	-55,687	6586	1
Итого:	5438,34	5313,26	5502,89	5380,45	-67,19	3,404	-4,333	744	0

+ факт 4.005 Пк

Период нормальной работы 144ч
Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора учета тепла 6671ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

