

#148531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Озерова 39-45, Калининград  
5346  
7104  
ВКТ-7  
00212292  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1      | 22        | 20        | 1,99 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1      | 21,4      | 19,5      | 1,83 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.08.2025 | 0,004       | 0,004        | 1,25       | 1,05       | 1,25    | 1,05    | 0,2       | 24          | 0          | 1      | 19,6      | 19,2      | 0,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.08.2025 | 0,445       | 0,101        | 153,17     | 151,47     | 150,19  | 148,7   | 1,49      | 24          | 0          | 1      | 64,4      | 62,1      | 2,31 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.08.2025 | 0,858       | 0,334        | 343,72     | 338,45     | 336,24  | 331,33  | 4,91      | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 68,2      | 1,52 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.08.2025 | 0,971       | 0,468        | 361,88     | 354,63     | 353,86  | 347,05  | 6,81      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 68,8      | 1,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.08.2025 | 1,044       | 0,533        | 365,7      | 357,5      | 357,56  | 349,82  | 7,74      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 69        | 1,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.08.2025 | 1,099       | 0,535        | 365,65     | 357,4      | 357,5   | 349,73  | 7,77      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 69        | 1,53 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.09.2025 | 1,018       | 0,515        | 365,28     | 357,43     | 357,08  | 349,64  | 7,44      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 69,4      | 1,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.09.2025 | 0,973       | 0,468        | 364,41     | 357,26     | 356,26  | 349,52  | 6,74      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 69,3      | 1,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.09.2025 | 0,978       | 0,453        | 360,83     | 353,83     | 352,81  | 346,24  | 6,57      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 68,9      | 1,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.09.2025 | 0,953       | 0,43         | 362,83     | 356,2      | 354,78  | 348,53  | 6,25      | 24          | 0          | 0      | 70,4      | 69        | 1,43 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.09.2025 | 1,098       | 0,576        | 375,48     | 366,67     | 367,12  | 358,77  | 8,35      | 24          | 0          | 1      | 70,4      | 69,1      | 1,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.09.2025 | 1,177       | 0,654        | 375,42     | 365,45     | 367,11  | 357,61  | 9,5       | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 68,9      | 1,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.09.2025 | 1,14        | 0,608        | 373,42     | 364,09     | 365,19  | 356,33  | 8,86      | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 68,7      | 1,42 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.09.2025 | 1,154       | 0,663        | 354,68     | 344,62     | 346,87  | 337,25  | 9,62      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 68,8      | 1,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.09.2025 | 1,226       | 0,722        | 356,45     | 345,48     | 348,58  | 338,1   | 10,48     | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 68,8      | 1,41 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.09.2025 | 1,305       | 0,779        | 357,18     | 345,35     | 349,28  | 337,96  | 11,32     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 68,8      | 1,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.09.2025 | 1,274       | 0,793        | 355,84     | 343,87     | 348,04  | 336,53  | 11,51     | 24          | 0          | 0      | 70        | 68,7      | 1,34 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.09.2025 | 1,342       | 0,865        | 366,28     | 353,25     | 358,2   | 345,67  | 12,53     | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 69        | 1,29 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.09.2025 | 1,402       | 0,895        | 364,8      | 351,28     | 356,71  | 343,74  | 12,97     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 69        | 1,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.09.2025 | 1,506       | 0,971        | 370,98     | 356,33     | 362,75  | 348,67  | 14,08     | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 68,9      | 1,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.09.2025 | 1,459       | 0,958        | 359,09     | 344,64     | 351,09  | 337,23  | 13,86     | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 69,1      | 1,38 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.09.2025 | 1,457       | 0,92         | 347,43     | 333,64     | 339,59  | 326,35  | 13,24     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 69,6      | 1,54 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.09.2025 | 1,421       | 0,883        | 356,52     | 343,32     | 348,44  | 335,79  | 12,65     | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 69,8      | 1,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.09.2025 | 1,419       | 0,902        | 369,2      | 355,8      | 360,78  | 347,92  | 12,86     | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 70,1      | 1,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.09.2025 | 1,313       | 0,794        | 361,64     | 349,8      | 353,49  | 342,14  | 11,35     | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 69,7      | 1,43 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.09.2025 | 1,372       | 0,821        | 368,36     | 356,05     | 360     | 348,23  | 11,77     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 69,7      | 1,49 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.09.2025 | 1,334       | 0,813        | 370,35     | 358,24     | 361,94  | 350,33  | 11,61     | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 70        | 1,4  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.09.2025 | 1,158       | 0,681        | 364,59     | 354,46     | 356,29  | 346,63  | 9,66      | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 70,1      | 1,31 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.09.2025 | 1,067       | 0,575        | 360,85     | 352,14     | 352,66  | 344,4   | 8,26      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 69,9      | 1,35 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 32,967      | 0            | 9953,28    | 9669,7     | 9731,66 | 9461,26 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 32,967      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2025 | 407,196  | 87331,91 | 87983,74 | 85240,47 | 86144,51 |
| 23.09.2025 | 440,163  | 97285,19 | 97653,44 | 94972,13 | 95605,77 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:46:07