

#165701#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя

Ленинградского района, ООО, УК
Озерова 39-45, Калининград

Абонентский номер

5346

Заводской номер счётчика 00212292	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	682,912	505,891	177.021

Подпись исполнителя



*от 12.11.25 неметр
режиссер.*



#164395#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7104
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00212292
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	2,634	0,17	269,18	265,02	262,66	260,02	2,64	24	0	0	73,7	64,4	9,33	0,6	0,4
25.10.2025	-	2,648	0,233	265,46	260,4	259,07	255,46	3,61	24	0	0	73,7	64,4	9,28	0,6	0,4
26.10.2025	-	2,683	0,209	264,24	259,46	257,88	254,6	3,28	24	0	0	73,5	64	9,55	0,6	0,4
27.10.2025	-	2,709	0,236	256,63	251,45	250,44	246,74	3,7	24	0	0	73,8	64	9,81	0,6	0,4
28.10.2025	-	2,677	0,262	260,52	254,93	254,3	250,18	4,12	24	0	0	73,3	63,8	9,45	0,6	0,4
29.10.2025	-	2,805	0,333	265,74	258,96	259,41	254,17	5,24	24	0	0	73,2	63,7	9,49	0,6	0,4
30.10.2025	-	2,819	0,329	266,88	260,18	260,56	255,38	5,18	24	0	0	73	63,4	9,52	0,6	0,4
31.10.2025	-	2,782	0,296	266,51	260,38	260,17	255,55	4,62	24	0	0	73,1	63,6	9,52	0,6	0,4
01.11.2025	-	2,789	0,281	263,08	257,1	256,79	252,37	4,42	24	0	0	73,2	63,5	9,73	0,6	0,4
02.11.2025	-	2,854	0,314	269,21	262,76	262,73	257,84	4,89	24	0	0	73,5	63,9	9,63	0,6	0,4
03.11.2025	-	2,799	0,297	273,06	266,9	266,5	261,87	4,63	24	0	0	73,6	64,2	9,35	0,6	0,4
04.11.2025	-	2,986	0,367	271,25	263,88	264,8	259,04	5,76	24	0	0	73,2	63,3	9,86	0,6	0,4
05.11.2025	-	2,925	0,409	280,8	272,83	274,06	267,67	6,39	24	0	0	73,4	64,2	9,14	0,6	0,4
06.11.2025	-	2,884	0,389	271,97	264,37	265,46	259,39	6,07	24	0	0	73,4	64,1	9,35	0,6	0,4
07.11.2025	-	2,771	0,326	253,38	246,75	247,23	242,12	5,11	24	0	0	73,9	64	9,84	0,6	0,4
08.11.2025	-	2,71	0,256	241	235,56	235,17	231,19	3,98	24	0	0	73,9	63,5	10,4	0,6	0,4
09.11.2025	-	2,589	0,166	232,51	228,47	226,88	224,28	2,6	24	0	0	73,8	63,2	10,65	0,6	0,4
10.11.2025	-	2,753	0,28	241,48	235,58	235,62	231,21	4,41	24	0	0	73,9	63,5	10,45	0,6	0,4
11.11.2025	-	2,822	0,357	244,82	237,72	238,83	233,23	5,6	24	0	0	74,3	64,1	10,27	0,6	0,4
12.11.2025	-	9,916	7,518	234,5	111,69	228,83	109,62	119,21	24	0	1	73,8	63,7	10,09	0,6	0,4
13.11.2025	-	14,402	11,994	232,46	37,84	226,85	37,15	189,7	24	0	1	73,7	62,8	10,91	0,6	0,4
14.11.2025	-	15,865	13,47	245,11	28,61	239,21	28,1	211,11	24	0	1	73,7	63,3	10,37	0,6	0,4
15.11.2025	-	13,619	11,197	232,43	51,28	226,76	50,35	176,41	24	0	1	74	63,2	10,85	0,6	0,4
16.11.2025	-	12,268	9,72	225,3	74,7	219,27	73,2	146,07	24	0	1	78	66,4	11,66	0,6	0,4
17.11.2025	-	13,193	10,765	231,76	62,03	225,85	60,81	165,04	24	0	1	75,9	65	10,86	0,6	0,4
18.11.2025	-	10,961	8,641	217,08	78,22	211,74	76,77	134,97	24	0	1	74,6	63,3	11,38	0,6	0,4
19.11.2025	-	7,684	5,546	177,27	86,17	172,82	84,58	88,24	24	0	1	75,2	62,8	12,33	0,6	0,4
20.11.2025	-	7,969	5,681	183,55	92	178,76	90,28	88,48	24	0	1	77	64,2	12,76	0,6	0,4
21.11.2025	-	7,081	4,831	188,77	111,42	183,84	109,32	74,52	24	0	1	76,9	64,6	12,3	0,6	0,4
22.11.2025	-	5,596	3,283	191,14	137,99	186,14	135,34	50,8	24	0	1	77,1	64,7	12,35	0,6	0,4
23.11.2025	-	5,828	3,169	200,54	151,79	194,66	148,55	46,11	24	0	1	82,2	68,6	13,62	0,6	0,4
Итого:	-	177,021	101,325	7517,63	5866,44	7333,29	5756,38	1576,91	744	0	-	74,5	64,05	10,45	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	505,891	106422,85	106599,4	103895,09	104371,78
23.11.2025	682,912	113940,48	112465,84	111228,38	110128,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения