

#167216#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.12.2025 по 08.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя

Ленинградского района, ООО, УК
Озерова 39-45, Калининград

Абонентский номер


5346

Заводской номер счётчика 00212292	Показания прибора, Гкал 08.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 02.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	775,592	760,152	15.44

Подпись исполнителя _____



*с 03.12.25 начисления
по плану ОДПУ*



#167215#

Отчёт за период с 02.12.2025 по 08.12.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7104
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00212292
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 10.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °С	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
03.12.2025	-	2,059	-0,248	204,31	207,34	199,14	203,45	-4,31	24	0	0	75,6	64	11,69	0,6	0,4
04.12.2025	-	2,137	-0,211	209,65	212,05	204,41	208,09	-3,68	24	0	0	75,2	63,7	11,55	0,6	0,4
05.12.2025	-	2,194	-0,222	221,79	224,29	216,21	220,08	-3,87	24	0	0	75,2	64	11,24	0,6	0,4
06.12.2025	-	2,106	-0,285	229,08	232,59	223,41	228,22	-4,81	24	0	0	74,8	64	10,76	0,6	0,4
07.12.2025	-	2,298	-0,169	243,61	245,22	237,61	240,61	-3	24	0	0	74,7	64,2	10,44	0,6	0,4
08.12.2025	-	2,359	-0,15	252,18	253,45	245,94	248,64	-2,7	24	0	0	74,6	64,4	10,25	0,6	0,4
Итого:	-	13,153	-1,285	1360,62	1374,94	1326,72	1349,09	-22,37	144	0	-	75,02	64,05	10,99	0,6	0,4

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
02.12.2025	760,152	115854,99	113546,42	113089,73	111186,47
08.12.2025	775,592	117471,25	115179,29	114665,82	112788,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____