

#282813#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Черниговская 16, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 9294
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112563
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	18,81	0,12	167,126	0	0,84	161,911	0	0,827	24	0	85,2	57,7	0,48	0,39	-11,6
19.02.2026	17,678	0,183	162,003	0	0,73	157,283	0	0,72	24	0	81,9	55,3	0,48	0,38	-
20.02.2026	17,519	0,151	164,982	0	0,683	160,252	0	0,673	24	0	81,3	55,5	0,48	0,38	-
21.02.2026	17,874	0,14	184,45	0	0,614	179,199	0	0,605	24	0	80,9	57,3	0,47	0,38	-
22.02.2026	14,839	0,131	140,364	0	0,387	136,702	0	0,382	24	0	76,9	51,2	0,48	0,39	-
23.02.2026	15,085	0,074	150,116	0	0,052	146,294	0	0,051	24	0	75,9	51,3	0,48	0,39	-
24.02.2026	15,648	0,01	165,109	0	0,108	160,962	0	0,107	24	0	75,3	52,2	0,47	0,39	-
25.02.2026	16,37	0,021	175,976	0	0,04	171,375	0	0,039	24	0	77,1	54,3	0,47	0,38	-
26.02.2026	16,424	0,008	198,964	0	0,082	193,848	0	0,081	24	0	76,3	56,1	0,47	0,39	-
27.02.2026	13,156	0,017	141,859	0	0,116	138,475	0	0,115	24	0	73,3	50,6	0,48	0,39	-
28.02.2026	13,067	0,022	137,716	0	0,448	134,424	0	0,443	24	0	73,3	50,3	0,5	0,39	-
01.03.2026	14,623	0,083	162,09	0	0,413	158,202	0	0,408	24	0	73,5	51,5	0,49	0,39	-
02.03.2026	14,539	0,079	161,423	0	0,418	157,576	0	0,413	24	0	73,3	51,4	0,49	0,39	-
03.03.2026	13,096	0,079	134,894	0	0,483	131,663	0	0,478	24	0	73,4	49,8	0,5	0,39	-
04.03.2026	15,116	0,088	171,171	0	0,425	167,091	0	0,42	24	0	73,2	51,8	0,48	0,39	-
05.03.2026	14,86	0,082	173,356	0	0,42	169,185	0	0,415	24	0	73,5	52,7	0,48	0,39	-
06.03.2026	14,484	0,081	177,051	0	0,443	172,798	0	0,437	24	0	73,5	53,6	0,48	0,39	-
07.03.2026	14,297	0,086	171,819	0	0,427	167,682	0	0,422	24	0	73,5	53,3	0,49	0,39	-
08.03.2026	12,637	0,082	137,804	0	0,469	134,52	0	0,464	24	0	73,2	50,9	0,51	0,39	-
09.03.2026	12,847	0,087	146,5	0	0,138	142,984	0	0,136	24	0	73,4	52	0,51	0,39	-
10.03.2026	11,726	0,027	123,94	0	0,258	120,986	0	0,255	24	0	73,3	50,2	0,52	0,39	-
11.03.2026	10,74	0,045	107,084	0	0,559	104,538	0	0,553	24	0	73,1	48,8	0,53	0,39	-
12.03.2026	11,729	0,1	114,635	0	0,524	111,909	0	0,519	24	0	73,1	48,3	0,52	0,39	-
13.03.2026	11,703	0,092	120,173	0	0,574	117,296	0	0,568	24	0	73,3	49,7	0,52	0,38	-
14.03.2026	9,603	0,103	91,959	0	0,102	89,782	0	0,101	24	0	72,9	47,5	0,53	0,38	-
15.03.2026	10,08	0,018	117,34	0	0,078	114,886	0	0,077	24	0	67,8	46,9	0,37	0,28	-
16.03.2026	13,88	0,013	143,415	0	0,529	140,007	0	0,523	24	0	73,1	49,6	0,5	0,39	-
17.03.2026	13,057	0,097	132,989	0	0,577	129,8	0	0,571	24	0	73,4	49,6	0,52	0,39	-
18.03.2026	14,117	0,104	164,529	0	0,42	160,588	0	0,415	24	0	73,4	52,6	0,5	0,39	-
Итого:	409,604	0	4340,837	0	11,357	4232,218	0	11,218	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,832														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2132,995	22764,618	0	46,972	22137,673	0	46,292	3323	3
18.03.2026	2542,598	27105,453	0	58,329	26369,89	0	57,508	4019	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 14:20:01