

#207432#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Мариупольская 1-3, Калининград

4402

6870

ВКТ-7

00261231

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,395	0,002	252,98	251,83	0,21	244,71	246,94	0,21	0,21	24	0	0	87,3	65,3	21,96	0,6	0,57	-9,4
25.01.2026	5,005	0,011	237,78	236,73	0,32	230,21	232,27	0,32	0,32	24	0	0	86	64,4	21,63	0,61	0,56	-7,3
26.01.2026	4,734	0,016	245,24	244,47	0,4	237,87	239,96	0,4	0,4	24	0	0	83,3	63,5	19,77	0,61	0,56	-4,4
27.01.2026	4,596	0,016	235,79	234,94	0,4	228,74	230,66	0,4	0,4	24	0	0	83	63,1	19,96	0,6	0,56	-3,8
28.01.2026	4,902	0,01	249,36	248,46	0,33	241,72	243,81	0,33	0,33	24	0	0	84,2	64,1	20,17	0,59	0,57	-6
29.01.2026	5,366	0,003	252,21	251,05	0,22	243,97	246,18	0,22	0,22	24	0	0	87,3	65,4	21,9	0,58	0,57	-9,7
30.01.2026	5,634	0,001	261,34	260,09	0,16	252,54	254,84	0,16	0,16	24	0	0	89	66,8	22,23	0,57	0,57	-12,4
31.01.2026	5,651	0	262	260,42	0,12	253,11	255,14	0,12	0,12	24	0	0	89,2	66,9	22,26	0,56	0,57	-13,8
01.02.2026	5,58	0	239,61	237,64	0,09	231,34	232,93	0,09	0,09	24	0	0	90,3	66,2	24,05	0,56	0,57	-18,9
02.02.2026	5,749	0	243,17	240,92	0,12	234,57	236,06	0,12	0,12	24	0	0	91,2	66,8	24,44	0,57	0,57	-20,1
03.02.2026	5,836	0,002	247,13	244,82	0,17	238,31	239,78	0,17	0,17	24	0	0	91,9	67,5	24,4	0,58	0,57	-18
04.02.2026	5,77	0,003	250,21	248,01	0,21	241,42	242,93	0,21	0,21	24	0	0	91,1	67,3	23,79	0,61	0,56	-12,3
05.02.2026	5,219	0,011	218,02	216,01	0,37	210,65	211,95	0,37	0,37	24	0	0	88,9	64,3	24,63	0,62	0,56	-7,6
06.02.2026	4,616	0,019	212,09	210,38	0,47	205,45	206,55	0,47	0,47	24	0	0	85,3	63	22,3	0,61	0,56	-3,2
07.02.2026	4,747	0,016	241,58	240,12	0,43	234,29	235,74	0,43	0,43	24	0	0	83,5	63,4	20,11	0,6	0,56	-3,3
08.02.2026	4,931	0,011	241,28	239,68	0,35	233,82	235,22	0,35	0,35	24	0	0	84,7	63,8	20,98	0,58	0,57	-4,9
09.02.2026	5,477	0,003	255,25	253,31	0,21	246,74	248,26	0,21	0,21	24	0	0	88,3	66,2	22,12	0,58	0,57	-12,1
10.02.2026	5,345	0,003	256,42	254,64	0,23	248,1	249,68	0,23	0,23	24	0	0	87,1	65,6	21,45	0,62	0,56	-12,4
11.02.2026	4,511	0,018	224,12	222,67	0,44	217,44	218,7	0,44	0,44	24	0	0	83	62,4	20,6	0,62	0,56	-3,8
12.02.2026	4,165	0,019	228,21	227,01	0,45	221,85	223,12	0,45	0,45	24	0	0	79,8	61,2	18,64	0,62	0,56	-0,7
13.02.2026	4,38	0,02	237,11	235,79	0,45	230,32	231,61	0,45	0,45	24	0	0	81,1	62,2	18,87	0,61	0,56	-1,2
14.02.2026	4,887	0,015	233,45	231,75	0,39	226,22	227,51	0,39	0,39	24	0	0	84,8	63,3	21,47	0,61	0,56	-6,7
15.02.2026	4,813	0,01	190,43	188,28	0,31	183,98	184,83	0,31	0,31	24	0	0	89,2	63,2	26,01	0,59	0,57	-11,2
16.02.2026	5,519	0,005	233,84	231,66	0,27	225,57	226,93	0,27	0,27	24	0	0	91,5	67,2	24,33	0,59	0,57	-
17.02.2026	5,529	0,007	245,91	243,85	0,27	237,44	238,9	0,27	0,27	24	0	0	90,2	67	23,17	0,61	0,56	-
Итого:	128,357	0	5994,53	5954,53	7,39	5800,38	5840,5	7,39	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	128,357																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	1222,367	106690,64	106896,36	52,28	104215,65	105094,8	52,24
17.02.2026	1350,724	112685,17	112850,89	59,67	110016,03	110935,3	59,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:42:10