

#282893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6870
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261231
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,878	0,014	231,32	229,67	0,38	224,07	225,42	0,38	0,38	24	0	0	85,2	63,6	21,64	0,61	0,56	-
19.02.2026	4,593	0,016	250,99	249,63	0,41	243,66	245,05	0,41	0,41	24	0	0	82	63,3	18,73	0,62	0,55	-
20.02.2026	4,456	0,02	233,02	231,64	0,46	226,26	227,54	0,46	0,46	24	0	0	81,7	62,1	19,56	0,61	0,56	-
21.02.2026	4,459	0,016	249,92	248,7	0,41	242,77	244,22	0,41	0,41	24	0	0	80,9	62,6	18,26	0,63	0,55	-
22.02.2026	3,884	0,022	251,75	250,91	0,51	245,17	246,53	0,51	0,51	24	0	0	77,2	61,5	15,71	0,62	0,55	-
23.02.2026	3,926	0,018	262,91	262,06	0,45	256,16	257,54	0,45	0,45	24	0	0	76,2	61	15,21	0,6	0,55	-
24.02.2026	3,891	0,019	263,06	262,2	0,42	256,41	257,76	0,42	0,42	24	0	0	75,7	60,6	15,07	0,61	0,55	-
25.02.2026	4,115	0,02	249,01	248	0,47	242,41	243,76	0,47	0,47	24	0	0	77,7	60,9	16,84	0,6	0,56	-
26.02.2026	3,967	0,014	280,29	279,64	0,4	273,23	274,83	0,4	0,4	24	0	0	75,7	61,2	14,43	0,63	0,55	-
27.02.2026	3,434	0,019	272,97	272,7	0,5	266,46	268,1	0,5	0,5	24	0	0	73,3	60,6	12,77	0,64	0,54	-
28.02.2026	3,234	0,023	281,71	281,63	0,55	274,98	276,72	0,55	0,55	24	0	0	73,3	61,7	11,62	0,61	0,55	-
01.03.2026	3,46	0,019	271,88	271,5	0,45	265,48	267,01	0,45	0,45	24	0	0	72,9	59,9	12,93	0,61	0,55	-
02.03.2026	3,587	0,017	274,77	274,31	0,44	268,21	269,77	0,44	0,44	24	0	0	73,2	60	13,27	0,63	0,55	-
03.03.2026	3,378	0,021	279,65	279,42	0,5	272,99	274,67	0,5	0,5	24	0	0	73,2	61	12,25	0,61	0,55	-
04.03.2026	3,699	0,019	280,27	279,84	0,47	273,64	275,26	0,47	0,47	24	0	0	73	59,6	13,4	0,62	0,56	-
05.03.2026	3,733	0,018	283,09	282,67	0,47	276,35	278,02	0,47	0,47	24	0	0	73,2	59,8	13,41	0,62	0,55	-
06.03.2026	3,628	0,015	305,61	305,46	0,45	298,25	300,19	0,45	0,45	24	0	0	73,6	61,5	12,06	0,63	0,54	-
07.03.2026	3,363	0,018	285,53	285,41	0,49	278,75	280,49	0,49	0,49	24	0	0	73,1	61,2	11,94	0,64	0,53	-
08.03.2026	3,179	0,022	263,89	263,7	0,53	257,67	259,24	0,53	0,53	24	0	0	72,8	60,6	12,2	0,64	0,53	-
09.03.2026	3,009	0,02	260,84	260,64	0,5	254,69	256,16	0,5	0,5	24	0	0	72,8	61,1	11,67	0,65	0,52	-
10.03.2026	2,773	0,024	242,31	242,04	0,58	236,63	237,9	0,58	0,58	24	0	0	72,6	61	11,54	0,66	0,51	-
11.03.2026	2,764	0,022	248,87	248,68	0,54	243,02	244,32	0,54	0,54	24	0	0	72,7	61,5	11,2	0,65	0,52	-
12.03.2026	2,877	0,014	231,05	230,57	0,38	225,62	226,72	0,38	0,38	24	0	0	72,8	60,2	12,63	0,66	0,52	-
13.03.2026	2,831	0,023	238,48	238,13	0,57	232,84	234,05	0,57	0,57	24	0	0	72,9	60,9	11,99	0,66	0,51	-
14.03.2026	2,549	0,023	229,58	229,31	0,55	224,21	225,37	0,55	0,55	24	0	0	72,5	61,3	11,19	0,64	0,52	-
15.03.2026	2,956	0,022	262,5	262,28	0,52	256,39	257,79	0,52	0,52	24	0	0	72,4	61	11,39	0,64	0,53	-
16.03.2026	3,279	0,023	244,34	243,76	0,53	238,49	239,78	0,53	0,53	24	0	0	73,2	59,6	13,62	0,65	0,53	-
17.03.2026	3,212	0,023	253,46	252,96	0,55	247,48	248,77	0,55	0,55	24	0	0	72,7	59,9	12,82	0,63	0,54	-
18.03.2026	3,353	0,019	286,56	286,3	0,47	279,81	281,45	0,47	0,47	24	0	0	72,6	60,8	11,86	0,49	0,45	-
Итого:	102,467	0	7569,63	7553,76	13,95	7382,1	7424,43	13,95	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,467																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1350,724	112685,17	112850,89	59,67	110016,03	110935,3	59,63
18.03.2026	1453,191	120254,8	120404,65	73,62	117398,13	118359,73	73,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:28:40