

#162802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Мариупольская 1-3, Калининград

4402

6870

ВКТ-7

00261231

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,639	0	230,78	232,87	0	225,59	228,02	0	0	24	0	0	70,9	68,1	2,83	0,6	0,61	-
25.09.2025	0,604	0	217,88	219,9	0	213,03	215,38	0	0	24	0	0	70,4	67,6	2,83	0,6	0,61	-
26.09.2025	0,591	0,003	212,52	214,52	0,08	207,84	210,12	0,08	0,08	24	0	0	70,2	67,4	2,82	0,6	0,61	-
27.09.2025	0,646	0	213,58	215,55	0	208,76	211,08	0	0	24	0	0	70,9	67,8	3,09	0,6	0,61	-
28.09.2025	0,629	0	206,66	208,57	0	202,06	204,3	0	0	24	0	0	70,5	67,4	3,12	0,6	0,61	-
29.09.2025	0,626	0	188,09	189,82	0	183,92	186	0	0	24	0	0	70,2	66,8	3,4	0,6	0,61	-
30.09.2025	0,584	0	162,05	163,54	0,02	158,5	160,31	0,02	0,02	24	0	0	69,7	66	3,66	0,5	0,5	-
01.10.2025	0,572	0	283,94	286,72	0	278,02	281,08	0	0	24	0	0	67,8	65,8	2,05	0,54	0,49	-
02.10.2025	1,38	0,001	465,4	470,86	0,05	455,22	461,34	0,05	0,05	24	0	0	69,7	66,7	3,01	0,6	0,54	-
03.10.2025	2,831	0,006	272,41	274,4	0,23	266,55	270,04	0,23	0,23	24	0	0	69,2	58,7	10,57	0,62	0,54	-
04.10.2025	2,777	0,012	243,07	244,93	0,37	237,84	241,17	0,37	0,37	24	0	0	69,2	57,6	11,57	0,63	0,54	-
05.10.2025	2,548	0,017	266,12	269,11	0,43	260,45	264,74	0,43	0,43	24	0	0	69	59,3	9,69	0,62	0,53	-
06.10.2025	2,466	0,022	242,29	244,38	0,5	237,07	240,44	0,5	0,5	24	0	0	69,4	59,1	10,27	0,61	0,52	-
07.10.2025	2,432	0,021	243,54	245,27	0,49	238,28	241,28	0,49	0,49	24	0	0	69,3	59,3	10,07	0,6	0,52	-
08.10.2025	2,521	0,023	254,15	256,69	0,52	248,72	252,55	0,52	0,52	24	0	0	69,1	59,1	10,01	0,6	0,52	-
09.10.2025	2,335	0,02	254,62	257,62	0,49	249,25	253,46	0,49	0,49	24	0	0	68,4	59,2	9,25	0,6	0,51	-
10.10.2025	2,32	0,021	228,22	230,67	0,52	223,33	226,99	0,52	0,52	24	0	0	69	58,7	10,25	0,6	0,51	-
11.10.2025	2,318	0,024	230,86	232,93	0,56	225,88	229,16	0,56	0,56	24	0	0	69,3	59,2	10,11	0,6	0,51	-
12.10.2025	2,426	0,022	250,8	253	0,52	245,39	248,9	0,52	0,52	24	0	0	69,2	59,5	9,75	0,6	0,52	-
13.10.2025	2,64	0,02	268,83	270,69	0,5	263,1	266,35	0,5	0,5	24	0	0	68,9	59	9,93	0,61	0,53	-
14.10.2025	2,748	0,023	260,27	261,21	0,54	254,7	257,09	0,54	0,54	24	0	0	69,2	58,6	10,66	0,64	0,53	-
15.10.2025	2,609	0,024	265,71	266,85	0,56	259,94	262,47	0,56	0,56	24	0	0	69,6	59,7	9,9	0,65	0,53	-
16.10.2025	2,566	0,023	247,49	248,59	0,59	242,11	244,6	0,59	0,59	24	0	0	69,6	59,1	10,45	0,65	0,53	-
17.10.2025	2,473	0,023	248,97	250,13	0,58	243,56	246,06	0,58	0,58	24	0	0	69,5	59,5	10,01	0,63	0,54	-
18.10.2025	2,932	0,023	296,27	297,78	0,56	289,91	292,99	0,56	0,56	24	0	0	69,1	59,1	10	0,63	0,54	-
19.10.2025	2,922	0,023	270,95	272,24	0,55	265,1	267,95	0,55	0,55	24	0	0	69,3	58,4	10,9	0,5	0,47	-
20.10.2025	2,315	0,009	257,53	259,21	0,22	253,18	256,1	0,22	0,22	24	0	0	58,1	49	9,17	0,62	0,55	-
21.10.2025	2,987	0,01	272,34	272,82	0,28	266,42	268,5	0,28	0,28	24	0	0	69,7	58,5	11,14	0,63	0,55	-
22.10.2025	2,777	0,021	260,89	261,12	0,53	255,22	256,95	0,53	0,53	24	0	0	69,6	58,8	10,75	0,65	0,53	-
23.10.2025	2,453	0,024	226,53	226,69	0,58	221,51	222,98	0,58	0,58	24	0	0	70,4	59,5	10,91	0,65	0,53	-
Итого:	60,667	0	7542,76	7598,68	10,27	7380,45	7468,4	10,27	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,667																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	812,17	75531,76	75660,86	1,4	73822,82	74392,83	1,37
23.10.2025	872,837	83074,52	83259,54	11,67	81203,27	81861,23	11,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:35:52