

#166206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Мариупольская 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6870
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261231
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,55	0,024	227,37	227,71	0,61	222,27	223,98	0,61	0,61	24	0	0	70,8	59,5	11,32	0,64	0,53	-
25.10.2025	2,796	0,024	252,08	252,78	0,6	246,43	248,64	0,6	0,6	24	0	0	70,7	59,6	11,18	0,64	0,54	-
26.10.2025	2,878	0,023	255,1	255,84	0,59	249,35	251,67	0,59	0,59	24	0	0	71	59,6	11,39	0,64	0,54	-
27.10.2025	3,011	0,024	247,81	248,41	0,58	242,25	244,47	0,58	0,58	24	0	0	71	58,7	12,28	0,64	0,54	-
28.10.2025	2,891	0,024	254,19	255,02	0,57	248,44	250,83	0,57	0,57	24	0	0	71,2	59,6	11,51	0,65	0,53	-
29.10.2025	2,818	0,024	235,38	236,11	0,63	230,04	232,3	0,63	0,63	24	0	0	71,2	59,1	12,09	0,65	0,53	-
30.10.2025	2,774	0,024	247,34	248,26	0,64	241,81	244,2	0,64	0,64	24	0	0	70,8	59,5	11,3	0,64	0,54	-
31.10.2025	2,807	0,023	272,37	273,53	0,59	266,39	269,07	0,59	0,59	24	0	0	70	59,6	10,41	0,64	0,53	-
01.11.2025	2,881	0,024	242,11	242,91	0,61	236,61	238,96	0,61	0,61	24	0	0	71,3	59,2	12,02	0,65	0,53	-
02.11.2025	2,745	0,024	268,05	269,28	0,61	262,07	264,79	0,61	0,61	24	0	0	70,6	60,2	10,33	0,65	0,53	-
03.11.2025	2,621	0,024	240,47	241,43	0,64	235,08	237,45	0,64	0,64	24	0	0	70,7	59,8	10,98	0,64	0,53	-
04.11.2025	2,771	0,024	252,94	253,97	0,62	247,21	249,75	0,62	0,62	24	0	0	71,1	60,1	11,05	0,65	0,52	-
05.11.2025	2,639	0,024	234,47	235,37	0,61	229,2	231,51	0,61	0,61	24	0	0	71	59,7	11,35	0,65	0,52	-
06.11.2025	2,556	0,024	232,36	233,2	0,65	227,12	229,34	0,65	0,65	24	0	0	71	59,9	11,08	0,64	0,53	-
07.11.2025	2,836	0,024	252,46	253,39	0,64	246,75	249,21	0,64	0,64	24	0	0	71	59,6	11,34	0,63	0,54	-
08.11.2025	3,19	0,024	268,36	269,34	0,59	262,29	265	0,59	0,59	24	0	0	71	59	12,03	0,62	0,54	-
09.11.2025	3,26	0,023	268,46	269,36	0,55	262,42	265,1	0,55	0,55	24	0	0	70,8	58,6	12,29	0,63	0,54	-
10.11.2025	3,102	0,023	274,66	275,69	0,58	268,5	271,18	0,58	0,58	24	0	0	70,9	59,5	11,42	0,64	0,53	-
11.11.2025	2,951	0,015	251,11	251,9	0,38	245,43	247,84	0,38	0,38	24	0	0	71,2	59,2	11,93	0,64	0,53	-
12.11.2025	2,862	0,003	249,4	250,03	0,07	243,8	246,02	0,07	0,07	24	0	0	70,9	59,2	11,71	0,65	0,53	-
13.11.2025	2,662	0,024	231,45	232,06	0,58	226,2	228,26	0,58	0,58	24	0	0	71,3	59,7	11,61	0,64	0,53	-
14.11.2025	2,86	0,021	269,75	270,79	0,57	263,7	266,27	0,57	0,57	24	0	0	70,8	60,1	10,7	0,63	0,54	-
15.11.2025	3,434	0,023	297,08	298,17	0,58	290,2	293,16	0,58	0,58	24	0	0	72,1	60,4	11,72	0,63	0,55	-
16.11.2025	3,911	0,023	247,77	247,91	0,56	241,4	243,74	0,56	0,56	24	0	0	76,4	60,3	16,06	0,63	0,55	-
17.11.2025	3,597	0,023	257,54	258,02	0,58	251,31	253,79	0,58	0,58	24	0	0	73,9	59,8	14,17	0,6	0,56	-
18.11.2025	3,798	0,02	287,55	288,26	0,46	280,69	283,52	0,46	0,46	24	0	0	73,2	59,8	13,44	0,62	0,55	-
19.11.2025	3,534	0,022	263,14	263,71	0,56	256,82	259,33	0,56	0,56	24	0	0	73,7	60,1	13,63	0,62	0,55	-
20.11.2025	3,897	0,022	264,92	265,28	0,55	258,27	260,81	0,55	0,55	24	0	0	75,4	60,4	14,95	0,62	0,55	-
21.11.2025	3,674	0,024	254,81	255,21	0,58	248,44	250,92	0,58	0,58	24	0	0	75,1	60,5	14,65	0,61	0,56	-
22.11.2025	3,809	0,019	277,57	278,13	0,47	270,61	273,35	0,47	0,47	24	0	0	75,2	61,2	13,96	0,61	0,55	-
23.11.2025	4,33	0,022	242,83	242,68	0,5	236,13	238,49	0,5	0,5	24	0	0	79,6	61,4	18,21	0,61	0,55	-
Итого:	96,445	0	7920,9	7943,75	17,35	7737,23	7812,95	17,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,445																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	872,837	83074,52	83259,54	11,67	81203,27	81861,23	11,64
23.11.2025	969,282	90995,42	91203,29	29,02	88940,5	89674,18	28,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2025 11:49:00