

#190306#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Мариупольская 1-3, Калининград

4402

6870

ВКТ-7

00261231

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,139	0,065	232,83	232,69	1,83	226,29	228,54	1,82	1,82	24	0	0	80,2	62,4	17,79	0,62	0,55	-3,9
25.11.2025	4,003	0,029	235,26	235,23	0,74	228,91	231,18	0,74	0,74	24	0	0	78,5	61,2	17,28	0,61	0,56	-0,9
26.11.2025	4,057	0,014	241,62	241,58	0,39	235,19	237,5	0,39	0,39	24	0	0	77,9	60,7	17,14	0,6	0,56	-0,4
27.11.2025	4,091	0,006	252,04	252,13	0,28	245,44	247,9	0,28	0,28	24	0	0	77,1	60,5	16,61	0,61	0,56	-1,3
28.11.2025	3,956	0,009	253,04	253,25	0,31	246,49	248,95	0,31	0,31	24	0	0	76,7	60,7	15,96	0,6	0,57	-0,4
29.11.2025	4,098	0,005	261,72	261,94	0,27	254,96	257,54	0,27	0,27	24	0	0	76,6	60,6	16	0,6	0,57	-0,3
30.11.2025	4,223	0,002	273,39	273,67	0,21	266,23	268,98	0,21	0,21	24	0	0	77	61,2	15,8	0,61	0,56	-0,5
01.12.2025	3,96	0,011	258,59	258,9	0,34	252,03	254,58	0,34	0,34	24	0	0	75,8	60,1	15,61	0,61	0,57	-
02.12.2025	4,179	0,008	255,37	255,45	0,3	248,66	251,15	0,3	0,3	24	0	0	77,3	60,6	16,72	0,61	0,56	-
03.12.2025	3,62	0,014	268,36	268,92	0,38	261,9	264,47	0,38	0,38	24	0	0	73,7	60	13,74	0,61	0,57	-
04.12.2025	3,519	0,007	279,28	280,08	0,29	272,86	275,57	0,29	0,29	24	0	0	71,9	59,1	12,84	0,62	0,56	-
05.12.2025	3,309	0,014	286,6	287,57	0,41	280,11	282,85	0,41	0,41	24	0	0	71,3	59,6	11,73	0,63	0,55	-
06.12.2025	3,205	0,018	272,75	273,66	0,44	266,56	269,22	0,44	0,44	24	0	0	71,2	59,3	11,92	0,61	0,56	-
07.12.2025	3,386	0,008	285,57	286,52	0,31	279,12	281,9	0,31	0,31	24	0	0	71,1	59,1	12,07	0,62	0,55	-
08.12.2025	3,296	0,018	293,54	294,66	0,43	286,82	289,74	0,43	0,43	24	0	0	71,7	60,3	11,4	0,64	0,54	-
09.12.2025	2,971	0,019	284,85	286,09	0,5	278,46	281,28	0,5	0,5	24	0	0	71	60,4	10,56	0,64	0,54	-
10.12.2025	2,838	0,019	262,07	263,04	0,5	256,15	258,65	0,5	0,5	24	0	0	71,1	60,2	10,95	0,63	0,54	-
11.12.2025	2,885	0,021	267,13	268,05	0,52	261,12	263,58	0,52	0,52	24	0	0	71	60	10,93	0,63	0,54	-
12.12.2025	3,045	0,02	259,77	260,54	0,48	253,89	256,3	0,48	0,48	24	0	0	71,2	59,3	11,89	0,62	0,55	-
13.12.2025	3,231	0,02	271,68	272,39	0,45	265,54	268,02	0,45	0,45	24	0	0	71,1	59,1	12,07	0,63	0,55	-
14.12.2025	3,218	0,017	283,22	284,12	0,41	276,8	279,46	0,41	0,41	24	0	0	71,2	59,7	11,54	0,61	0,56	-
15.12.2025	3,52	0,01	282,52	283,23	0,34	276,1	278,75	0,34	0,34	24	0	0	71,3	58,6	12,67	0,62	0,56	-
16.12.2025	3,688	0,015	273,39	273,84	0,39	266,85	269,35	0,39	0,39	24	0	0	73,4	59,6	13,72	0,62	0,56	-
17.12.2025	3,995	0,014	259,06	259,17	0,39	252,43	254,79	0,39	0,39	24	0	0	76,3	60,6	15,72	0,62	0,56	-
18.12.2025	3,793	0,014	259,4	259,65	0,39	252,94	255,36	0,39	0,39	24	0	0	75	60,1	14,9	0,62	0,56	-
19.12.2025	3,409	0,016	277,31	278,05	0,4	270,92	273,54	0,4	0,4	24	0	0	71,9	59,4	12,5	0,63	0,56	-
20.12.2025	3,272	0,018	283,3	284,15	0,42	276,91	279,52	0,42	0,42	24	0	0	71	59,3	11,72	0,63	0,55	-
21.12.2025	3,283	0,018	276,21	276,96	0,46	269,9	272,43	0,46	0,46	24	0	0	71,5	59,4	12,05	0,63	0,55	-
22.12.2025	3,331	0,017	276,65	277,13	0,44	270,3	272,62	0,44	0,44	24	0	0	71,7	59,5	12,21	0,62	0,55	-
23.12.2025	4,07	0,018	238,09	237,47	0,42	231,7	233,43	0,42	0,42	24	0	0	78,1	60,7	17,45	0,61	0,55	-
Итого:	107,59	0	8004,61	8020,13	13,44	7811,58	7887,15	13,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,59																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	969,282	90995,42	91203,29	29,02	88940,5	89674,18	28,99
23.12.2025	1076,872	99000,03	99223,42	42,46	96752,08	97561,33	42,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:49:10