

#193887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Мариупольская 1-3, Калининград
4402
6870
ВКТ-7
00261231
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,732	0,014	231,2	230,34	0,38	224,12	226,14	0,38	0,38	24	0	0	84,2	63,2	20,98	0,6	0,56	-6,3
25.12.2025	4,546	0,006	252,95	252,59	0,28	245,72	248,04	0,28	0,28	24	0	0	80,9	62,5	18,42	0,62	0,55	-5,6
26.12.2025	3,334	0,015	261,34	262	0,42	255,2	257,7	0,42	0,42	24	0	0	72,7	59,7	12,97	0,62	0,56	4,4
27.12.2025	3,418	0,014	288,97	289,88	0,37	282,38	285,16	0,37	0,37	24	0	0	71,5	59,4	12,02	0,61	0,56	5,4
28.12.2025	3,568	0,008	289,44	290,22	0,27	282,84	285,58	0,27	0,27	24	0	0	71,5	58,9	12,56	0,62	0,56	3,8
29.12.2025	3,782	0,015	259,22	259,5	0,39	252,86	255,22	0,39	0,39	24	0	0	74,6	59,7	14,85	0,62	0,56	2,5
30.12.2025	4,223	0,017	242,05	241,75	0,41	235,4	237,53	0,41	0,41	24	0	0	79,4	61,6	17,81	0,61	0,56	-1,1
31.12.2025	4,677	0,01	257,33	256,92	0,33	249,75	252,13	0,33	0,33	24	0	0	82,4	63,7	18,62	0,61	0,56	-4,2
01.01.2026	4,385	0,011	232,73	232,34	0,34	226,12	228,33	0,34	0,34	24	0	0	80,6	61,3	19,3	0,63	0,56	-5,2
02.01.2026	3,861	0,02	226,78	226,61	0,44	220,73	222,77	0,44	0,44	24	0	0	78	60,7	17,36	0,61	0,56	1,2
03.01.2026	4,283	0,012	245,55	245,35	0,35	238,86	241,16	0,35	0,35	24	0	0	78,9	61,1	17,82	0,61	0,57	-0,6
04.01.2026	4,492	0,012	243,47	243,07	0,35	236,5	238,72	0,35	0,35	24	0	0	81,2	62,3	18,88	0,62	0,56	-4
05.01.2026	4,491	0,015	244,63	244,25	0,41	237,58	239,89	0,41	0,41	24	0	0	81,5	62,7	18,76	0,62	0,56	-3
06.01.2026	4,749	0,015	238,08	237,4	0,4	230,79	232,98	0,4	0,4	24	0	0	84,3	63,8	20,44	0,6	0,57	-5,5
07.01.2026	5,108	0,009	243,73	242,83	0,33	236,01	238,27	0,33	0,33	24	0	0	85,9	64,3	21,53	0,59	0,57	-7,8
08.01.2026	5,375	0,003	253,89	252,9	0,22	245,58	247,97	0,22	0,22	24	0	0	87,4	65,6	21,8	0,6	0,57	-11
09.01.2026	5,265	0,005	251,9	250,99	0,26	243,79	246,1	0,26	0,26	24	0	0	86,8	65,3	21,5	0,61	0,56	-9,6
10.01.2026	4,864	0,015	243,46	242,79	0,39	236,08	238,33	0,39	0,39	24	0	0	83,9	63,4	20,47	0,61	0,56	-5,2
11.01.2026	4,748	0,015	242,89	242,23	0,39	235,65	237,8	0,39	0,39	24	0	0	83,1	63,1	20	0,61	0,57	-5,2
12.01.2026	4,872	0,012	237,64	236,77	0,33	230,3	232,37	0,33	0,33	24	0	0	84,8	63,8	21,04	0,59	0,57	-
13.01.2026	5,334	0,002	262,24	261,35	0,21	253,92	256,33	0,21	0,21	24	0	0	86	65,1	20,92	0,59	0,57	-
14.01.2026	5,107	0,007	252,29	251,45	0,28	244,43	246,71	0,28	0,28	24	0	0	85,2	64,4	20,79	0,61	0,56	-
15.01.2026	4,392	0,013	244,1	243,65	0,35	237,31	239,45	0,35	0,35	24	0	0	79,9	61,5	18,41	0,6	0,57	-
16.01.2026	4,804	0,008	245,32	244,54	0,28	237,99	240,1	0,28	0,28	24	0	0	83,1	63	20,1	0,6	0,57	-
17.01.2026	5,109	0,007	239,97	238,93	0,27	232,32	234,43	0,27	0,27	24	0	0	86,2	64,3	21,9	0,59	0,57	-
18.01.2026	5,324	0,003	241,85	240,65	0,21	233,93	236,04	0,21	0,21	24	0	0	87,6	65	22,66	0,59	0,57	-
19.01.2026	5,376	0,004	241,27	240,03	0,23	233,27	235,42	0,23	0,23	24	0	0	88	65,1	22,94	0,59	0,57	-
20.01.2026	5,217	0,004	236,95	235,77	0,22	229,18	231,24	0,22	0,22	24	0	0	87,6	65	22,67	0,59	0,57	-
21.01.2026	5,271	0,005	241,16	239,98	0,24	233,2	235,35	0,24	0,24	24	0	0	87,7	65,2	22,5	0,58	0,57	-
22.01.2026	5,578	0,001	258,41	257,24	0,19	249,81	252,15	0,19	0,19	24	0	0	88,2	66	22,26	0,59	0,57	-
23.01.2026	5,21	0,007	239,8	238,62	0,28	231,95	234,06	0,28	0,28	24	0	0	87,3	65	22,33	0,59	0,57	-
Итого:	145,495	0	7690,61	7672,94	9,82	7463,57	7533,47	9,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	145,495																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	1076,872	99000,03	99223,42	42,46	96752,08	97561,33	42,42
23.01.2026	1222,367	106690,64	106896,36	52,28	104215,65	105094,8	52,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:18:42